

(お知らせ)

## 福島第一原子力発電所1・2号機超高压開閉所周辺（屋外）における火災について

平成24年10月19日  
東京電力株式会社  
福島第一原子力発電所

平成24年10月19日午前10時59分頃、福島第一原子力発電所1・2号機超高压開閉所\* 周辺（屋外）において、雑草より発火していることを、パトロール中の当社社員が発見しました。そのため、午前11時2分に消防署に連絡いたしました。

その後、当社社員が初期消火を行い、午前11時12分、消火を確認いたしました。今後、消防署による現場確認が行われる予定です。

本事象によるけが人は発生しておりません。

また、現時点でモニタリングポストの値に有意な変動はなく、プラントへの影響も確認されております。

以 上

\* 1・2号機超高压開閉所

1・2号機で発電した電気を送電系統に送るための設備。現在は使用していない。