

(お知らせ)

## 福島第一原子力発電所所内電源ケーブルの損傷による発煙について

平成 24 年 11 月 2 日  
東京電力株式会社  
福島第一原子力発電所

平成 24 年 11 月 2 日午前 9 時 25 分頃、所内の電源系統の異常を知らせる「所内共通M/C\* 1 A 母線地絡」および「所内共通M/C 2 A 母線地絡」警報が発生しました。

現場を確認したところ、作業中に所内共通M/C 1 A と所内共通M/C 2 A をつなぐ電源ケーブルに傷を付けたことを午前 10 時頃に確認しました。

また、ケーブル損傷部より煙が出ていることが確認されたことから、午前 10 時 25 分に消防署に連絡いたしました。

その後、当該ケーブルの通電を停止するための準備を進め、午前 10 時 49 分、当該ケーブルの通電を停止しました。

これにより、午前 10 時 51 分、発煙の停止を確認しました。

現在、消防署による現場確認が行われております。

本事象によるけが人は発生しておりません。

なお、現時点でモニタリングポストの値に有意な変動はなく、プラントへの影響も確認されておりません。

\*M/C：電源盤

以 上