

福島第一原子力発電所構内の J 4 タンクエリアに設置されている
エンジン発電機からの火の粉の発生について（続報）

平成 26 年 11 月 12 日
東京電力株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

平成 26 年 11 月 12 日午前 5 時 23 分頃、福島第一原子力発電所構内の J 4 タンクエリアに設置されているエンジン発電機から火の粉が発生していることを、協力企業作業員が発見しました。

このため、速やかにエンジン発電機を停止し、消火器による初期消火を行い、午前 5 時 26 分頃、火の粉の発生が止まっていることを確認しました。

なお、午前 5 時 43 分に双葉消防本部に連絡しており、最終的な火災判断及び鎮火確認については、今後消防にて行われる予定です。

プラントデータ（炉注水流量、燃料プール水温等）の異常、モニタリングポスト指示値の有意な変動およびケガ人の発生は確認されておられません。

原因等については、今後、確認してまいります。

（平成 26 年 11 月 12 日お知らせ済み）

その後、富岡消防署による現場の確認結果、午前 8 時 41 分に「火災ではない」と判断されました。

以 上