

福島第一原子力発電所構内におけるクローラクレーンからの発火について

2015年7月20日
東京電力株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

2015年7月20日午前9時30分頃、福島第一原子力発電所雑固体廃棄物焼却設備付近において、工事エリア内を移動中のクローラクレーンのラジエーター部に火が見えたため、協力企業作業員が初期消火を行い、午前9時35分に火が消えたことを確認し、午前9時51分に119番通報を実施しました。

その後、午前11時22分に浪江消防署により「車両火災」および、その鎮火が確認されました。

なお、プラントデータ（炉注水流量、燃料プール水温等）の異常、モニタリングポスト指示値の有意な変動、けが人の発生および発火箇所周辺に油漏れ・可燃物等はないことを確認しております。

今後、発火の原因等について調査してまいります。

以 上