

(お知らせ)

地震発生後の福島第一原子力発電所の状況について（午後6時42分現在、第二報・最終報）

2016年11月22日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

本日、午前5時59分頃に発生した地震をうけて、1～6号機各設備の現場パトロールを行っていましたが、午後4時6分までにパトロールが終了し、以下の不具合を確認しました。今後、準備が整い次第、復旧作業を実施いたします。

- ・ 1～4号機開渠前南側シルトフェンスおよび5、6号機開渠前北側シルトフェンスの損傷
- ・ 共用プール建屋の共用プール南側においてスロッシングによると考えられる水溜まり（2m×3m程度）
- ・ 港湾内防波堤先端に設置している海水放射線モニタの停止

その他の設備については、異常のないことを確認しました。

以上

【本件に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社
福島復興本社 福島広報部 024-522-7950（代表）