


福島第一原子力発電所 1号機 保守運転状況

平成20年 7月

発電電力量 341,448MWH

設備利用率 99.8%



記 事	<p>(1)海水温度上昇による出力低下 (20. 6. 25 15:25 ~ 20. 7. 11 10:00)</p> <p>(2)制御棒パターン調整 (20. 7. 11 10:00 ~ 20. 7. 23 14:05)</p> <p>(3)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (20. 7. 23 14:05 ~ 20. 7. 23 15:20)</p> <p>(4)制御棒パターン調整 (20. 7. 23 15:20 ~ 20. 8. 8 15:00)</p>
--------	--

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。