


福島第一原子力発電所 1号機 保守運転状況

平成21年12月

発電電力量 295,353MWH

設備利用率 86.3%



記 事	<p>(1) 炉心流量出力調整 (21. 11. 22 17:00 ~ 21. 12. 9 11:26)</p> <p>(2) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (21. 12. 9 11:26 ~ 21. 12. 9 12:28)</p> <p>(3) 炉心流量出力調整 (21. 12. 9 12:28 ~ 21. 12. 12 10:00)</p> <p>(4) 復水器A1, A2細管点検に伴う発電機出力抑制 (21. 12. 12 10:00 ~ 21. 12. 24 15:00)</p> <p>(5) 炉心流量出力調整 (21. 12. 24 15:00 ~)</p>
--------------------------------	--

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。