



記 事	(1) 炉心流量出力調整 (22. 1. 6 14:50 ~ 22. 2. 1 10:00) (2) 制御棒パターン調整 (22. 2. 1 10:00 ~ 22. 2. 3 11:18) (3) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (22. 2. 3 11:18 ~ 22. 2. 3 12:02) (4) 制御棒パターン調整 (22. 2. 3 12:02 ~ 22. 3. 3 15:00)
--------------------	---

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。