


福島第一原子力発電所 1号機 保守運転状況

平成23年1月

発電電力量 341,799MWH
設備利用率 99.9%



記 事	<p>(1) 炉心流量出力調整 (22. 12. 8 12:25 ~ 23. 1. 5 11:01)</p> <p>(2) 高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (23. 1. 5 11:01 ~ 23. 1. 5 11:50)</p> <p>(3) 炉心流量出力調整 (23. 1. 5 11:50 ~ 23. 1. 29 13:35)</p> <p>(4) 原子炉冷却材浄化系の自動停止後の再起動に伴う出力降下 (23. 1. 29 13:35 ~ 23. 1. 29 17:20)</p> <p>(5) 炉心流量出力調整 (23. 1. 29 17:20 ~)</p>
--------	--

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。