


福島第一原子力発電所 2号機 保守運転状況

平成20年 9月

発電電力量 564,466MWH
設備利用率 100.0%



記 事	<p>(1)海水温度上昇による出力低下 (20. 8. 28 19:43 ~ 20. 9. 10 11:49)</p> <p>(2)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (20. 9. 10 11:49 ~ 20. 9. 10 12:06)</p> <p>(3)海水温度上昇による出力低下 (20. 9. 10 12:06 ~)</p>
--	--

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。