福島第一原子力発電所　　2号機　保守運転状況

平成21年　2月

発電電力量　526,846MWH
設備利用率　　100.0%



記事	(1)炉心流量出力調整 （ 21.　1. 28　12:28　～　21.　2. 27　14:16 ） (2)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 （ 21.　2. 27　14:16　～　21.　2. 27　14:43 ） (3)炉心流量出力調整 （ 21.　2. 27　14:43　～ ）

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。