


福島第一原子力発電所 2号機 保守運転状況

平成22年1月

発電電力量 583,295MWH
設備利用率 100.0%



記	(1)炉心流量出力調整 (21. 12. 25 15:19 ~ 22. 1. 15 14:21) (2)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (22. 1. 15 14:21 ~ 22. 1. 15 14:48) (3)炉心流量出力調整 (22. 1. 15 14:48 ~ 22. 1. 27 11:40) (4)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (22. 1. 27 11:40 ~ 22. 1. 27 11:57) (5)炉心流量出力調整 (22. 1. 27 11:57 ~)
事	

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。