

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成21年1月23日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 : 該当なし

区分 : 該当なし

区分 : 該当なし

その他 : 8 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	格納容器雰囲気モニタ(B)系水素濃度計の校正において、指示値不良(ハンチング)が確認され、制御盤内継電器接点の接触不良が認められたため、当該継電器を点検。	D	
2	2号機	タービン建屋において、エレベータで資機材を運搬時、エレベータと建屋の隙間に運搬台車の車止めを落下させたことが認められたため、当該車止めを回収。	D	
3	2号機	原子炉補機冷却系二次熱交換器(B)渦流フィルタドレン弁において、シートリークが認められたため、当該弁を点検。	D	
4	3号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)室内の低電導度廃液系ファンネルにおいて、上蓋のゴムに破損(外れ)が認められたため、当該上蓋を補修。	D	
5	4号機	取水設備スクリーン洗浄装置(E)点検時、固定式バースクリーン、バー回転式スクリーン及びトラベリングスクリーンのスクリーン、フレーム及びバケットに塗装剥離が認められたため、当該剥離箇所を補修。	D	
6	4号機	中性子計装系平均出力領域モニタ(C)記録計に指示値不良(ハンチング)が認められたため、当該記録計を点検。(関連パラメータに異常なし)	D	
7	3.4号廃棄物処理設備	雑固体廃棄物焼却設備雑固体投入機用潤滑油給油器より油のにじみが認められたため、当該潤滑油給油器を補修。	D	
8	3.4号廃棄物処理設備	ホットシャワー廃液処理系バグフィルタ(ろ過材)タンク(A)洗浄弁の閉操作時、弁棒が折損したため、当該弁棒を交換。	D	

【凡例】

公表区分	事象の概要	主な具体例
区分	法律に基づく報告事象等の重要な事象	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画外の原子炉の停止</li> <li>・発電所外への放射性物質の漏えい</li> <li>・非常用炉心冷却系の作動</li> <li>・火災の発生 など</li> </ul>
区分	運転保守管理上、重要な事象	<ul style="list-style-type: none"> <li>・以下のうち、法律に基づく報告事象に該当しない軽度な場合                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* 安全上重要な機器等の機能に支障を及ぼすおそれのある故障</li> <li>* 管理区域内の放射性物質の漏えいが継続している場合 など</li> </ul> </li> <li>・原子炉への異物の混入 など</li> </ul>
区分	運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点から速やかに詳細を公表する事象	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化</li> <li>・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障</li> <li>・原子力発電設備に係わる機器に影響を及ぼす水の漏えい</li> <li>・圧力抑制室等への異物の混入</li> <li>・原子力発電設備に係る業務における人の障害 など</li> </ul>
その他	上記以外の不適合事象	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日常小修理 など</li> </ul>

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。

\* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)

本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)

- As : 法令、安全協定に基づく報告事象  
: プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
  - A : 国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象  
: 定期検査工程へ大きな影響を与える事象
  - B : 国の検査等で指摘を受けた事象  
: 運転監視の強化が必要な事象
  - C : 品質保証の要求事項に対する軽微な事象
  - D : 通常のメンテナンス範囲内の事象
- 対象外 : 消耗品の交換等の事象

(お問い合わせ)

福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ  
電話 0240-25-1353