

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成21年4月27日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 : 該当なし

区分 : 該当なし

区分 : 該当なし

その他 : 8 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	中央制御室制御盤内点検において、制御回路端子カバー破損等が認められたため、対応検討。(機能に影響なし)	D	
2	1号機	復水脱塩装置脱塩塔(J)入口流量計点検において、計器精度に判定値外れが認められたため、対応検討。	D	
3	1号機	タービン建屋機械工作室給気加熱器加熱蒸気及び戻り系配管逆止弁のシートリークにより、水の滴下(1滴/5～6秒)が認められたため、当該逆止弁を点検・補修。	D	
4	1号機	相分離母線冷却装置冷却用送風機停止時において、同母線湿度計に指示不良(オーバースケール)が認められたため、当該湿度計を点検。	D	
5	1号機	原子炉冷却材再循環ポンプ(B)用駆動電動機の上ガイド軸受け温度計に指示値不良(オーバースケール)が認められたため、当該計器及び検出器を点検。	D	
6	2号機	中性子計装系局部出力領域モニタ校正において、移動式炉内計装装置走行時、漏えい検出系ダスト放射線モニタの指示値に変動(徐々に上昇後下降)が認められたため、調査及び対応検討。	D	
7	3号機	所内用空気圧縮系制御盤において、警報確認用押しボタンスイッチの破損(ボタンの外れ)が認められたため、当該押しボタンスイッチを交換。	D	
8	その他	不適合管理委員会で他発電所水平展開の必要性の検討が「要」と判断した不適合について、本店及び他発電所への連絡を失念したことが認められたため、連絡を実施、対応検討。	C	

【凡例】

公表区分	事象の概要	主な具体例
区分	法律に基づく報告事象等の重要な事象	<ul style="list-style-type: none"> ・計画外の原子炉の停止 ・発電所外への放射性物質の漏えい ・非常用炉心冷却系の作動 ・火災の発生 など
区分	運転保守管理上、重要な事象	<ul style="list-style-type: none"> ・以下のうち、法律に基づく報告事象に該当しない軽度な場合 <ul style="list-style-type: none"> * 安全上重要な機器等の機能に支障を及ぼすおそれのある故障 * 管理区域内の放射性物質の漏えいが継続している場合 など ・原子炉への異物の混入 など
区分	運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点から速やかに詳細を公表する事象	<ul style="list-style-type: none"> ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化 ・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障 ・原子力発電設備に係わる機器に影響を及ぼす水の漏えい ・圧力抑制室等への異物の混入 ・原子力発電設備に係る業務における人の障害 など
その他	上記以外の不適合事象	<ul style="list-style-type: none"> ・日常小修理 など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。

* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)

本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)

- As : 法令、安全協定に基づく報告事象
- : プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
- A : 国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
- : 定期検査工程へ大きな影響を与える事象
- B : 国の検査等で指摘を受けた事象
- : 運転監視の強化が必要な事象
- C : 品質保証の要求事項に対する軽微な事象
- D : 通常のメンテナンス範囲内の事象
- 対象外 : 消耗品の交換等の事象

(お問い合わせ)

福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電話 0240-25-1353