

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成21年7月7日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 : 該当なし

区分 : 該当なし

区分 : 該当なし

その他 : 12 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	4号機	第二予備品倉庫内クレーンでの荷物運搬作業時、クレーン走行位置検出スイッチのレバー脱落が認められたため、当該品を交換。	D	
2	4号機	格納容器内環境測定用に設置した4枚の温度測定テープの回収時に、1枚の紛失を確認したため、調査を実施。	D	
3	4号機	水圧制御ユニットN2ガスライン圧力計点検時、指示不良(ドリフト)が認められたため、当該計器を補修。	D	
4	4号機	低圧蒸気タービン(C)組合せ中間弁(No.1弁)ストレーナの浸透探傷検査時、指示模様(線状指示)が認められたため、当該部を補修。	D	
5	4号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)のタービン静翼浸透探傷検査時、指示模様(線状指示)が認められたため、当該部を補修。	D	
6	4号機	第6給水加熱器ドレンタンク(B)点検時、ドレン受け排水穴のスラッジ詰まりが認められたため、当該部を清掃。	D	
7	4号機	原子炉補機冷却系二次熱交換器(A)渦流探傷検査時、伝熱管(15本)の減肉が認められたため、当該管を交換。	D	
8	4号機	主変圧器周辺設置のページング用電線管の腐食が認められたため、当該電線管を交換。	D	
9	4号機	タービン補機冷却系水素冷却機出口温度調節弁後弁点検時、使用していたコピー用紙が弁箱に吸い込まれたことの調査のため、配管フランジを開放し調査実施後、開放部の養生用ポリ袋が吸い込まれたため、原因を調査。	C	
10	4号機	計装用圧縮空気系配管弁閉操作時、ハンドル折損したため、当該部を交換。	D	
11	4号機	補機冷却海水系水張り実施時、海水ストレーナ差圧計が配管詰まりによる指示不良(オーバースケール)が認められたため、当該配管を点検	D	

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
12	その他	木戸川取水ポンプ吐出流量計の指示不良が認められたため、当該計器を点検調整。	D	

【凡例】

公表区分	事象の概要	主な具体例
区分	法律に基づく報告事象等の重要な事象	<ul style="list-style-type: none"> ・計画外の原子炉の停止 ・発電所外への放射性物質の漏えい ・非常用炉心冷却系の作動 ・火災の発生 など
区分	運転保守管理上、重要な事象	<ul style="list-style-type: none"> ・以下のうち、法律に基づく報告事象に該当しない軽度な場合 <ul style="list-style-type: none"> * 安全上重要な機器等の機能に支障を及ぼすおそれのある故障 * 管理区域内の放射性物質の漏えいが継続している場合 など ・原子炉への異物の混入 など
区分	運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点から速やかに詳細を公表する事象	<ul style="list-style-type: none"> ・計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化 ・原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障 ・原子力発電設備に係わる機器に影響を及ぼす水の漏えい ・圧力抑制室等への異物の混入 ・原子力発電設備に係る業務における人の障害 など
その他	上記以外の不適合事象	<ul style="list-style-type: none"> ・日常小修理 など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。

* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)

本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)

- A5 : 法令、安全協定に基づく報告事象
- : プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
- A : 国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
- : 定期検査工程へ大きな影響を与える事象
- B : 国の検査等で指摘を受けた事象
- : 運転監視の強化が必要な事象
- C : 品質保証の要求事項に対する軽微な事象
- D : 通常のメンテナンス範囲内の事象
- 対象外 : 消耗品の交換等の事象

(お問い合わせ)

福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電話 0240-25-1353