

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成22年4月21日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 8 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	第19回定期事業者検査の安全保護系設定値確認検査(その2)実施中、検査要領書に誤記が認められたため、当該誤記を訂正し検査再開。	GⅡ	
2	2号機	給水加熱器ドレン系第1給水加熱器(B)液位調節弁点検時、部品(ケージ)に浸食が認められたため、対応検討。	GⅢ	
3	2号機	給水系逆止弁点検時、弁開閉表示用位置検出スイッチ(開側)フレキシブル電線管に折損が認められたため、当該電線管を交換。	GⅢ	
4	2号機	480V所内電源設備復水器連続洗浄装置用モーターコントロールセンタ点検時、ボール循環ポンプ(D)用モーターコントロールセンタユニットの接触器に異音が認められたため、当該接触器を点検補修。	GⅢ	
5	2号機	低圧復水ポンプ(B)用タービン補機冷却系のフローグラス(流量確認用)点検時、ガラスとゴムパッキンに固着が認められたため、当該ガラスを交換。	GⅢ	
6	4号機	プロセス放射線モニタ系トリチウムサンプル装置捕集槽(A)において、出入口弁に動作不良が認められたため、当該弁動作確認及び補修。	GⅢ	
7	3.4号廃棄物処理設備	焼却設備トリチウム回収装置(A)サンプリングポンプ点検時、ポンプに異物(錆が固まったような物)が認められたため、対応検討。	GⅢ	
8	その他	影響評価書による不適合の水平展開対応において、事務局によるアサイメントの発行忘れが認められたため、対応検討。	GⅡ	