

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成22年6月18日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 : 該当なし

区分 : 該当なし

区分 : 該当なし

その他 : 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器(C)下部において、ピンホール(鉛筆芯程度の大きさ)が認められたため、当該部を補修。	G	
2	2号機	環境改善用冷凍機空冷コンデンサファン点検時、不具合(ファンベルト劣化5台、No3ファン電動機軸受け異音)が認められたため、当該ファンベルト取替及び電動機軸受け点検。	G	
3	2号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)において、伝熱管に漏れが認められたため、当該伝熱管の特定及び閉止栓を実施。	G	