

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成22年10月19日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 : 該当なし
 区分 : 該当なし
 区分 : 該当なし
 その他 : 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	4号機	試料採取系原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A)出口サンプリング恒温装置において、電源部冷却ファンに不具合(動作しない)が認められたため、当該冷却ファンを交換。	G	
2	4号機	試料採取系復水給水系試料調整盤において、盤冷却ファンに不具合(動作しない)が認められたため、当該冷却ファンを交換。	G	
3	その他	碍子洗浄防災設備防災タンク補給水流量積算計点検時、計器精度外れが認められたため、当該積算計を点検校正。	G	