

不適合件名リスト(H23.3.11～H24.3.31)

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1	1号機	残留熱除去機器冷却系ポンプD電動機の水没、絶縁不良について	G I	2011/4/8	津波
2	1号機	所内高圧電源設備配電盤(メタクラ)M/C HPCS盤に水が飛散及びノンセグバスダクトに地絡による導体・母線箱損傷について	G I	2011/4/8	津波
3	1号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC1C-1-5母線(絶縁抵抗値:0MΩ)使用不可について	G I	2011/4/8	津波
4	1号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)P/C1C-2が水没について	G I	2011/4/8	津波
5	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)送風機A、B、排風機A、B、非常用送風機A、Bの水没について	G I	2011/4/8	津波
6	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)送風機A、B、排風機A、B非常用送風機A～Cの水没について	G I	2011/4/8	津波
7	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)制御盤の浸水について	G I	2011/4/8	津波
8	2号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却系ポンプ電動機水没形跡ありについて	G I	2011/4/8	津波
9	2号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC2C-2-1の水没について	G I	2011/4/8	津波
10	2号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)P/C2C-2動力変圧器の水没について	G I	2011/4/8	津波
11	2号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプA電動機の水没について	G I	2011/4/8	津波
12	2号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプD電動機水没形跡ありについて	G I	2011/4/8	津波
13	1号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプB電動機の水没について	G I	2011/4/8	津波
14	1号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)P/C1D-2の水没について	G I	2011/4/8	津波
15	1号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプC電動機の水没について	G I	2011/4/8	津波
16	1号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプA電動機の水没について	G I	2011/4/8	津波
17	1号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却系ポンプ電動機の水没について	G I	2011/4/8	津波
18	1号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系ポンプ電動機の水没について	G I	2011/4/8	津波
19	1号機	残留熱除去機器冷却系ポンプC電動機の水没について	G I	2011/4/8	津波
20	1号機	残留熱除去機器冷却系ポンプA電動機の水没について	G I	2011/4/8	津波
21	1号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプA電動機の水没について	G I	2011/4/8	津波
22	1号機	残留熱除去機器冷却系ポンプB電動機の水没について	G I	2011/4/8	津波
23	1号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC1C-2-1の水没について	G I	2011/4/8	津波
24	1号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC1C-1-1の広範囲被水について	G I	2011/4/8	津波
25	1号機	所内高圧電源設備配電盤(メタクラ)M/C1C及びノンセグの被水について	G I	2011/4/8	津波
26	1号機	高圧炉心スプレイ系充電器盤・バッテリー充電器・蓄電池エリアの水没について	G I	2011/4/8	津波
27	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)室が広範囲に水没について	G I	2011/4/8	津波
28	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)室が広範囲に水没について	G I	2011/4/8	津波
29	1号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC HPCS使用不可について	G I	2011/4/8	その他
30	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)制御盤使用不可について	G I → 対象外*	2011/4/8	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
31	3号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプA電動機の水没について	G I	2011/4/11	津波
32	4号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)P/C4D-2の水没について	G I	2011/4/11	津波
33	4号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)P/C4C-2の水没について	G I	2011/4/11	津波
34	4号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC4C-2-1の水没について	G I	2011/4/11	津波
35	4号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC4D-2-1の水没について	G I	2011/4/11	津波
36	4号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(B)電動機の被水について	G I	2011/4/11	津波
37	4号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(D)電動機の被水について	G I	2011/4/11	津波
38	4号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(C)電動機の被水及び冷却ファンカバー損傷について	G I	2011/4/11	津波
39	4号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(B)電動機の被水について	G I	2011/4/11	津波
40	4号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(A)電動機の被水について	G I	2011/4/11	津波
41	4号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプ(A)電動機の被水について	G I	2011/4/11	津波
42	3号機	残留熱除去機器冷却系(C)電動機の水没について	G I	2011/4/11	津波
43	3号機	残留熱除去機器冷却系(A)電動機の水没について	G I	2011/4/11	津波
44	3号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)P/C3C-2の水没について	G I	2011/4/11	津波
45	3号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC3C-2-1の水没について	G I	2011/4/11	津波
46	2号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC2D-2-1の水没について	G I	2011/4/18	津波
47	2号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)P/C2D-2, 動力変圧器P/C2D-2の水没について	G I	2011/4/18	津波
48	1号機	125V(H)バッテリー室の水没について	G I	2011/4/18	津波
49	1号機	所内高圧電源設備配電盤(メタクラ)M/C(H)室内照明用分電盤の火災について	G I	2011/5/27	津波
50	4号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(C)電動機の水没(絶縁抵抗値:0.4M Ω)について	G I	2011/6/20	津波
51	4号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(A)電動機の水没(絶縁抵抗値:0.5M Ω ~500M Ω でふらつき)について	G I	2011/6/20	津波
52	1号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC1D-2-1の水没について	G I	2011/6/20	津波
53	1号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC1C-1-2の広範囲被水について	G I	2011/6/20	津波
54	1号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)P/C1C-1の広範囲被水について	G I	2011/6/20	津波
55	1号機	原子炉緊急停止系 スクラム地震計の冠水について	G I	2011/6/23	津波
56	1号機	サービス建屋待合室のページングハンドセット火災跡について	G I	2011/7/8	津波
57	2号機	残留熱除去機器冷却海水系(C)電動機の水没について	G I	2011/7/21	津波
58	2号機	残留熱除去機器冷却海水系(A)電動機の水没について	G I	2011/7/21	津波
59	1号機	交流120V 高圧炉心スプレイ系計測用分電盤用変圧器が水没した痕跡ありについて	G I	2011/7/21	津波
60	1号機	直流125V 高圧炉心スプレイ系分電盤が水没した痕跡ありについて	G I	2011/7/21	津波
61	1号機	高圧炉心スプレイ系計測用分電盤が水没した痕跡ありについて	G I	2011/7/21	津波
62	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)中性点接地抵抗器・整流器用変圧器・可飽和変流器盤水没について	G I	2011/7/21	津波
63	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)中性点接地抵抗器・整流器用変圧器・可飽和変流器盤水没について	G I	2011/7/21	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
64	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)発電機本体の回転子の不良について	G I	2011/7/21	津波
65	2号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプB電動機水没形跡ありについて	G I	2011/7/29	津波
66	2号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系電動機の地絡による所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC HPCSの地絡警報発生について	G I	2011/8/31	津波
67	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)二次冷却水差圧スイッチ冠水について	G I	2011/11/15	津波
68	1号機	原子炉隔離時冷却系タービン排気ダイヤフラム圧力スイッチ冠水の件について	G I	2011/11/15	津波
69	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)非常用換気空調設備機器破損及び動作不良の件について	G I	2011/12/5	津波
70	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)非常用換気空調設備機器破損及び動作不良の件について	G I	2011/12/5	津波
71	1号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系ポンプのポンプ軸手廻し不可の件について	G I	2011/12/8	その他
72	3号機	3・4号機サービス建屋チェックポイント小物モニター脇机上の汚染確認について	G I	2012/3/28	その他
73	その他	1・2号機及び3・4号機放水口モニタの損傷について	G II	2011/3/23	津波
74	3号機	発電機非常用密封油ポンプの密封油装置の堰内の油たまりについて	G II	2011/4/1	地震
75	3号機	発電機主密封油再循環ポンプの密封油装置の堰内の油たまりについて	G II	2011/4/1	地震
76	3号機	発電機主密封油ポンプの密封油装置の堰内の油たまりについて	G II	2011/4/1	地震
77	廃棄物処理設備	補助ボイラー変圧器(B)絶縁油にじみについて	G II	2011/4/5	地震
78	廃棄物処理設備	補助ボイラー変圧器(C)絶縁油漏れについて	G II	2011/4/5	地震
79	廃棄物処理設備	補助ボイラー変圧器(A)絶縁油漏れについて	G II	2011/4/5	地震
80	1号機	高起動変圧器のコンサベータ油面低の警報発生及び油漏れについて	G II	2011/4/6	地震
81	2号機	熱交換器建屋電気品室非常用給気ファン電動機に水没した形跡ありについて	G II	2011/4/8	津波
82	1号機	熱交換器建屋電気品室非常用給気ファン電動機の水没について	G II	2011/4/8	津波
83	1号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC1SA-2の制御用トランス焼損(6D)について	G II	2011/4/8	津波
84	1号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC1B-2-1の(11C, 11D, 12C, 12D)の焦げ跡について	G II	2011/4/8	津波
85	1号機	照明用分電盤LP-1T12の盤全体の焦げ跡について	G II	2011/4/8	津波
86	1号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC1SB-2の制御用トランス焼損(10G)について	G II	2011/4/8	津波
87	3号機	原子炉建屋天井クレーンのケーブルトロリ脱線について	G II	2011/4/11	地震
88	3号機	熱交換器建屋B電気品室非常用給気ファンの電動機水没について	G II	2011/4/11	津波
89	2号機	格納容器雰囲気モニタ系(B)昇圧ポンプ点検依頼について	G II	2011/4/11	その他
90	1号機	主油タンクの油漏れありについて	G II	2011/4/12	地震
91	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油タンクBの油漏れありについて	G II	2011/4/12	地震
92	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油タンクAの油漏れありについて	G II	2011/4/12	地震
93	1号機	熱交換器建屋B電気品室非常用送風機の機器に浸水の形跡あり及びファンとダクトの取り合い部破損について	G II	2011/4/13	津波
94	3号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC3B-2-3(3C)焼跡ありについて	G II	2011/4/18	津波
95	その他	原子力副防災管理者解任届出の遅延について	G II	2011/4/18	その他
96	その他	記録写真撮影のため移動中側溝に足を踏み外し転倒負傷について	G II	2011/4/25	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
97	その他	タービン建屋 所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC1SB-2(7D)一部焼損他について	G II	2011/4/28	津波
98	3号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系ラプチャーディスク(破裂板)破損について	G II	2011/5/6	その他
99	1号機	熱交換器建屋1階北棟北側の機器搬入用防護扉の破損について	G II	2011/5/19	津波
100	1号機	熱交換器建屋1階南棟南側の機器搬入用防護扉の破損について	G II	2011/5/19	津波
101	3号機	補機冷却海水系配管内部清掃作業における熱中症による体調不良者発生について	G II	2011/5/20	その他
102	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)燃料移送ポンプ過負荷トリップについて	G II	2011/5/27	津波
103	廃棄物処理設備	照明用分電盤LP-1W33の焼損について	G II	2011/6/2	津波
104	廃棄物処理設備	動力用分電盤PP-1W32の焼損について	G II	2011/6/2	津波
105	廃棄物処理設備	主分電盤MP-1W31の焼損について	G II	2011/6/2	津波
106	4号機	主排気ダクト配管亀裂について	G II	2011/6/8	地震
107	その他	3・4号機放水口付近の海面への油漏えいについて	G II	2011/6/9	その他
108	1号機	非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプH用電動機の水没について	G II	2011/6/14	津波
109	1号機	非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプB用電動機の水没について	G II	2011/6/14	津波
110	1号機	非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプA用電動機の水没について	G II	2011/6/14	津波
111	2号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプB号機吐出圧力計元弁操作による警報発生について	G II	2011/6/15	その他
112	3号機	活性炭ホールドアップ建屋地下2階の照明スイッチ・コンセントの腐食・焼損について	G II	2011/6/17	津波
113	1号機	1・2号サービス建屋地下2階受水槽のポンプ制御盤焼損について	G II	2011/6/17	津波
114	4号機	熱交換器建屋1階北棟北側の機器搬入用防護扉の破損について	G II	2011/6/17	津波
115	4号機	熱交換器建屋1階南棟南側の機器搬入用防護扉の破損について	G II	2011/6/17	津波
116	3号機	熱交換器建屋1階北棟北側の機器搬入用防護扉の破損について	G II	2011/6/17	津波
117	3号機	熱交換器建屋1階南棟南側の機器搬入用防護扉の破損について	G II	2011/6/17	津波
118	2号機	熱交換器建屋1階北棟北側の機器搬入用防護扉の破損について	G II	2011/6/17	津波
119	2号機	熱交換器建屋1階南棟南側の機器搬入用防護扉の破損について	G II	2011/6/17	津波
120	1号機	1・2号機チェックポイントにおけるけが人の発生について	G II	2011/6/24	その他
121	1号機	制御棒位置指示装置表示不良の件について	G II → G III*	2011/6/27	その他
122	4号機	仮設所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)リレー整定試験時における体調不良について	G II	2011/6/29	その他
123	2号機	非常用ディーゼル発電設備(H)燃料移送ポンプの水没について	G II	2011/7/7	津波
124	1号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター) P/C1D-1-5B自動投入事象について	G II	2011/7/11	その他
125	1号機	高圧炉心スプレイ系所内高圧電源盤内高圧ケーブルの放電発生について	G II	2011/7/11	その他
126	廃棄物処理設備	圧力抑制プール水排水系水処理装置用鉛遮蔽運搬中の間仕切り損傷について	G II	2011/7/11	その他
127	4号機	予備品チューブ清掃の右手負傷の件について	G II	2011/7/15	その他
128	その他	構台上にて資材荷受け搬入作業中の作業員が体調不良について	G II	2011/7/19	その他
129	2号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却系(HPCSC)ポンプ室空調機の電動機が水没した形跡について	G II	2011/7/21	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
130	廃棄物処理設備	定例分析における補助ボイラー缶水からの微量な放射性物質の検出について	G II	2011/7/25	その他
131	廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋 屋外照明用分電盤の焼損について	G II	2011/8/2	津波
132	4号機	主排気ダクト修理完了後の原子炉建屋換気空調系起動時における非常用ガス処理系自動起動事象について	G II	2011/8/8	その他
133	3号機	タービン建屋地下2階高電導度廃液系サンプ(C)、ポリ袋及びウエス吸込まれ事象について	G II	2011/8/9	その他
134	4号機	循環水ポンプ(C)モータースペースヒータ安全処置実施箇所間違いについて	G II	2011/8/15	その他
135	2号機	格納容器雰囲気モニタ系(A)水素濃度計点検依頼について	G II → G III*	2011/8/19	その他
136	廃棄物処理設備	放射性廃液用トレンチ内天井部からの雨水流入について	G II	2011/8/23	その他
137	3号機	タービン建屋地下2階トレンチ内電気品の水没について	G II	2011/8/29	津波
138	その他	実用炉規則報告書「福島第二原子力発電所 東北地方太平洋沖地震に伴う原子炉施設への影響について」の誤記について	G II	2011/8/29	その他
139	4号機	資材搬出用シャッター手動開放作業後に作業員体調不良について	G II	2011/8/30	その他
140	その他	水処理モノベットポリリッシャーP塔用H2SO4計量槽(A)LI-227A部不良について	G II	2011/8/31	その他
141	3号機	管理区域入域時の一時立入者の線量計種別違いについて	G II	2011/9/5	その他
142	3号機	活性炭ホールドアップ建屋冷水ポンプ室コンセントの焼損について	G II	2011/9/15	津波
143	その他	ゲルマニウム半導体検出器の測定条件設定間違いについて	G II	2011/9/15	その他
144	その他	車両(10tトラック)運転中の脱水症状について	G II	2011/9/15	その他
145	1号機	サービス建屋コンセント水没の件について	G II	2011/9/20	津波
146	1号機	活性炭ホールドアップ建屋コンセント水没の件について	G II	2011/9/20	津波
147	1号機	タービン建屋コンセント水没の件について	G II	2011/9/20	津波
148	3号機	タービン建屋被水コンセント点検依頼について	G II	2011/9/20	津波
149	その他	原子力発電所運転状況(H23年7月分)の記載間違いについて	G II	2011/9/20	その他
150	その他	3・4号廃棄物処理建屋 仮設海水淡水化装置からの漏えいについて	G II	2011/9/20	その他
151	4号機	空間線量率が管理対象区域に該当する状態の発見について	G II	2011/9/21	その他
152	その他	緊急安全対策等の報告書における誤記の確認について	G II	2011/9/28	その他
153	4号機	熱交換器建屋非常用空調用電動機 絶縁抵抗不良について	G II	2011/9/30	津波
154	4号機	熱交換器建屋高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却系(HPCSC)ポンプ室空調機モーター解線について	G II	2011/9/30	その他
155	4号機	熱交換器建屋高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却系(HPCSC)ポンプ室空調機用電動機 絶縁抵抗不良について	G II	2011/10/3	津波
156	4号機	熱交換器建屋非常用電気品室空調機B電動機 絶縁抵抗不良について	G II	2011/10/3	津波
157	1号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(B)カップリング部グリスにじみの件について	G II	2011/10/3	その他
158	1号機	原子炉建屋付属棟地下1階東通路上部 所内高圧電源設備配電盤(メタクラ)M/C1C高圧ケーブルトレイ溶損について	G II	2011/10/3	津波
159	廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋焼損コンセント点検依頼について	G II	2011/10/7	津波
160	1号機	津波による水没保温材解体における、石綿解体届出未提出の件について	G II	2011/10/7	その他
161	3号機	東北関東大震災水没保温材解体に於ける、石綿解体届出未提出の件について	G II	2011/10/7	その他
162	その他	福島第二原子力発電所所有の放射線測定器(GMサーベイメータ、シンチレーションサーベイメータ等)の所在不明について	G II	2011/10/7	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
163	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 焼却設備一次セラミックフィルターバーナB煙道過熱について	G II	2011/10/12	その他
164	その他	県・町への定期報告「品質保証活動の実施報告」における不適合発生数の誤りについて	G II	2011/10/14	その他
165	その他	工事監理員認定資格更新時の様式誤りについて	G II	2011/10/14	その他
166	1号機	タービン建屋2階たばこ吸い殻の発見について	G II	2011/10/17	その他
167	4号機	原子炉格納容器内除染作業における計画外被ばくの発生について	G II	2011/10/18	その他
168	2号機	原子炉隔離時冷却系内側テスト可能逆止弁(E51-AO-F008)制御回路地絡について	G II	2011/10/24	その他
169	3号機	原子炉格納容器内計装用空気切替時の原子炉格納容器内計装用圧縮空気圧力低下について	G II	2011/10/24	その他
170	その他	放射化学分析室等における作業環境測定の実施遅延について	G II	2011/10/24	その他
171	その他	充填固化体ドラム缶の腐食について	G II	2011/10/27	その他
172	その他	緊急安全対策等の報告書における誤りの有無の再調査等(原子力安全・保安院指示)について	G II	2011/10/28	その他
173	3号機	循環水系配管内足場組立作業における、右手薬指負傷について	G II	2011/11/1	その他
174	その他	産業廃棄物最終処分場における浸透水等水質分析の未実施について	G II	2011/11/1	その他
175	その他	緊急安全対策他 報告書に係わるエビデンス資料不適合について	G II	2011/11/4	その他
176	1号機	原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出流量計冠水の件について	G II	2011/11/15	津波
177	その他	福島第二原子力発電所 無線局舎消防関係設備点検結果の消防署への報告漏れについて	G II	2011/11/16	その他
178	その他	所内電源強化に伴う自社用電力の未計量について	G II	2011/11/24	その他
179	その他	「固体廃棄物処理状況報告書」における焼却灰ドラム缶処理本数の誤りについて	G II	2011/11/29	その他
180	廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋洗濯設備における管理区域入域用下着ポケットよりタバコの発見について	G II	2011/11/29	その他
181	その他	免震重要棟非常用発電機の点検時ばい煙量の計算忘れについて	G II	2011/11/30	その他
182	廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋洗濯設備における管理区域入域用下着ポケットよりタバコの発見について	G II	2011/12/7	その他
183	2号機	熱交換器建屋保温材修理に伴う資材搬入中の右足関節靭帯損傷について	G II	2011/12/13	その他
184	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋補助ボイラー導電率調整薬品注入ポンプC注入不良について	G II	2012/1/5	その他
185	廃棄物処理設備	仮設水処理装置のうち淡水化装置からの水漏れについて	G II	2012/1/6	その他
186	3号機	タービン建屋2階コンテナハウス(工具室)火災感知器未設置について(消防立入検査指摘事項)	G II	2012/1/10	その他
187	4号機	C区域入域における不適切な装備について	G II	2012/1/10	その他
188	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋エレベーター(C)修理に伴う変更届けの遅延について	G II	2012/1/12	その他
189	その他	委託業務請求における品質グレード相違について	G II	2012/1/16	その他
190	1号機	サービス建屋ホットラボ給気冷却コイル破損について	G II	2012/1/16	その他
191	3号機	警報装置から発せられた警報の記録作成不備について	G II	2012/1/24	その他
192	2号機	緊急時対策支援システム伝送不良について	G II	2012/1/25	その他
193	2号機	コントロール建屋電気品室(B)冷水コイル破損の件について	G II	2012/1/30	その他
194	1号機	1・2号機コントロール建屋地下1階防護扉開閉用スイッチボックスからの発煙について	G II	2012/1/31	その他
195	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋制御室給気ファン(空気調和機A)水漏れ調査依頼について	G II	2012/2/1	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
196	1号機	原子炉建屋天井クレーン配線用しゃ断器焼損について	G II	2012/2/2	その他
197	3号機	直流125V B系地絡について	G II	2012/2/2	その他
198	1号機	逃がし安全弁排気真空破壊弁の弁体に異物咬み込み発見について	G II	2012/2/9	その他
199	その他	「固体廃棄物処理状況報告書」における雑固体ドラム缶処理本数の誤りについて	G II	2012/2/16	その他
200	その他	事務本館内での引っ越し作業時における左足母趾末節骨骨折について	G II	2012/2/17	その他
201	廃棄物処理設備	サイトバンカー建屋 2階ハッチ上部用電気チェーンブロック(休止クレーン)の使用について	G II	2012/2/20	その他
202	その他	電離放射線健康診断における受診間隔不備について	G II	2012/2/24	その他
203	4号機	熱交換器建屋 地下1階西側通路水没について	G II	2012/2/24	その他
204	4号機	緊急時対策支援システム伝送の未復旧について	G II	2012/2/29	その他
205	その他	自社用電力(免震重要棟)計上先相違について	G II	2012/2/29	その他
206	1号機	高経年化技術評価の解析結果における誤記について	G II	2012/3/19	その他
207	その他	高圧ガス保安法に基づく立入検査における事故届・変更届の手続き漏れについて	G II	2012/3/22	その他
208	その他	3号機定期安全レビューの10年毎の経年劣化評価における評価の誤りについて	G II	2012/3/22	その他
209	1号機	制御棒位置指示装置表示不良(CR 18-27)の件について	G II → G III*	2012/3/23	その他
210	3号機	非常用電気品室冷凍機(B)復旧時におけるリフト復旧箇所の不具合について	G II	2012/3/26	その他
211	1号機	非常用ディーゼル発電設備(B)ディタンク室排風機試運転時過負荷警報発生について	G II	2012/3/29	その他
212	2号機	制御展開接続図改訂未反映の件について	G II	2012/3/30	その他
213	4号機	作業用分電盤 4E21-12, 4E23-1分電盤端子カバーなし及び作業用分電盤 4E22-1分電盤内ケーブル端子腐食について	G III	2011/3/22	津波
214	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 油ドレン系貯蔵タンクA出口弁不良について	G III	2011/3/22	その他
215	1号機	管理区域内ダスト放射線モニター Bチャンネルの損傷について	G III	2011/3/23	津波
216	3号機	管理区域内3号機ダスト放射線モニターB, C, E各チャンネル損傷について	G III	2011/3/23	地震
217	その他	福島第一原子力発電所の放射性物質放出に伴う放射線上昇(バックグラウンド値上昇)によるホールボディカウンターの測定不能について	G III	2011/3/23	地震
218	その他	周辺環境ダストモニターの測定不能について	G III	2011/3/23	津波
219	その他	地震発生によるモニタリングポストNo. 7の設備破損について	G III	2011/3/24	津波
220	その他	モルタル供給装置の損傷について	G III	2011/3/24	津波
221	その他	固体廃棄物貯蔵庫の管理棟地盤沈下について	G III	2011/3/24	地震
222	その他	固体廃棄物貯蔵庫東側出入り口門扉の損傷について	G III	2011/3/24	地震
223	その他	1~4号機ゲートモニターの測定不能について	G III	2011/3/24	地震
224	その他	放射性廃棄物処理建屋ゲートモニターの測定不能について	G III	2011/3/24	津波
225	1号機	燃料プール冷却材浄化系ポンプA室の床にコンクリート片散乱(壁にひびあり)について	G III	2011/3/28	地震
226	1号機	残留熱除去系, 原子炉隔離時冷却系バルブ室の扉不良(開かない)について	G III	2011/3/28	地震
227	1号機	除染シンクの扉の開放について	G III	2011/3/28	地震
228	1号機	ISI検査室空調機の扉外れについて	G III	2011/3/28	地震

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
229	1号機	原子炉建屋南側 排気ダクトの結露水滴下について	GⅢ	2011/3/28	その他
230	1号機	原子炉建屋北側 階段室前計器の結露水滴下について	GⅢ	2011/3/28	その他
231	1号機	制御棒駆動水圧系 運搬用台車の固定治具外れについて	GⅢ	2011/3/28	地震
232	1号機	原子炉建屋南側階段室前 ダクトのボルト脱落について	GⅢ	2011/3/28	地震
233	1号機	南側機器ハッチ近傍, 補機冷却海水系ポンプ廻りの残留熱除去機器冷却海水系ラプチャーディスク(破裂板)破損について	GⅢ	2011/3/28	その他
234	1号機	南側機器ハッチ前の水面から機器ハッチ入口まで10cm程度雑用水系配管の外れについて	GⅢ	2011/3/28	津波
235	1号機	南側補機冷却海水系ポンプピット廻りの津波により入口が破壊, ピット内点検不能について	GⅢ	2011/3/28	津波
236	1号機	南側補機冷却海水系ポンプ(A)のピットの浸水及びグレーチングの損傷について	GⅢ	2011/3/28	津波
237	1号機	南側廃棄物処理補機冷却海水系ポンプ(A)のピットの浸水及びグレーチングの損傷について	GⅢ	2011/3/28	津波
238	1号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプ(A)のポンプ全体に砂・漂流物堆積について	GⅢ→GⅠ*	2011/3/28	津波
239	1号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(A)の軸受に砂・石堆積について	GⅢ	2011/3/28	津波
240	1号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(C)のポンプ全体に砂・漂流物堆積について	GⅢ	2011/3/28	津波
241	1号機	熱交換器建屋1階換気空調系ダクト外れについて	GⅢ	2011/3/28	津波
242	1号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(A)のカップリング, グランド部に被水した跡ありについて	GⅢ	2011/3/28	津波
243	1号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(B)のグランドに被水した跡ありについて	GⅢ	2011/3/28	津波
244	1号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(C)のグランドに被水した跡ありについて	GⅢ	2011/3/28	津波
245	1号機	残留熱除去機器冷却海水系(A系)スリーブ(熱交換器建屋内側から屋外が見える)について	GⅢ	2011/3/28	地震
246	1号機	熱交換器建屋2階南側入口扉開放不可(室内点検未実施)について	GⅢ	2011/3/28	地震
247	1号機	熱交換器建屋2階シャッターの破損について	GⅢ	2011/3/28	津波
248	1号機	残留熱除去機器冷却系熱交換器(A)の基礎ボルトの塗装・コンクリートにひびきありについて	GⅢ	2011/3/28	地震
249	1号機	残留熱除去機器冷却系熱交換器(A, C)点検用架台の散乱について	GⅢ	2011/3/28	地震
250	1号機	排水口の堆積物による閉鎖について	GⅢ	2011/3/28	津波
251	1号機	取水配管ピット～熱交換器建屋北側の残留熱除去機器冷却海水系ラプチャーディスク(破裂板)破損について	GⅢ	2011/3/28	その他
252	1号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(B)軸受けグランド部に砂の堆積ありについて	GⅢ	2011/3/28	津波
253	1号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(D)軸受けグランド部に砂の堆積ありについて	GⅢ	2011/3/28	津波
254	1号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系熱交換器の保温材が外れている箇所ありについて	GⅢ	2011/3/28	津波
255	1号機	南側二重扉前のタービン建屋側から, 水が流入した痕跡あり(二重扉電源断中)について	GⅢ	2011/3/28	津波
256	1号機	大物搬入口前非常口表示灯の上部カバー外れについて	GⅢ	2011/3/28	地震
257	1号機	ストームドレン系排水口の逆流ありについて	GⅢ	2011/3/28	津波
258	1号機	低圧炉心スプレイ系ポンプ室前階段の浸水中(深さ30cm程度)について	GⅢ	2011/3/28	津波
259	1号機	非常用ディーゼル発電機A工具箱の転倒・倒壊について	GⅢ	2011/3/28	地震
260	1号機	非常用ディーゼル発電機Aファイヤボリュームダンパー室の扉開放不可について	GⅢ	2011/3/28	地震
261	1号機	非常用ディーゼル発電機A非常用送風機(A)(B)(C)のフィルター破損について	GⅢ→GⅠ*	2011/3/28	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
262	1号機	非常用ディーゼル発電機A制御室の水たまりあり(深さ5cm程度)について	GⅢ	2011/3/28	津波
263	1号機	非常用ディーゼル発電機H制御室の水たまりあり(深さ1cm程度)上部から水の滴下ありについて	GⅢ	2011/3/28	津波
264	1号機	原子炉建屋入口の床・壁に損傷ありについて	GⅢ	2011/3/28	地震
265	1号機	残留熱除去系Cバルブ室の水たまりあり(深さ50cm程度)について	GⅢ	2011/3/28	津波
266	1号機	制御棒駆動水圧系ポンプエリアの奥の一部分に水たまり(油分あり)あり(深さ45cm程度)について	GⅢ	2011/3/28	津波
267	1号機	原子炉建屋連絡通路の壁に損傷ありについて	GⅢ	2011/3/28	地震
268	1号機	活性炭ホールドアップ建屋入口付近の床に水たまりあり(深さ27cm程度)について	GⅢ	2011/3/28	津波
269	1号機	原子炉建屋6階全域の床に結露による水たまり多数ありについて	GⅢ	2011/3/28	その他
270	1号機	原子炉建屋6階蛍光灯の配線用カバー外れ箇所あり(東側3箇所)について	GⅢ	2011/3/28	地震
271	1号機	スチームドレン系サンプ(A)のポンプ水没(深さ約53cm)について	GⅢ	2011/3/28	地震
272	1号機	低圧炉心スプレイ系封水ポンプの水没(深さ約53cm)について	GⅢ	2011/3/28	津波
273	1号機	低圧炉心スプレイ系ポンプ, 空調機の水没(深さ約53cm)について	GⅢ	2011/3/28	津波
274	1号機	低電導度廃液系サンプ(A)のポンプ水没(深さ約53cm)電動機は被水なしについて	GⅢ	2011/3/28	地震
275	1号機	高電導度廃液系サンプ(A)のポンプ水没(深さ約53cm)について	GⅢ	2011/3/28	地震
276	1号機	原子炉隔離時冷却系封水ポンプの水没(深さ約53cm)について	GⅢ	2011/3/28	津波
277	1号機	原子炉隔離時冷却系ポンプ, 空調機の水没(深さ約53cm)について	GⅢ	2011/3/28	津波
278	1号機	残留熱除去系ポンプ(A)【(B)(C)も含む】, 封水ポンプ, 空調機(A)(B)(C)のポンプ水没について	GⅢ	2011/3/28	津波
279	1号機	油ドレン系サンプ(A)のポンプ水没(深さ約53cm), 電動機は被水なしについて	GⅢ	2011/3/28	地震
280	1号機	ラドウエストエリア排風機(B)用梯子のボルト落下について	GⅢ	2011/3/28	その他
281	1号機	フィルター室(ラドウエストエリア排気系)の扉開不能について	GⅢ	2011/3/28	その他
282	1号機	フィルター室(原子炉建屋排気系)の扉開不能について	GⅢ	2011/3/28	その他
283	1号機	ラドウエストエリア排風機エリアのタバコ吸い殻あり(2本)について	GⅢ	2011/3/28	その他
284	1号機	原子炉建屋排風機(A)架台のズレありについて	GⅢ	2011/3/28	地震
285	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)軽油タンク付近のハッチの散乱について	GⅢ	2011/3/28	津波
286	2号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(B, D)に泥堆積について	GⅢ	2011/3/28	津波
287	2号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系ポンプに泥堆積について	GⅢ	2011/3/28	津波
288	2号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系ストレーナに泥堆積について	GⅢ	2011/3/28	津波
289	2号機	熱交換器建屋高圧炉心スプレイ系室空調機に泥堆積について	GⅢ	2011/3/28	津波
290	2号機	熱交換器建屋(D)電気品室非常用給気ファンに泥堆積について	GⅢ	2011/3/28	津波
291	2号機	熱交換器建屋(D)電気品室非常用給気冷却器に泥堆積について	GⅢ	2011/3/28	津波
292	2号機	原子炉建屋2階南側床割れの残留熱除去機器冷却系熱交換器(B)近傍床に割れありについて	GⅢ	2011/3/28	地震
293	2号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプ(B)付近に蛍光灯の割れありについて	GⅢ	2011/3/28	地震
294	2号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(A, C)に泥堆積について	GⅢ	2011/3/28	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
295	2号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプ(A)に泥堆積について	GⅢ	2011/3/28	津波
296	2号機	熱交換器建屋(C)電気品室非常用給気ファンに泥堆積について	GⅢ	2011/3/28	津波
297	2号機	熱交換器建屋(C)電気品室非常用給気冷却器に泥堆積について	GⅢ	2011/3/28	津波
298	その他	地震発生によるモニタリングポストNo. 6のデータ伝送停止について	GⅢ	2011/3/28	津波
299	その他	固体廃棄物貯蔵庫1階トラック搬入口内側シャッター他の機能不全について	GⅢ	2011/3/28	地震
300	2号機	原子炉補機冷却系(第2中間ループ)ポンプ(A, B, C)の水没について	GⅢ	2011/3/29	津波
301	2号機	原子炉補機冷却系(第2中間ループ)熱交換器(A, B, C)の水没について	GⅢ	2011/3/29	津波
302	2号機	制御棒駆動水圧系補修室の壁にひび割れありについて	GⅢ	2011/3/29	その他
303	2号機	原子炉補機冷却系(第1中間ループ)サージタンク配管に傾きありについて	GⅢ→ 対象外*	2011/3/29	その他
304	2号機	原子炉冷却材浄化系プリコートポンプの基礎ボルト部にベアリング部からの油滴下痕について	GⅢ	2011/3/29	その他
305	2号機	原子炉建屋5階西側 通路の保温材に水垂ありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
306	2号機	原子炉冷却材浄化系除染室 クレーンの右側に傾きありについて	GⅢ→ 対象外*	2011/3/29	その他
307	2号機	原子炉冷却材浄化系除染装置の駆動用チェーンカバーへこみありについて	GⅢ	2011/3/29	その他
308	2号機	原子炉冷却材浄化系除染室 2階の手摺の基礎部に浮き上がりありについて	GⅢ→ 対象外*	2011/3/29	その他
309	2号機	ほう酸水注入系配管メカニカルスナッパーの傾きありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
310	2号機	原子炉建屋5階北東側通路のケーブルトレイ基礎部浮き上がりあり 非常用ディーゼル発電設備冷却系配管傾きありについて	GⅢ→ 対象外*	2011/3/29	その他
311	2号機	原子炉建屋5階北側 通路の移動物ありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
312	2号機	原子炉建屋4階北東側 通路の移動物ありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
313	2号機	燃料プール冷却材浄化系ポンプ(B)のケーシング上部微少の水たまりありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
314	2号機	燃料プール冷却材浄化系ポンプ(A)(B)室の入口に水たまりありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
315	2号機	給水系バルブ室のブローアウトパネル破損ありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
316	2号機	原子炉建屋3階西側 通路の移動物ありについて	GⅢ	2011/3/29	その他
317	2号機	原子炉建屋2階北東側 ドライウェル搬入口の移動物ありについて	GⅢ	2011/3/29	その他
318	2号機	原子炉建屋2階監視用カメラ制御リレー箱の破損ありについて	GⅢ	2011/3/29	その他
319	2号機	原子炉建屋2階北側 配管点検口の壁面ひびありについて	GⅢ	2011/3/29	その他
320	2号機	原子炉建屋2階北側 通路の移動物ありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
321	2号機	原子炉建屋2階西側 通路の移動物ありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
322	2号機	制御棒駆動水圧系温度監視盤のバッテリーアラーム発生について	GⅢ	2011/3/29	地震
323	2号機	原子炉建屋2階南側 通路の蛍光灯落下について	GⅢ	2011/3/29	地震
324	2号機	原子炉建屋1階西側 通路の柵ぐらつきあり, 取手外れありについて	GⅢ	2011/3/29	その他
325	2号機	原子炉建屋1階北東側 バルブ室の保温材外れありについて	GⅢ	2011/3/29	その他
326	2号機	原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系サンプ(A)のポンプ水没(中央制御室警報あり)について	GⅢ	2011/3/29	地震
327	2号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系サンプ(A)のタンクオーバーフロー(中央制御室警報あり)について	GⅢ	2011/3/29	地震

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
328	2号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系サンプ(C)のタンクオーバーフロー(中央制御室警報あり)について	GⅢ	2011/3/29	地震
329	2号機	原子炉建屋6階東側 通路の移動物ありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
330	2号機	原子炉建屋6階パーテーションの歪みありについて	GⅢ	2011/3/29	その他
331	2号機	原子炉建屋 所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)2B-1-1前の移動物ありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
332	2号機	原子炉建屋地下1階西側 通路の移動物ありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
333	2号機	原子炉建屋 低電導度廃液系サンプ(A)のタンクオーバーフロー(中央制御室警報 あり)について	GⅢ	2011/3/29	地震
334	3号機	原子炉格納容器内真空清掃装置の一部壁に傷ありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
335	3号機	制御棒駆動水圧系搬出入口(エレベータ前)の制御棒駆動水圧系搬出入口ハッチの施錠破損(ハッチ開放状態)について	GⅢ	2011/3/29	地震
336	3号機	大物搬入口前仮置き品の壁に傷ありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
337	3号機	制御棒駆動水圧系ポンプ(B)一部床浸水ありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
338	3号機	制御棒駆動水圧系ポンプ(A)の外観異常なし/一部床浸水ありについて	GⅢ	2011/3/29	地震
339	3号機	気体廃棄物処理系設備の活性炭ホールドアップ建屋地下2階エリア浸水について	GⅢ	2011/3/29	津波
340	3号機	原子炉建屋6階オペフロ全域にわたり、ところどころ水たまりあり(スロッシング・結露)について	GⅢ	2011/3/29	その他
341	3号機	原子炉建屋6階オペフロのサービスツール転倒(ドライヤー吊り具)について	GⅢ	2011/3/29	地震
342	3号機	燃料交換床空調機室資材ラックの転倒について	GⅢ	2011/3/29	地震
343	3号機	原子炉建屋5階南東側廊下ハッチ付近の金属製落下物あり(5cm×5cm)について	GⅢ	2011/3/29	地震
344	3号機	原子炉建屋5階南西側廊下の仮置き品(固縛あり)の移動について	GⅢ	2011/3/29	地震
345	3号機	制御棒駆動水圧系補修室の仮置き治具の移動について	GⅢ	2011/3/29	地震
346	3号機	原子炉建屋5階北側廊下の仮置き資材(足場材・フェンス)転倒について	GⅢ	2011/3/29	地震
347	3号機	原子炉建屋5階北側廊下の古いタバコ(未使用)発見について	GⅢ	2011/3/29	地震
348	3号機	ISI検査室テストピース移動について	GⅢ	2011/3/29	地震
349	3号機	ISI検査室内ラック移動について	GⅢ	2011/3/29	地震
350	3号機	ほう酸水注入系受けタンク移動について	GⅢ	2011/3/29	地震
351	3号機	原子炉建屋4階西側廊下の仮置き品(フェンス等)が転倒について	GⅢ	2011/3/29	地震
352	3号機	逃がし安全弁ハッチ前コンクリート遮へいの移動について	GⅢ	2011/3/29	地震
353	3号機	北側水圧制御ユニット前通路の仮置き品の固縛外れについて	GⅢ	2011/3/29	地震
354	3号機	南側水圧制御ユニット前通路のケーブルトレイ蝶ネジおよび定検用仮設ホースコネクッション落下について	GⅢ	2011/3/29	その他
355	3号機	非常用ディーゼル発電機A室内万力台が地震により移動について	GⅢ	2011/3/29	地震
356	1号機	低圧復水ポンプ(B)シール水流量計ケーブルカバー脱落について	GⅢ	2011/3/30	その他
357	1号機	電気防食装置制御盤の水没について	GⅢ	2011/3/30	津波
358	1号機	スチームドレン系・油ドレン系サンプ(A) 液位スイッチ水没について	GⅢ	2011/3/30	津波
359	1号機	低圧復水ポンプ(A)～(C)の床漏えい検出器等が水没について	GⅢ	2011/3/30	津波
360	1号機	復水脱塩装置・高電導度廃液系・低電導度廃液系サンプ(A)液位スイッチの水没について	GⅢ	2011/3/30	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
361	2号機	原子炉建屋5階南側 通路のアースの接続端子が壁面より浮き上がりあり(地震ではない)について	GⅢ	2011/3/30	その他
362	2号機	原子炉建屋2階大物搬入口前蛍光灯脱落および球切れについて	GⅢ	2011/3/30	地震
363	2号機	原子炉建屋付属棟低電導度廃液系サンプ(A)ピット漏えい検出及びサンプ位置検出スイッチの水没について	GⅢ	2011/3/30	地震
364	2号機	放射性ドレン移送系G11-F771B弁グランド部より漏えい痕ありについて	GⅢ	2011/3/30	その他
365	2号機	タービン建屋のタービン補機冷却系低電導度廃液系サンプ(A)ピット漏えい検出器及びサンプ位置検出スイッチの水没について	GⅢ	2011/3/30	津波
366	2号機	排ガス減衰管入口放射線モニターサンプルポンプに異音ありについて	GⅢ	2011/3/30	その他
367	3号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(A)の海水飛散跡ありについて	GⅢ→ GⅠ*	2011/3/30	津波
368	3号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(C)の海水飛散跡ありについて	GⅢ→ GⅠ*	2011/3/30	津波
369	3号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプ(A)の海水飛散跡ありについて	GⅢ→ GⅠ*	2011/3/30	津波
370	3号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプ(A)軸受けへの海水飛散跡ありについて	GⅢ	2011/3/30	津波
371	3号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(A)への海水飛散跡ありについて	GⅢ→ GⅠ*	2011/3/30	津波
372	3号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(C)への海水飛散跡ありについて	GⅢ→ GⅠ*	2011/3/30	津波
373	3号機	熱交換器建屋1階フロアへの流入物・泥大量ありについて	GⅢ	2011/3/30	津波
374	3号機	熱交建屋1階壁の壁にひびありについて	GⅢ	2011/3/30	その他
375	4号機	タービン建屋天井クレーンジョイントボックスの戸扉部パッキン劣化について	GⅢ	2011/3/30	その他
376	4号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター) 3SB-6のユニット3Bの扉開閉不能について	GⅢ	2011/3/30	その他
377	4号機	苛性ソーダ貯蔵タンクの基礎部浸水について	GⅢ	2011/3/30	津波
378	4号機	復水貯蔵タンク階段の足場接地部の剥離について	GⅢ	2011/3/30	その他
379	4号機	屋外防護区域海水放出管ダクトトレンチ内配管の水没について	GⅢ	2011/3/30	津波
380	4号機	熱交換器建屋側放出トレンチサンプポンプの水没について	GⅢ	2011/3/30	津波
381	4号機	屋外防護区域南側ダクトトレンチ内機器の出入口付近への瓦礫ありについて	GⅢ	2011/3/30	津波
382	4号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(A)に海水飛散跡ありについて	GⅢ	2011/3/30	津波
383	4号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(A)基礎ボルトに砂堆積による確認不可について	GⅢ	2011/3/30	津波
384	4号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(C)に海水飛散跡ありについて	GⅢ	2011/3/30	津波
385	4号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(C)基礎ボルトへの砂堆積について	GⅢ	2011/3/30	津波
386	4号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(A)への海水飛散跡ありについて	GⅢ	2011/3/30	津波
387	4号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(A)基礎ボルトへの砂堆積について	GⅢ	2011/3/30	津波
388	4号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(C)への海水飛散跡ありについて	GⅢ	2011/3/30	津波
389	4号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(C)基礎ボルトへの砂堆積について	GⅢ	2011/3/30	津波
390	4号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプ(A)への海水飛散跡ありについて	GⅢ→ GⅠ*	2011/3/30	津波
391	4号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプ(A)基礎ボルトへの砂堆積について	GⅢ	2011/3/30	津波
392	4号機	海水放出弁(P48-F105A)に津波により移動した干渉物ありについて	GⅢ	2011/3/30	津波
393	4号機	放出希釈弁(P48-F115A)津波により移動した干渉物ありについて	GⅢ	2011/3/30	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
394	4号機	熱交換器建屋 1階フロアに流入物・泥大量ありについて	GⅢ	2011/3/30	津波
395	4号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系(A)吐出配管オイルスナッパの摺動部カバーにねじれありについて	GⅢ	2011/3/30	津波
396	4号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(B)への海水飛散跡ありについて	GⅢ	2011/3/30	津波
397	4号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(B)基礎ボルトへの砂堆積について	GⅢ	2011/3/30	津波
398	4号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(D)への海水飛散跡ありについて	GⅢ	2011/3/30	津波
399	4号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(D)基礎ボルトへの砂堆積について	GⅢ	2011/3/30	津波
400	4号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(B)への海水飛散跡ありについて	GⅢ	2011/3/30	津波
401	4号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(B)基礎ボルトへの砂堆積について	GⅢ	2011/3/30	津波
402	4号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(D)への海水飛散跡ありについて	GⅢ	2011/3/30	津波
403	4号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(D)基礎ボルトへの砂堆積について	GⅢ	2011/3/30	津波
404	4号機	熱交換器建屋2階シャッターの破損(開閉不可)について	GⅢ	2011/3/30	津波
405	4号機	非常用ガス処理系(A)の東側壁にひびありについて	GⅢ	2011/3/30	地震
406	4号機	ラドウエストエリア 排気ファン(A)(B)の塗装剥離ありについて	GⅢ	2011/3/30	地震
407	4号機	制御棒駆動水圧系加熱器の塗装剥離ありについて	GⅢ	2011/3/30	地震
408	4号機	非常用ディーゼル発電機(A)プライミングポンプモータ位置調整用ボルト等の緩みについて	GⅢ→対象外*	2011/3/30	その他
409	4号機	排気ファン(B)のチャコール排気ファン室階段室扉上部コンクリートにひびについて	GⅢ	2011/3/30	地震
410	4号機	残留熱除去系熱交換器(B)下部グレーチング段差ありについて	GⅢ	2011/3/30	地震
411	4号機	原子炉建屋6階フロア全体に水溜まりありについて	GⅢ	2011/3/30	地震
412	4号機	燃料取替機燃交機制御室水溜まりについて	GⅢ	2011/3/30	地震
413	4号機	制御棒駆動水圧系マスターコントロールエリア他の3階南西通路床スラッジありについて	GⅢ	2011/3/30	地震
414	4号機	原子炉建屋3階北東側給気ダクトのコンクリーダクト間から水漏れありについて	GⅢ	2011/3/30	地震
415	1号機	原子炉建屋1階南側人員用エアロック扉の浸水について	GⅢ	2011/3/31	津波
416	1号機	原子炉建屋大物搬入口の非常用脱出口 外カバー変形について	GⅢ	2011/3/31	津波
417	1号機	タービン建屋エレベーターの停止について	GⅢ	2011/3/31	地震
418	1号機	ガスボンベ庫1階入口扉の破損について	GⅢ	2011/3/31	地震
419	1号機	主変圧器の放圧管から油漏えいについて	GⅢ	2011/3/31	地震
420	1号機	所内変圧器1Bの油温度計が不動作について	GⅢ	2011/3/31	その他
421	1号機	所内変圧器1Aの油温度計が不動作について	GⅢ	2011/3/31	その他
422	1号機	66kV開閉所全ての天井から落下物多数について	GⅢ	2011/3/31	地震
423	2号機	主変圧器の放圧管から油漏えいについて	GⅢ	2011/3/31	地震
424	3号機	主変圧器の放圧管から油漏えいについて	GⅢ	2011/3/31	地震
425	3号機	常時補給用窒素ガス加湿器制御盤の盤扉が開閉困難について	GⅢ	2011/3/31	地震
426	3号機	取水設備トラベリングスクリーン(D)電動機のスクリーン大破について	GⅢ	2011/3/31	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
427	4号機	ガスボンベ庫1階入口扉の破損について	GⅢ	2011/3/31	地震
428	4号機	主変圧器の放圧管から油漏えい(故障警報発生)及び相分離母線架台の損傷について	GⅢ	2011/3/31	地震
429	その他	固体廃棄物貯蔵庫-屋外電気設備のキュービクル扉変形について	GⅢ	2011/3/31	地震
430	その他	仮設タワークレーンブームの破損について	GⅢ	2011/3/31	地震
431	その他	免震重要棟機器搬入口の破損について	GⅢ	2011/3/31	津波
432	その他	免震重要棟エレベーターの扉破損について	GⅢ	2011/3/31	津波
433	その他	免震重要棟コンセントの浸水について	GⅢ	2011/3/31	津波
434	その他	免震重要棟エレベーターのピット水没について	GⅢ	2011/3/31	津波
435	その他	事務本館3階事務棟空調機の空調加湿器用配管破断について	GⅢ→ 対象外*	2011/3/31	その他
436	その他	厚生棟設備機械室エコキュートの転倒について	GⅢ→ 対象外*	2011/3/31	その他
437	その他	事務本館2階給湯室給水配管の破損について	GⅢ	2011/3/31	地震
438	その他	事務本館2階事務棟空調用配管の破損について	GⅢ	2011/3/31	地震
439	その他	事務本館~厚生棟渡り廊下の屋上ドレン配管の破損について	GⅢ	2011/3/31	地震
440	その他	事務本館玄関吹抜階段下部固定アンカー破損について	GⅢ	2011/3/31	地震
441	その他	事務本館の防火扉止金具の破損について	GⅢ	2011/3/31	地震
442	その他	港湾事務所建物損壊について	GⅢ	2011/3/31	津波
443	その他	事務本館別棟北側の法肩沈下について	GⅢ	2011/3/31	地震
444	1号機	南側オープントレンチ蓋の外れについて	GⅢ	2011/4/1	津波
445	3号機	蒸気式空気抽出器室の復水器空気抽出器第2段空気入口弁(N21-F121A)駆動部より油にじみありについて	GⅢ	2011/4/1	その他
446	3号機	高圧タービン漏えいライン第3給水加熱器A入口弁(N36-F015A)駆動部より油にじみありについて	GⅢ	2011/4/1	その他
447	3号機	タービン建屋1階主復水器(A)近傍スプリングハング(HV-13-H01)緩みありについて	GⅢ	2011/4/1	その他
448	3号機	タービン建屋1階主復水器(B)近傍スプリングハング(HV-9-H01)緩みありについて	GⅢ	2011/4/1	その他
449	3号機	タービン建屋1階主復水器(A)近傍スプリングハング緩みありについて	GⅢ	2011/4/1	その他
450	3号機	タービン建屋排気ファンBの壁ひびあり	GⅢ	2011/4/1	その他
451	3号機	タービン建屋排気ファンCの床に砂が浮いている(建物のつなぎ目から吹き出している)について	GⅢ	2011/4/1	その他
452	3号機	グラント蒸気蒸化器の保温材一部落下について	GⅢ	2011/4/1	地震
453	3号機	復水ヘッドタンクの基礎コンクリートにひびありについて	GⅢ	2011/4/1	その他
454	3号機	油清浄機油分離器の配管フランジボルトより油にじみについて	GⅢ	2011/4/1	その他
455	3号機	原子炉冷却材再循環系ポンプインペラ展示室の遮蔽材(ガラス)破損について	GⅢ	2011/4/1	地震
456	3号機	相分離母線冷却装置室の入口右側(西側)ひびあり(他2件)について	GⅢ	2011/4/1	地震
457	3号機	東側ダスト放射線モニター装置室の上部ダクトからと思われる破片ありについて	GⅢ	2011/4/1	地震
458	3号機	湿水分離器Aの壁の剥離、保温材一部落下、オイルスナッパー油漏れについて	GⅢ	2011/4/1	地震
459	3号機	湿水分離器Bの壁の剥離ありについて	GⅢ	2011/4/1	地震

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
460	3号機	高圧遮へい、遮へい支柱の支柱脇壁のコンクリート剥がれ(海側)遮蔽板支柱基礎ボルトに緩みありについて	GⅢ	2011/4/1	地震
461	4号機	取水設備スクリーン室目地部の開きについて	GⅢ	2011/4/1	津波
462	その他	構内道路 防護本部進入路の通行不可について	GⅢ	2011/4/1	津波
463	その他	物揚場 護岸傾斜及び背後地沈下について	GⅢ	2011/4/1	地震
464	その他	物揚場 接岸岸壁桁の落下について	GⅢ	2011/4/1	津波
465	その他	取水口 カーテンウォール(既設) 桁部目違いについて	GⅢ	2011/4/1	津波
466	その他	取水口 カーテンウォール(既設) 閉塞ケーソン鋼製蓋流失について	GⅢ	2011/4/1	津波
467	その他	波状堤 消波ブロック、波状堤上部の沈下について	GⅢ	2011/4/1	津波
468	その他	取水口 カーテンウォール 上部工接続部 脱落について	GⅢ	2011/4/1	津波
469	その他	放水口 導流堤の損傷について	GⅢ	2011/4/1	津波
470	その他	港湾各所 手摺り損傷について	GⅢ	2011/4/1	津波
471	その他	海気象集中観測システムの観測不可について	GⅢ	2011/4/1	津波
472	その他	南防胸壁(波返し)の損傷について	GⅢ	2011/4/1	津波
473	その他	放水口グレーチングの流失について	GⅢ	2011/4/1	津波
474	その他	取水設備スクリーン室前面通路手摺・グレーチングの損傷・流失について	GⅢ	2011/4/1	津波
475	3号機	復水ポンプ室空調機の油にじみありについて	GⅢ	2011/4/4	その他
476	3号機	復水補給水系ポンプ(A)の潤滑油レベル低下(レベル計廻りに漏れ跡あり)について	GⅢ	2011/4/4	その他
477	3号機	復水器水室水抜きサンプの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
478	3号機	復水ポンプ(A)吸込弁の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
479	3号機	復水ポンプ(B)吸込弁の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
480	3号機	復水ポンプ(C)吸込弁の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
481	3号機	油ドレン系サンプ(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
482	3号機	ストームドレン系サンプ(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
483	3号機	電気油圧式制御装置高圧油ポンプ(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
484	3号機	電気油圧式制御装置高圧油ポンプ(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
485	3号機	電気油圧式制御装置油タンクの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
486	3号機	電気油圧式制御装置循環タンクの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
487	3号機	電気油圧式制御装置油冷却器(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
488	3号機	電気油圧式制御装置油冷却器(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
489	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン主油ポンプ(A-1)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
490	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン主油ポンプ(A-2)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
491	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油タンク(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
492	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油冷却器(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
493	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油ブースターポンプ(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
494	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン補助油タンク(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
495	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン主油ポンプ(B-1)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
496	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン主油ポンプ(B-2)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
497	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油タンク(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
498	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油冷却器(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
499	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油ブースターポンプ(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
500	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン補助油タンク(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
501	3号機	復水回収ポンプの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
502	3号機	復水回収タンクの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
503	3号機	弁グランド部漏えい処理系復水器の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
504	3号機	第2給水加熱器ドレン冷却器(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
505	3号機	第2給水加熱器ドレン冷却器(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
506	3号機	除湿冷却器(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
507	3号機	除湿冷却器(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
508	3号機	復水器真空ポンプの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
509	3号機	復水器真空ポンプ封水冷却器の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
510	3号機	復水器真空ポンプウォーターセパレータの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
511	3号機	復水器真空ポンプ封水ポンプの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
512	3号機	陰イオン樹脂再生塔の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
513	3号機	陽イオン樹脂再生塔の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
514	3号機	樹脂貯槽の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
515	3号機	復水浄化ポンプ(A)吸込弁の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
516	3号機	復水浄化ポンプ(B)吸込弁の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
517	3号機	復水浄化ポンプ(C)吸込弁の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
518	3号機	復水再回収ポンプの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
519	3号機	復水再回収タンクの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
520	3号機	復水器水室脱臭装置(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
521	3号機	復水器水室脱臭装置(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
522	3号機	復水器水室脱臭装置(C)(D)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
523	3号機	加熱蒸気戻り系凝縮水移送ポンプの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
524	3号機	加熱蒸気戻り系コンデンサの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
525	3号機	加熱蒸気戻り系フラッシュタンクの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
526	3号機	第6給水加熱器ドレン冷却器(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
527	3号機	第6給水加熱器ドレン冷却器(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
528	3号機	第6給水加熱器ドレン冷却器(C)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
529	3号機	硫酸希釈槽の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
530	3号機	高電導度廃液系サンプ(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
531	3号機	復水ろ過装置逆洗受タンクの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
532	3号機	復水ろ過装置逆洗受ポンプ(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
533	3号機	復水ろ過装置逆洗受ポンプ(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
534	3号機	高電導度廃液系サンプ(C)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
535	3号機	低電導度廃液系サンプ(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
536	3号機	除染廃液系サンプの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
537	3号機	復水ろ過装置プリコートタンクの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
538	3号機	復水ろ過装置プリコートポンプ(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
539	3号機	復水ろ過装置プリコートポンプ(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
540	3号機	復水ろ過装置プリコート材供給タンクの浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
541	3号機	復水ろ過装置保持ポンプ(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
542	3号機	復水ろ過装置保持ポンプ(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
543	3号機	復水ろ過装置保持ポンプ(C)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
544	3号機	復水ろ過装置保持ポンプ(D)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
545	3号機	復水ろ過装置保持ポンプ(E)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
546	3号機	復水ろ過装置保持ポンプ(F)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
547	3号機	復水ろ過装置保持ポンプ(G)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
548	3号機	復水ろ過装置保持ポンプ(H)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
549	3号機	復水ろ過装置保持ポンプ(I)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
550	3号機	復水ろ過装置保持ポンプ(J)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
551	3号機	復水ろ過装置保持ポンプ(K)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
552	3号機	油ドレン系サンプ(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
553	3号機	スチームドレン系サンプ(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
554	3号機	高電導度廃液系サンプ(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
555	3号機	低電導度廃液系サンプ(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
556	3号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)P/C-3B-2付近の保温材の落下について	GⅢ	2011/4/4	地震
557	3号機	サービス建屋ホットラボ排気ファン室入口(左側)海側壁のひびについて	GⅢ	2011/4/4	その他
558	3号機	サービス建屋冷凍機制御盤の基礎部コンクリートの剥離制御盤内(5mmほど)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
559	3号機	サービス建屋ホットラボ給気ファンBの保温材のずれについて	GⅢ	2011/4/4	地震
560	3号機	サービス建屋ホットラボ給気処理装置の冷却コイル室扉歪みがあり閉まらないについて	GⅢ	2011/4/4	地震
561	3号機	中央制御室換気空調系給気ブースタファンBの軸受部異音ありについて	GⅢ	2011/4/4	その他
562	—	欠番	—	—	—
563	—	欠番	—	—	—
564	3号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)P/C-3B-2付近 ケーブルトレイ廻りのカバーが外れているについて	GⅢ	2011/4/4	地震
565	3号機	第2給水加熱器(A)ドレンタンクの床、機器基礎部のひびについて	GⅢ	2011/4/4	その他
566	3号機	第2給水加熱器(B)ドレンタンクの床、機器基礎部のひびについて	GⅢ	2011/4/4	その他
567	3号機	復水補給水系ポンプ(C)の北側壁にひびありについて	GⅢ	2011/4/4	地震
568	3号機	電気油圧式制御装置室入口階段近のく東側通路壁のひびについて	GⅢ	2011/4/4	その他
569	3号機	排ガス冷却器(A)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
570	3号機	排ガス冷却器(B)の浸水について	GⅢ	2011/4/4	津波
571	3号機	補機冷却設備防食剤タンク(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
572	3号機	熱交換器建屋 A電気品室給気ファン(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
573	3号機	熱交換器建屋 A電気品室給気ファン(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
574	3号機	熱交換器建屋 A電気品室給気処理装置の機器全体浸水ドア変形, フィルター破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
575	3号機	熱交換器建屋 加熱蒸気戻り系フラッシュタンクの機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
576	3号機	熱交換器建屋 加熱蒸気戻り系コンデンサの機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
577	3号機	電解鉄イオン供給装置海水供給ポンプ(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
578	3号機	電解鉄イオン供給装置海水供給ポンプ(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
579	3号機	電解鉄イオン供給装置電解槽の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
580	3号機	電解鉄イオン供給装置ダブルストレーナの機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
581	3号機	海水スチームドレン系サンプBポンプ(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
582	3号機	海水スチームドレン系サンプBポンプ(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
583	3号機	海水スチームドレン系サンプCポンプ(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
584	3号機	海水スチームドレン系サンプCポンプ(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
585	3号機	加熱蒸気戻り系凝縮水移送ポンプ(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
586	3号機	加熱蒸気戻り系凝縮水移送ポンプ(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
587	3号機	熱交換器建屋 B電気品室給気ファン(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
588	3号機	熱交換器建屋 B電気品室給気ファン(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
589	3号機	熱交換器建屋 B電気品室給気処理装置の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
590	3号機	タービン補機冷却系ポンプ(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
591	3号機	タービン補機冷却系ポンプ(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
592	3号機	タービン補機冷却系ポンプ(C)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
593	3号機	タービン補機冷却系-熱交換器(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
594	3号機	タービン補機冷却系-熱交換器(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
595	3号機	タービン補機冷却系-熱交換器(C)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
596	3号機	タービン補機冷却系-熱交換器(A)貝殻除去装置の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
597	3号機	タービン補機冷却系-熱交換器(B)貝殻除去装置の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
598	3号機	タービン補機冷却系-熱交換器(C)貝殻除去装置の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
599	3号機	海水スチームドレン系サンプAポンプ(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
600	3号機	海水スチームドレン系サンプAポンプ(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
601	3号機	熱交換器建屋 A電気品室非常用給気処理装置の浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
602	3号機	ヤード～ボール捕集器ピット西側オープントレンチ1内配管の浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
603	3号機	ヤード～ボール捕集器ピット西側オープントレンチ2内配管の浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
604	3号機	ヤード～復水貯蔵タンク西側オープントレンチ内配管の浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
605	3号機	ヤード～復水貯蔵タンク東側オープントレンチ内配管の浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
606	3号機	オープントレンチ内排水ポンプ スチームドレン系サンプ(A)の水没について	GⅢ	2011/4/5	津波
607	3号機	復水貯蔵タンク脇階段の足場剥離について	GⅢ	2011/4/5	その他
608	3号機	主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプA1の水没について	GⅢ→ 対象外*	2011/4/5	その他
609	3号機	主復水器連続洗浄装置ブースターポンプA1の水没について	GⅢ→ 対象外*	2011/4/5	その他
610	3号機	主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプA2の水没について	GⅢ→ 対象外*	2011/4/5	その他
611	3号機	主復水器連続洗浄装置ブースターポンプA2の水没について	GⅢ→ 対象外*	2011/4/5	その他
612	3号機	主復水器連続洗浄装置ボール捕集器の基礎部ひびについて	GⅢ	2011/4/5	その他
613	3号機	主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプB1の水没について	GⅢ→ 対象外*	2011/4/5	その他
614	3号機	主復水器連続洗浄装置ブースターポンプB1の水没について	GⅢ→ 対象外*	2011/4/5	その他
615	3号機	主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプB2の水没について	GⅢ→ 対象外*	2011/4/5	その他
616	3号機	主復水器連続洗浄装置ブースターポンプB2の水没について	GⅢ→ 対象外*	2011/4/5	その他
617	3号機	主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプC1の水没について	GⅢ→ 対象外*	2011/4/5	その他
618	3号機	主復水器連続洗浄装置ブースターポンプC1の水没について	GⅢ→ 対象外*	2011/4/5	その他
619	3号機	主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプC2の水没について	GⅢ→ 対象外*	2011/4/5	その他
620	3号機	主復水器連続洗浄装置ブースターポンプC2の水没について	GⅢ→ 対象外*	2011/4/5	その他
621	3号機	補機冷却海水ポンプAに汚泥付着について	GⅢ	2011/4/5	津波
622	3号機	補機冷却海水ポンプCに汚泥付着について	GⅢ	2011/4/5	津波
623	3号機	循環水ポンプAの浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
624	3号機	循環水ポンプBの浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
625	3号機	循環水ポンプCの浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
626	3号機	補機冷却海水ポンプBに汚泥付着について	GⅢ	2011/4/5	津波
627	3号機	循環水吐出弁, 配管が浸水について	GⅢ	2011/4/5	津波
628	3号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプCに汚泥付着について	GⅢ	2011/4/5	津波
629	3号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプC 出口ストレーナDに汚泥付着について	GⅢ	2011/4/5	津波
630	3号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプAの汚泥付着について	GⅢ	2011/4/5	津波
631	3号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプBの汚泥付着について	GⅢ	2011/4/5	津波
632	3号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプA/B 出口ストレーナBに汚泥付着について	GⅢ	2011/4/5	津波
633	3号機	取水設備トラベリングスクリーンA(減速機/変速機含む)の装置覗き窓及び操作箱窓破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
634	3号機	取水設備トラベリングスクリーンB(減速機/変速機含む)の装置覗き窓及び操作箱窓破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
635	3号機	取水設備トラベリングスクリーンC(減速機/変速機含む)の装置覗き窓及び操作箱窓破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
636	3号機	点検中の取水設備トラベリングスクリーンD(減速機/変速機含む)流失について	GⅢ	2011/4/5	津波
637	3号機	取水設備トラベリングスクリーンE(減速機/変速機含む)の操作箱窓破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
638	3号機	取水設備トラベリングスクリーンF(減速機/変速機含む)の操作箱窓破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
639	3号機	取水設備トラベリングスクリーンG(減速機/変速機含む)の操作箱窓破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
640	3号機	取水設備トラベリングスクリーンH(減速機/変速機含む)の装置覗き窓及び操作箱窓破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
641	3号機	取水設備バー回転式スクリーンA(減速機/変速機含む)の駆動チェーンカバー及び操作箱窓破損並びに手摺り変形について	GⅢ	2011/4/5	津波
642	3号機	取水設備バー回転式スクリーンB(減速機/変速機含む)の駆動チェーンカバー及び操作箱窓破損並びに手摺り変形について	GⅢ	2011/4/5	津波
643	3号機	取水設備バー回転式スクリーンC(減速機/変速機含む)の駆動チェーンカバー破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
644	3号機	取水設備バー回転式スクリーンE(減速機/変速機含む)の操作箱窓破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
645	3号機	取水設備バー回転式スクリーンF(減速機/変速機含む)の駆動チェーンカバー及び操作箱窓破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
646	3号機	取水設備バー回転式スクリーンG(減速機/変速機含む)の駆動チェーンカバー及び操作箱窓破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
647	3号機	取水設備バー回転式スクリーンH(減速機/変速機含む)の駆動チェーンカバー及び操作箱一式損傷並びに手摺り変形について	GⅢ	2011/4/5	津波
648	3号機	点検中の取水設備バースクリーンD変形について	GⅢ	2011/4/5	津波
649	3号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプC出口ストレーナCの空気抜き弁(V-057)の破損・紛失について	GⅢ	2011/4/5	津波
650	3号機	循環水ポンプA他給水配管の配管保温カバーの破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
651	3号機	循環水ポンプB他給水配管の配管保温カバーの破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
652	3号機	循環水ポンプC他給水配管の配管保温カバーの破損について	GⅢ	2011/4/5	津波
653	3号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプA/B出口ストレーナAの空気抜き弁(V-055)の破損・紛失について	GⅢ	2011/4/5	津波
654	1号機	原子炉冷却材再循環ポンプ用モーター・発電機セット(B)温度検出器端子箱ケーブルフレキシブルチューブ破損について	GⅢ	2011/4/6	その他
655	1号機	スクラム発生後、平均出力領域モニターチャンネル C, D 指示不良について	GⅢ	2011/4/6	その他
656	1号機	純水積算流量計(P11-FQ055)動作不良について	GⅢ	2011/4/6	地震
657	1号機	主蒸気隔離弁位置検出スイッチ不良について	GⅢ	2011/4/6	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
658	1号機	制御棒 10-51 ドリフト警報発生/クリアについて	GⅢ	2011/4/6	その他
659	1号機	気体廃棄物処理系放射線モニターラック水没について	GⅢ	2011/4/6	津波
660	1号機	66kVおよび500kV関係保護リレー、充電器およびバッテリーの富岡線1号(2系)異常について	GⅢ	2011/4/6	その他
661	1号機	500kV開閉所全ての天井から落下物、全てのシャッター破損、雨水の浸入(富岡線1号ウォールブッシング赤白間)について	GⅢ	2011/4/6	地震
662	1号機	活性炭ホールドアップ建屋通路の天井にひび割れありについて	GⅢ→ 対象外*	2011/4/6	その他
663	1号機	排ガス真空ポンプ制御盤の下部の浸水について	GⅢ	2011/4/6	津波
664	1号機	活性炭ホールドアップ建屋2階作業用電源箱(CH-101)の浸水の恐れありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
665	1号機	活性炭ホールドアップ建屋地下2階フロア全体の浸水(深さ約27cm)について	GⅢ	2011/4/6	津波
666	1号機	残留熱除去系Cバルブ室(B)の浸水あり(深さ約42cm)について	GⅢ	2011/4/6	津波
667	1号機	制御棒駆動水圧系ポンプ室縞鋼板下の浸水あり(深さ約46cm)(非常用ディーゼル発電機1B室側から流入)について	GⅢ	2011/4/6	津波
668	1号機	排ガス活性炭塔出口モニターサンプリングラック(H22-P163, 164)の下部の浸水について	GⅢ	2011/4/6	津波
669	1号機	通路部縞鋼板下の浸水あり(深さ約46cm)(非常用ディーゼル発電機1B室側から流入)について	GⅢ	2011/4/6	津波
670	1号機	原子炉格納容器調気系(T48-L/PR621, T48-LR603)の指示不良について	GⅢ	2011/4/6	その他
671	1号機	軽油タンクB液位計の津波による当該液位計の水没について	GⅢ	2011/4/6	津波
672	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)ディタンク液位計の水没について	GⅢ	2011/4/6	津波
673	2号機	原子炉建屋ブローアウトパネルのパッキン部隙間あり(針穴程度)について	GⅢ	2011/4/6	その他
674	2号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(A, B, C)の軸受け部泥堆積について	GⅢ	2011/4/6	津波
675	2号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器渦流フィルタ(A, B, C)の泥堆積について	GⅢ	2011/4/6	津波
676	2号機	熱交換器建屋地下1階空調ダクトの破損, 散乱について	GⅢ	2011/4/6	津波
677	2号機	原子炉隔離時冷却系E51-LS-041-1, 2の真空タンク水位低状態で起動について	GⅢ	2011/4/6	その他
678	3号機	コントロール建屋屋上コンクリート部の一部コンクリート破損について	GⅢ	2011/4/6	その他
679	3号機	屋外排水溝カバーのカバー取外れ(固定ネジ無)について	GⅢ	2011/4/6	地震
680	3号機	主排気ダクト基礎部のコンクリート部亀裂ありについて	GⅢ	2011/4/6	地震
681	3号機	主排気ダクト基礎部のコンクリート部亀裂ありについて	GⅢ	2011/4/6	地震
682	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(A)の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
683	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(A)軸受部の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
684	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(B)の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
685	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(B)軸受部の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
686	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(C)の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
687	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(C)軸受部の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
688	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ温度調節弁(P42-F205A)の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
689	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ温度調節弁(P42-F205B)の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
690	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ貝殻除去装置渦流フィルタ(A)の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
691	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ貝殻除去装置渦流フィルタ(A)基礎ボルトの砂堆積について	GⅢ	2011/4/6	津波
692	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ貝殻除去装置渦流フィルタ(B)の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
693	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ貝殻除去装置渦流フィルタ(B)基礎ボルトの砂堆積について	GⅢ	2011/4/6	津波
694	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ貝殻除去装置渦流フィルタ(C)の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
695	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ貝殻除去装置渦流フィルタ(C)基礎ボルトの砂堆積について	GⅢ	2011/4/6	津波
696	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器エリアへの砂堆積について	GⅢ	2011/4/6	津波
697	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプエリアへの砂堆積について	GⅢ	2011/4/6	津波
698	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ 弁P42-F058C(A, B同様の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
699	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ 弁P42-F211A(B, C同様の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
700	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ 弁P42-F211Aグラウンド部(B, C同様の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
701	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ 弁P42-F209A(B, C同様の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
702	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ 弁P42-F209Aグラウンド部(B, C同様の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
703	3号機	補機冷却海水系 弁P41-F003C(A, B同様の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
704	3号機	補機冷却海水系 弁P41-F003Cリミット部(A, C同様の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
705	3号機	補機冷却海水系 弁P41-F004B(A, C同様の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
706	3号機	補機冷却海水系 弁P41-F004Bリミット部(A, B同様の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
707	3号機	補機冷却海水系 弁P41-F005B(A, C同様の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
708	3号機	補機冷却海水系 弁P41-F005Bリミット部(A, C同様の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
709	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ 弁P42-F203B(A, C同様の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
710	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ 弁P42-F203Bグラウンド部(A, C同様の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
711	3号機	電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)給水流量調整弁用 電磁弁(SO-F074A)からの異音の発生について	GⅢ	2011/4/6	その他
712	3号機	復水器真空破壊弁Bシール水水位調節弁用電磁弁(SO-F002B)からの異音の発生について	GⅢ	2011/4/6	その他
713	3号機	取水設備除塵洗浄ポンプW32-TR601指示の乱点TE001, 2の異常について	GⅢ	2011/4/6	津波
714	4号機	制御棒駆動水圧系貯蔵室 施錠部破損について	GⅢ	2011/4/6	地震
715	4号機	制御棒駆動水圧系貯蔵室下部レールプレート(変形)について	GⅢ	2011/4/6	地震
716	4号機	残留熱除去系RHR-66配管床貫通部板金破損について	GⅢ	2011/4/6	地震
717	4号機	換気空調補機冷却系主冷の壁ひびより水流入の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	地震
718	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(A)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
719	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(A)基礎ボルトに砂堆積について	GⅢ	2011/4/6	津波
720	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(B)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
721	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(B)基礎ボルトに砂堆積について	GⅢ	2011/4/6	津波
722	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(C)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
723	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(C)軸受部に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
724	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(C)基礎ボルトに砂堆積のため、確認不可について	GⅢ	2011/4/6	津波
725	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A)の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
726	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(B)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
727	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
728	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器チューブ貯蔵品状況の海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
729	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ貝殻除去装置渦流フィルタ(A)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
730	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ貝殻除去装置渦流フィルタ(B)に海水水没跡あり清掃必要について	GⅢ	2011/4/6	津波
731	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ貝殻除去装置渦流フィルタ(C)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
732	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ温度調節弁(P42-F206A)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
733	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ温度調節弁(P42-F206B)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
734	4号機	熱交換器建屋給気ダクト 津波により破損について	GⅢ	2011/4/6	津波
735	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ配管(保温材へこみ)の保温修理について	GⅢ	2011/4/6	津波
736	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ配管(保温材剥がれ)の保温修理について	GⅢ	2011/4/6	津波
737	4号機	補機冷却海水系弁P41-F003B(A, C同様)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
738	4号機	補機冷却海水系弁P41-F003Bグランド部(A, C同様)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
739	4号機	補機冷却海水系弁P41-F004C(A, B同様)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
740	4号機	補機冷却海水系弁P41-F004Cグランド部(A, B同様)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
741	4号機	補機冷却海水系弁P41-F008B(A, C同様)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
742	4号機	補機冷却海水系弁P41-F008Bグランド部(A, C同様)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
743	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ弁P42-F202C(A, B同様)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
744	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ弁P42-F202Cグランド部(A, B同様)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
745	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ弁P42-F203C(A, B同様)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
746	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ弁P42-F203Cグランド部(A, B同様)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
747	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ弁P42-F204C(A, B同様)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
748	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ弁P42-F204Cグランド部(A, B同様)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
749	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ弁P42-F205に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
750	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ弁P42-F205グランド部に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
751	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ弁P42-F210に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
752	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ弁P42-F210グランド部に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
753	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ弁P42-F214に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
754	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ弁P42-F214グランド部に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
755	4号機	補機冷却海水系弁P41-F501Bシート部漏えいあり(鉛筆の芯1本)について	GⅢ	2011/4/6	その他
756	4号機	補機冷却海水系弁P41-F501Bシート部漏えいあり(鉛筆の芯1本)について	GⅢ	2011/4/6	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
757	4号機	補機冷却海水系弁P41-F017A(B, C同様)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
758	4号機	補機冷却海水系弁P41-F017A拡大(B, C同様)に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
759	4号機	残留熱除去機器冷却系弁P48-F105Bに海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
760	4号機	残留熱除去機器冷却系弁P48-F105B弁開度計に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
761	4号機	残留熱除去機器冷却系弁P48-F105Bグランド部に海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
762	4号機	残留熱除去機器冷却海水系配管オイルスナッパーに海水水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/6	津波
763	4号機	補機冷却海水系P41-30ライン 津波による架台ずれ及び保温材損傷について	GⅢ	2011/4/6	津波
764	4号機	原子炉格納容器調気系T48-DPI-622A,B, 換気空調系U41-DPI-648の原子炉建屋外気差圧計(南・北・ワイド)ドリフトについて	GⅢ	2011/4/6	その他
765	4号機	制御棒10-19ドリフト表示について	GⅢ	2011/4/6	その他
766	4号機	制御棒22-39 全挿入表示について	GⅢ	2011/4/6	その他
767	4号機	プロセス計算機:アラームタイパの計算機打ち出し異常について	GⅢ	2011/4/6	その他
768	1号機	取水設備バー・スクリーンAの水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
769	1号機	主排気ダクトの床ブロックの浮き上がり、塀の剥離ありについて	GⅢ	2011/4/7	地震
770	1号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)アフタークーラーのフランジボルト緩みあり、サポート浮きありについて	GⅢ	2011/4/7	その他
771	1号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)アフタークーラーのフランジボルト緩みあり、サポート浮きありについて	GⅢ	2011/4/7	その他
772	1号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)ドレンセパレーターのフランジボルト緩みありについて	GⅢ	2011/4/7	その他
773	1号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)ドレンセパレーターのフランジボルト緩みありについて	GⅢ	2011/4/7	その他
774	1号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)アフタークーラーのサポート浮きありについて	GⅢ	2011/4/7	その他
775	1号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)アフタークーラーのフランジボルト緩みありサポート浮きありについて	GⅢ	2011/4/7	その他
776	1号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)ドレンセパレーターのフランジボルト緩みありについて	GⅢ	2011/4/7	その他
777	1号機	補機冷却海水系ポンプ Aの機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
778	1号機	補機冷却海水系ポンプ Bの機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
779	1号機	補機冷却海水系ポンプ Cの機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
780	1号機	循環水系ポンプ Aの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
781	1号機	循環水系ポンプ Bの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
782	1号機	循環水系ポンプ Cの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
783	1号機	循環水系吐出連絡配管の機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
784	1号機	循環水系エキスパンションの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
785	1号機	補機冷却海水系配管の機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
786	1号機	主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプAの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
787	1号機	主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプBの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
788	1号機	主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプCの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
789	1号機	主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプDの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
790	1号機	主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプEの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
791	1号機	主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプFの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
792	1号機	貝分離器Aの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
793	1号機	貝分離器Bの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
794	1号機	貝分離器Cの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
795	1号機	貝分離器Dの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
796	1号機	貝分離器Eの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
797	1号機	貝分離器Fの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
798	1号機	主復水器連続洗浄装置ボール回収器Aの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
799	1号機	主復水器連続洗浄装置ボール回収器Bの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
800	1号機	主復水器連続洗浄装置ボール回収器Cの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
801	1号機	主復水器連続洗浄装置ボール回収器Dの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
802	1号機	主復水器連続洗浄装置ボール回収器Eの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
803	1号機	主復水器連続洗浄装置ボール回収器Fの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
804	1号機	ブースターポンプAの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
805	1号機	ブースターポンプBの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
806	1号機	ブースターポンプCの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
807	1号機	ブースターポンプDの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
808	1号機	ブースターポンプEの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
809	1号機	ブースターポンプFの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
810	1号機	逆先弁サンプポンプAの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
811	1号機	逆先弁サンプポンプBの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
812	1号機	ボール捕集器ピット南側手摺り破損について	GⅢ	2011/4/7	津波
813	1号機	窒素ガスポンベ室のボンベカードルの移動について	GⅢ	2011/4/7	津波
814	1号機	窒素ガスポンベ室入口シャッターのシャッター破損について	GⅢ	2011/4/7	津波
815	1号機	酸素ガスポンベ室入口扉の扉破損について	GⅢ	2011/4/7	津波
816	1号機	循環水系ポンプ A モーターの機器に浸水の形跡あり及びボルト外れについて	GⅢ	2011/4/7	津波
817	1号機	循環水系ポンプ B モーターの機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
818	1号機	循環水系ポンプ C モーターの機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
819	2号機	陽イオン樹脂再生塔の床面にひび割れありについて	GⅢ	2011/4/7	その他
820	2号機	陰イオン樹脂再生塔の壁面にひび割れありについて	GⅢ	2011/4/7	その他
821	2号機	復水・給水系20A-FDW-228ラインオリフィスの油にじみありについて	GⅢ	2011/4/7	その他
822	2号機	電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)用油タンクのフランジボルト緩みありについて	GⅢ	2011/4/7	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
823	2号機	第1給水加熱器(A)の給水加熱器基礎 ひび割れありについて	GⅢ	2011/4/7	その他
824	2号機	第1給水加熱器(B)の給水加熱器基礎 ひび割れありについて	GⅢ	2011/4/7	その他
825	2号機	第1給水加熱器C給水入口弁駆動部の油にじみありについて	GⅢ	2011/4/7	その他
826	2号機	復水脱塩装置復水脱塩塔樹脂入口弁の駆動部より油にじみありについて	GⅢ	2011/4/7	その他
827	2号機	復水脱塩塔Fの壁面にひび割れありについて	GⅢ	2011/4/7	地震
828	2号機	復水脱塩塔Hの壁面にひび割れありについて	GⅢ	2011/4/7	地震
829	2号機	復水脱塩塔Jの壁面にひび割れありについて	GⅢ	2011/4/7	地震
830	2号機	湿分分離器(A)の基礎部床面のひび割れについて	GⅢ	2011/4/7	地震
831	2号機	電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)再循環調節弁の保温材の脱落について	GⅢ	2011/4/7	その他
832	2号機	電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)再循環調節弁の保温材の脱落について	GⅢ	2011/4/7	その他
833	2号機	OG再結合器(B)室入口壁面のひびについて	GⅢ	2011/4/7	地震
834	2号機	SJAE(A)室入口側壁にひびについて	GⅢ	2011/4/7	地震
835	2号機	グランド蒸気蒸化器の基礎にひびありについて	GⅢ	2011/4/7	地震
836	2号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機ユニットA用サイトグラス(D210A)の破損(白濁)について	GⅢ	2011/4/7	地震
837	2号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機ユニットA用サイトグラス(D211A)の破損(白濁)について	GⅢ	2011/4/7	地震
838	2号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機ユニットB用サイトグラス(D210B)の破損(白濁)について	GⅢ	2011/4/7	地震
839	2号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機ユニットB用サイトグラス(D211B)の破損(白濁)について	GⅢ	2011/4/7	地震
840	2号機	タービン建屋 オペフロ排気ファンBのナットの脱落ありについて	GⅢ→ 対象外*	2011/4/7	その他
841	2号機	低電導度廃液系サンプAポンプAの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
842	2号機	低電導度廃液系サンプAポンプCの機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
843	2号機	熱交換器建屋電気品室 非常用給気ファン(B)の機器水没の形跡ありについて	GⅢ→ GⅡ*	2011/4/7	津波
844	2号機	熱交換器建屋電気品室 非常用給気ファン(A)の機器水没の形跡ありについて	GⅢ→ GⅡ*	2011/4/7	津波
845	2号機	タービン補機冷却系ポンプ(A)の機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
846	2号機	タービン補機冷却系ポンプ(B)の機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
847	2号機	タービン補機冷却系ポンプ(C)の機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
848	2号機	タービン補機冷却系熱交換器(A)の機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
849	2号機	タービン補機冷却系熱交換器(B)の機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
850	2号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)の機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
851	2号機	タービン補機冷却系熱交換器(A)貝殻除去装置渦流フィルタの機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
852	2号機	タービン補機冷却系熱交換器(A)旋回弁の機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
853	2号機	タービン補機冷却系熱交換器(A)ブロー弁の機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
854	2号機	タービン補機冷却系熱交換器(B)貝殻除去装置渦流フィルタの機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
855	2号機	タービン補機冷却系熱交換器(B)旋回弁の機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
856	2号機	タービン補機冷却系熱交換器(B)ブロー弁の機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
857	2号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)貝殻除去装置渦流フィルタの機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
858	2号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)旋回弁の機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
859	2号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)ブロー弁の機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
860	2号機	鉄イオン供給ポンプの機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
861	2号機	電解槽の機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
862	2号機	南側スチームドレン系サンプポンプAの機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
863	2号機	南側スチームドレン系サンプポンプBの機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
864	2号機	北側スチームドレン系サンプポンプAの機器水没の形跡あり、ダクト脱落について	GⅢ	2011/4/7	津波
865	2号機	北側スチームドレン系サンプポンプBの機器水没の形跡あり、ダクト脱落について	GⅢ	2011/4/7	津波
866	2号機	中央スチームドレン系サンプポンプAの機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
867	2号機	中央スチームドレン系サンプポンプBの機器水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
868	2号機	トレンチ内配管の機器水没について	GⅢ	2011/4/7	津波
869	2号機	補機冷却海水系ポンプ(B)の機器に水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
870	2号機	補機冷却海水系ポンプ(A)の機器に水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
871	2号機	補機冷却海水系ポンプ(C)の機器に水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
872	2号機	循環水ポンプAの機器に水没の形跡あり 潤滑油漏れありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
873	2号機	循環水ポンプBの機器に水没の形跡あり 潤滑油漏れありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
874	2号機	循環水ポンプCの機器に水没の形跡あり 潤滑油漏れありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
875	2号機	循環水連絡配管の機器に水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
876	2号機	補機冷却海水配管の機器に水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
877	2号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプ(A)の機器に水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
878	2号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプ(B)の機器に水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
879	2号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプ(C)の機器に水没の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/7	津波
880	2号機	取水設備トラベリングスクリーンA(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/7	津波
881	1号機	取水設備点検用門型クレーンの水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
882	1号機	取水設備スクリーンエリア照明電源箱の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
883	1号機	取水設備スクリーンエリア作業用電源箱の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
884	1号機	取水設備トラベリングスクリーンA～Hの水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
885	1号機	取水設備レーキ付バースクリーンA～Hの水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
886	1号機	循環水系ポンプA電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
887	1号機	循環水系ポンプB電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
888	1号機	循環水系ポンプC電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
889	1号機	作業用電源箱(Hx-107)の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
890	1号機	取水設備スクリーン洗浄ポンプA電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
891	1号機	取水設備スクリーン洗浄ポンプB電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
892	1号機	取水設備スクリーン洗浄ポンプC電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
893	1号機	原子炉建屋凝縮水移送ポンプ(A)(B)電動機廻りおよび電気品の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
894	1号機	高電導度廃液系, 低電導度廃液系, ストームドレン系, オイルドレン系 関連サンプポンプの水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
895	1号機	復水ろ過装置制御盤の復水ろ過装置プログラムタイマー表示カバーの 破損について	GⅢ	2011/4/8	地震
896	1号機	所内高圧電源設備配電盤(メタクラ) M/C1A-2(8)(9)の扉ハンドル破 損について	GⅢ	2011/4/8	地震
897	1号機	所内高圧電源設備配電盤(メタクラ) M/C1B-2(11)の遮断器状態表示 ランプの両点灯について	GⅢ	2011/4/8	津波
898	1号機	所内高圧電源設備配電盤(メタクラ) M/C1B-2(9)(10)の扉ハンドル破 損について	GⅢ	2011/4/8	地震
899	1号機	1号用PHSリモート装置のリモート装置からの警報発報について	GⅢ	2011/4/8	その他
900	1号機	直流125V分電盤1A-1の漏電警報装置ランプ点灯あり(CKT-1, 28)につ いて	GⅢ	2011/4/8	津波
901	1号機	直流125V充電器盤1Aの接地警報発生ありについて	GⅢ→ 対象外*	2011/4/8	その他
902	1号機	直流125V分電盤1B-1の漏電警報装置ランプ点灯あり(CKT-1, 28)につ いて	GⅢ	2011/4/8	津波
903	1号機	直流125V充電器盤1Bの接地警報発生ありについて	GⅢ→ 対象外*	2011/4/8	その他
904	1号機	照明用分電盤LP-1E32の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
905	1号機	主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
906	1号機	補機冷却海水系ポンプA電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
907	1号機	補機冷却海水系ポンプB電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
908	1号機	補機冷却海水系ポンプC電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
909	1号機	相分離母線の浸水について	GⅢ	2011/4/8	津波
910	1号機	低電導度廃液系(B), 高電導度廃液系(B), 除染廃液系サンプ用電動機 の廊下が浸水5cmのため, パトロール不可について	GⅢ	2011/4/8	津波
911	1号機	直流125V系, 24V系, 250V蓄電池の直流24V(A)蓄電池が枯渇につ いて	GⅢ	2011/4/8	津波
912	2号機	原子炉建屋2階南側照明破損及び蛍光灯の脱落について	GⅢ	2011/4/8	地震
913	2号機	燃料取替機の走行用レールに錆ありについて	GⅢ	2011/4/8	地震
914	2号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン 非常用油ポンプ電動機のフレキシブル チューブ脱落について	GⅢ	2011/4/8	地震
915	2号機	所内高圧電源設備配電盤(メタクラ)M/C1SB-1(3)の扉ハンドル破損 について	GⅢ	2011/4/8	地震
916	2号機	所内高圧電源設備配電盤(メタクラ)M/C1SB-2(4), (12)の扉ハンドル 破損について	GⅢ	2011/4/8	地震
917	2号機	電解鉄イオン供給装置制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
918	2号機	熱交換器建屋地下1階 渦流フィルタ制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
919	2号機	電解鉄イオン供給ポンプ電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
920	2号機	廃棄物処理補機冷却系ポンプの水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
921	2号機	熱交換器建屋中央サンプ制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
922	2号機	熱交換器建屋南側ストームドレン系・中央ストームドレン系サンプ電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
923	2号機	タービン補機冷却系(A, B, C)ポンプ用電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
924	2号機	熱交換器建屋スペースヒータ分電盤の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
925	2号機	熱交換器建屋北側ストームドレン系サンプ電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
926	2号機	熱交換器建屋 北側サンプ制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
927	2号機	作業用電源変圧器PT-2H14の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
928	2号機	熱交換器建屋南側・北側作業用電源変圧器の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
929	2号機	原子炉補機冷却系(第2中間ループ)ポンプ(A, B, C)電動機の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
930	2号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC S-2の一時水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
931	2号機	取水設備所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)の一時水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
932	2号機	補機冷却系ポンプA電動機に水没した形跡ありについて	GⅢ	2011/4/8	津波
933	2号機	補機冷却系ポンプB電動機に水没した形跡ありについて	GⅢ	2011/4/8	津波
934	2号機	補機冷却系ポンプC電動機に水没した形跡ありについて	GⅢ	2011/4/8	津波
935	2号機	循環水系ポンプA電動機に水没した形跡がありについて	GⅢ	2011/4/8	津波
936	2号機	循環水系ポンプB電動機に水没した形跡ありについて	GⅢ	2011/4/8	津波
937	2号機	循環水系ポンプC電動機に水没した形跡ありについて	GⅢ	2011/4/8	津波
938	2号機	取水設備スクリーン制御盤(480V/210V-105V変圧器盤含)の水没について	GⅢ	2011/4/8	津波
939	2号機	取水設備スクリーン洗浄ポンプA電動機に水没した形跡ありについて	GⅢ	2011/4/8	津波
940	2号機	取水設備スクリーン洗浄ポンプB電動機に水没した形跡ありについて	GⅢ	2011/4/8	津波
941	2号機	取水設備スクリーン洗浄ポンプC電動機に水没した形跡ありについて	GⅢ	2011/4/8	津波
942	1号機	福島東幹線里線1, 2L(新筑波側)過負荷継電器(A)故障警報発生について	GⅢ	2011/4/11	その他
943	1号機	密封油ストレナ(タービン側)A詰まりについて	GⅢ	2011/4/11	その他
944	1号機	高圧復水ポンプ(C)反カップリング側振動記録計(復水・給水:復水器空気抽出系-VBR711C)停止不可について	GⅢ	2011/4/11	その他
945	1号機	225tクレーン西側走行電磁ブレーキ作動不良について	GⅢ	2011/4/11	その他
946	1号機	タービン建屋1階南側 所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)仮設電源分電盤D-3扉破損について	GⅢ	2011/4/11	その他
947	1号機	タービン建屋 地下1階西側北 トレンチのトレンチ内浸水あり(深さ約12cm)について	GⅢ	2011/4/11	津波
948	1号機	タービン建屋 地下1階 北側西トレンチのトレンチ内浸水あり(深さ約10cm)について	GⅢ	2011/4/11	津波
949	1号機	タービン建屋 地下1階 北側トレンチのトレンチ内浸水あり(深さ約10cm)について	GⅢ	2011/4/11	津波
950	1号機	原子炉補機冷却系(第2中間ループ)ポンプのポンプ水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
951	1号機	原子炉補機冷却系(第2中間ループ)熱交換器の熱交水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
952	2号機	循環水系ポンプ(C)他給水電磁弁前弁(N71-F472C)全閉不能について	GⅢ	2011/4/11	その他
953	3号機	蒸化器水位調節弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/4/11	その他
954	3号機	電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)給水流量調節弁制御空気用(小弁)電磁弁異音について	GⅢ	2011/4/11	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
955	3号機	直流125V分電盤3B-1の漏電警報発生(漏電警報盤, No2タービン補助継電器盤)について	GⅢ	2011/4/11	津波
956	3号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC3A-1-3の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
957	3号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC3SHx-1の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
958	3号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)P/C3SHxの水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
959	3号機	タービン補機冷却系ポンプ(A, B, C)の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
960	3号機	タービン補機冷却系熱交換器 貝殻除去装置制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
961	3号機	定検用熱交換器廻り照明用変圧器の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
962	3号機	原子炉補機冷却系(第2中間ループ)ポンプ(A, B, C)電動機の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
963	3号機	廃棄物処理補機冷却系ポンプ(A, B)電動機の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
964	3号機	原子炉補機冷却系(第2中間ループ)・廃棄物処理補機冷却系熱交換器 貝殻除去装置制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
965	3号機	熱交換器建屋海水スチームドレン系サンプA制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
966	3号機	海水スチームドレン系サンプAの水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
967	3号機	海水スチームドレン系サンプCの水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
968	3号機	海水スチームドレン系サンプC制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
969	3号機	海水スチームドレン系サンプB電動機, 制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
970	3号機	防食剤注入装置(B系)現場制御盤, 電動機の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
971	3号機	防食剤注入装置A系現場制御盤, 電動機の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
972	3号機	熱交換器建屋地下1階 電解鉄イオン供給装置制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
973	3号機	B電気品室給気ファンA, B電動機の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
974	3号機	A電気品室給気ファン(A, B)電動機の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
975	3号機	凝縮水移送ポンプ(A, B)電動機の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
976	3号機	海水供給ポンプ(A, B)用電動機の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
977	—	欠番	—	—	—
978	3号機	制御棒駆動水圧系搬出入口の壁面が破損について	GⅢ	2011/4/11	地震
979	3号機	相分離母線冷却装置室の壁コンクリートが損壊について	GⅢ	2011/4/11	地震
980	3号機	気体廃棄物処理系排ガス冷却器A, Bの水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
981	3号機	電気油圧式制御装置高圧油ユニット電動機A, Bの水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
982	3号機	海水スチームドレン系サンプポンプ電動機の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
983	3号機	スチームドレン系サンプ(A), 油ドレン系サンプ(A)電動機の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
984	3号機	加熱蒸気戻り系凝縮水移送ポンプ(A), (B)電動機の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
985	3号機	高電導度廃液系サンプB電動機の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
986	4号機	ラウエストエリア給気ファン(A), (B)電動機の給気ファンダクト吹き出し口落下について	GⅢ	2011/4/11	地震
987	4号機	原子炉補機冷却系(第2中間ループ)ポンプA電動機の被水について	GⅢ	2011/4/11	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
988	4号機	原子炉補機冷却系(第2中間ループ)ポンプB電動機の被水について	GⅢ	2011/4/11	津波
989	4号機	原子炉補機冷却系(第2中間ループ)ポンプC電動機の被水について	GⅢ	2011/4/11	津波
990	4号機	熱交換器建屋地下1階 渦流フィルタ制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
991	4号機	タービン補機冷却系ポンプA電動機の被水について	GⅢ	2011/4/11	津波
992	4号機	タービン補機冷却系ポンプB電動機の被水について	GⅢ	2011/4/11	津波
993	4号機	タービン補機冷却系ポンプC電動機の被水について	GⅢ	2011/4/11	津波
994	4号機	電解鉄イオン供給装置制御盤の被水について	GⅢ	2011/4/11	津波
995	4号機	熱交換器建屋中央サンプ制御盤の被水について	GⅢ	2011/4/11	津波
996	4号機	東側屋外トレンチサンプ制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/11	津波
997	4号機	ガンマスキャン遮へい付き架台の倒れについて	GⅢ	2011/4/11	その他
998	4号機	原子炉冷却材浄化系弁(G33-F537C)のハンドル曲がりについて	GⅢ	2011/4/11	その他
999	4号機	原子炉冷却材浄化系(20A-CUW-553)の配管曲がりについて	GⅢ	2011/4/11	その他
1000	4号機	原子炉建屋 パイプスペース室の保温材に破損ありについて	GⅢ	2011/4/11	その他
1001	4号機	原子炉建屋2階配管の保温材に外れありについて	GⅢ	2011/4/11	その他
1002	4号機	原子炉建屋 地下1階 原子炉冷却材浄化ポンプ(A)廻り配管保温材 ずれありについて	GⅢ	2011/4/11	その他
1003	廃棄物処理 設備	1・2号機放射性廃棄物処理建屋ランドリー出入口の扉(管理区域境界 扉)の損傷について	GⅢ	2011/4/11	津波
1004	その他	固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶パレットの位置ずれについて	GⅢ	2011/4/11	地震
1005	1号機	復水器真空ポンプ室の外壁にひびあり(隙間1mm程)について	GⅢ	2011/4/12	地震
1006	1号機	低圧タービンA軸受油切とローターの接触痕ありについて	GⅢ	2011/4/12	地震
1007	1号機	低圧タービンB軸受油切とローターの接触痕ありについて	GⅢ	2011/4/12	地震
1008	1号機	低圧タービンC軸受油切とローターの接触痕ありについて	GⅢ	2011/4/12	地震
1009	1号機	ミドルスタンダードの基礎コンクリート表面にひびあり、基礎ボルト移動 (ズレ)跡あり(2mm)について	GⅢ	2011/4/12	地震
1010	1号機	タービン建屋排風機Cの軸受けより潤滑油(微量)の漏えいありについ て	GⅢ	2011/4/12	その他
1011	1号機	主復水器(A)の床面水没について	GⅢ	2011/4/12	津波
1012	1号機	主復水器(B)の床面水没チェッカープレート場に漏えい形跡ありについ て	GⅢ	2011/4/12	津波
1013	1号機	主復水器(C)の床面水没について	GⅢ	2011/4/12	津波
1014	1号機	復水器室海側換気ファン付近にコンクリ破片あり及び電線管カバーの脱 落について	GⅢ	2011/4/12	その他
1015	1号機	復水器(C)北側通路のコンクリ破片ありについて	GⅢ	2011/4/12	地震
1016	1号機	第4給水加熱器(B)の基礎ボルトの緩みありについて	GⅢ	2011/4/12	その他
1017	1号機	第5給水加熱器(C)付近壁面・床面の壁にひび割れありについて	GⅢ	2011/4/12	地震
1018	1号機	排ガス予冷器(A)室の床面にコンクリ破片ありについて	GⅢ	2011/4/12	地震
1019	1号機	排ガス予冷器(B)室の床面にコンクリ破片ありについて	GⅢ	2011/4/12	地震
1020	1号機	タービン建屋地下1階トレンチの水没について	GⅢ	2011/4/12	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1021	1号機	高圧復水ポンプAの上部壁に損傷ありについて	GⅢ	2011/4/12	地震
1022	1号機	低圧復水ポンプAの吸込配管水没について	GⅢ	2011/4/12	津波
1023	1号機	低圧復水ポンプBの吸込配管水没について	GⅢ	2011/4/12	津波
1024	1号機	低圧復水ポンプCの吸込配管, サンプ水没について	GⅢ	2011/4/12	津波
1025	1号機	シャワードレン受ポンプAの水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1026	1号機	シャワードレン受ポンプBの水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1027	1号機	シャワードレン受タンクの水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1028	1号機	ケミカルドレンサンプポンプAの水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1029	1号機	ケミカルドレンサンプポンプBの水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1030	1号機	ホットシャワードレンサンプポンプAの水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1031	1号機	ホットシャワードレンサンプポンプBの水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1032	1号機	サービス建屋冷凍機の水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1033	1号機	サービス建屋排風機の水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1034	1号機	サービス建屋冷水系薬注水槽の水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1035	1号機	サービス建屋冷水ポンプの水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1036	1号機	サービス建屋送風機の水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1037	1号機	コントロール建屋送風機Aの水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1038	1号機	コントロール建屋送風機Bの水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1039	1号機	サービス建屋ホットラボ排風機Aの水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1040	1号機	サービス建屋ホットラボ排風機Bの水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1041	1号機	サービス建屋ホットラボ送風機の水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1042	1号機	サービス建屋地下2階蒸気発生器の水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1043	1号機	原子炉隔離時冷却系ポンプの室内膝上浸水について	GⅢ	2011/4/13	津波
1044	1号機	原子炉隔離時冷却系タービンの室内膝上浸水について	GⅢ	2011/4/13	津波
1045	1号機	原子炉隔離時冷却系真空ポンプの室内膝上浸水について	GⅢ	2011/4/13	津波
1046	1号機	原子炉隔離時冷却系真空タンクの室内膝上浸水について	GⅢ	2011/4/13	津波
1047	1号機	原子炉隔離時冷却系セパレータの室内膝上浸水による基礎ボルト未調査について	GⅢ	2011/4/13	津波
1048	1号機	原子炉隔離時冷却系復水ポンプの機器水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1049	1号機	原子炉隔離時冷却系タービン室内膝上浸水について	GⅢ	2011/4/13	津波
1050	1号機	原子炉隔離時冷却系バロメトリックコンデンサーの室内膝上浸水について	GⅢ	2011/4/13	津波
1051	1号機	原子炉隔離時冷却系タービン油冷却器の室内膝上浸水について	GⅢ	2011/4/13	津波
1052	1号機	原子炉隔離時冷却系ポンプ油冷却器の室内膝上浸水について	GⅢ	2011/4/13	津波
1053	1号機	原子炉隔離時冷却系ラプチャーディスク(破裂板)の室内膝上浸水について	GⅢ	2011/4/13	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1054	1号機	熱交換器建屋 A電気品室非常用送風機の機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1055	1号機	熱交換器建屋 海水スチームドレン系サンプCポンプAの機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1056	1号機	熱交換器建屋 海水スチームドレン系サンプCポンプBの機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1057	1号機	熱交換器建屋連絡通路の循環水系吐出弁ピットより漏えいありについて	GⅢ	2011/4/13	その他
1058	1号機	タービン補機冷却系ポンプAの機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1059	1号機	タービン補機冷却系ポンプBの機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1060	1号機	タービン補機冷却系ポンプCの機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1061	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(A)の機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1062	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(A)入口弁の機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1063	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(A)旋回弁の機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1064	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(A)ブロー弁の機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1065	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(A)渦流フィルタの機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1066	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(B)の機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1067	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(B)入口弁の機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1068	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(B)旋回弁の機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1069	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(B)ブロー弁の機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1070	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(B)渦流フィルタの機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1071	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)の機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1072	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)入口弁の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1073	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)旋回弁の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1074	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)ブロー弁の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1075	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)渦流フィルタの機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1076	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(D)の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1077	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(D)入口弁の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1078	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(D)旋回弁の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1079	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(D)ブロー弁の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1080	1号機	タービン補機冷却系熱交換器(D)渦流フィルタの機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1081	1号機	熱交換器建屋 海水スチームドレン系サンプAポンプAの機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1082	1号機	熱交換器建屋 海水スチームドレン系サンプAポンプBの機器に浸水跡ありモーターなし(震災時点検中のため)について	GⅢ	2011/4/13	津波
1083	1号機	熱交換器建屋 A電気品室送風機の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1084	1号機	加熱蒸気戻り系ポンプ(A)の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1085	1号機	加熱蒸気戻り系ポンプ(B)の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1086	1号機	熱交換器建屋 レシーバータンクの機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1087	1号機	熱交換器建屋 フラッシュタンクの機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1088	1号機	熱交換器建屋 B電気品室送風機の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1089	1号機	熱交換器建屋 海水ストームドレン系サンプBポンプAの機器に浸水跡あり モーターなし(震災時点検中のため)について	GⅢ	2011/4/13	津波
1090	1号機	熱交換器建屋 海水ストームドレン系サンプBポンプBの機器に浸水跡あり について	GⅢ	2011/4/13	津波
1091	1号機	電解鉄イオン供給ポンプ(A)の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1092	1号機	電解鉄イオン供給ポンプ(B)の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1093	1号機	電解鉄ストレーナ(A)の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1094	1号機	電解鉄ストレーナ(B)の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1095	1号機	電解槽の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1096	1号機	熱交換器建屋 B電気品室非常用送風機の機器に浸水跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	津波
1097	1号機	発電機本体置換用窒素ガスポンベ出口弁の当該弁ユニオン部より漏えい について	GⅢ	2011/4/13	地震
1098	1号機	1～4号ヤード熱交換器建屋・取水設備スクリーン周辺に開口部発生に ついて	GⅢ	2011/4/13	津波
1099	1号機	1～4号東側ヤードに開口部発生について	GⅢ	2011/4/13	津波
1100	2号機	低圧タービンA/B/C軸受油切とローターの接触痕ありについて	GⅢ	2011/4/13	地震
1101	3号機	低圧タービンA/B/C軸受油切とローターの接触痕ありについて	GⅢ	2011/4/13	地震
1102	3号機	ミドルスタンダードのコンクリート表面に割れあり、ズレ跡(2mm程度)あ り、センターキーズレ跡ありについて	GⅢ	2011/4/13	地震
1103	3号機	蒸化器水位調節弁の【MRF対応分】P13-LCV-F118(蒸化器水位 調節弁) シート部漏えいについて	GⅢ	2011/4/13	その他
1104	3号機	タービン建屋2階低圧シールドの破片あり及び基礎ボルト緩みありにつ いて	GⅢ	2011/4/13	地震
1105	3号機	サービス建屋 ホットシャワードレンサンプの水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1106	3号機	サービス建屋 ホットシャワードレンサンプポンプ(A)の水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1107	3号機	サービス建屋 ホットシャワードレンサンプポンプ(B)の水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1108	3号機	サービス建屋 高電導度廃液系サンプの水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1109	3号機	サービス建屋 高電導度廃液系サンプポンプ(A)の水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1110	3号機	サービス建屋 高電導度廃液系サンプポンプ(B)の水没について	GⅢ	2011/4/13	津波
1111	3号機	熱交換器建屋地下1階空調ダクト(電気品室A)の破損について	GⅢ	2011/4/13	津波
1112	3号機	循環水ポンプAの浸水について	GⅢ	2011/4/13	津波
1113	3号機	循環水ポンプBの浸水について	GⅢ	2011/4/13	津波
1114	3号機	循環水ポンプCの浸水について	GⅢ	2011/4/13	津波
1115	2号機	計装用圧縮空気系ドライヤーB 再生用電気加熱器B温度(P52-TS- 025B)動作不良について	GⅢ	2011/4/14	その他
1116	2号機	タービン建屋除洗エリア用ジブクレーン 位置検出スイッチ変形について	GⅢ	2011/4/14	地震
1117	2号機	使用済燃料プールダクト排水ラインからの排水不可についてについて	GⅢ	2011/4/14	その他
1118	2号機	原子炉冷却材浄化系再生熱交換器の蛍光灯の破損、その他散乱物あ りについて	GⅢ	2011/4/14	地震
1119	2号機	原子炉建屋3階配管点検口室の配管カバーのズレありについて	GⅢ→ 対象外*	2011/4/14	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1120	3号機	コントロール建屋屋上パネルの破損ありについて	GⅢ	2011/4/14	地震
1121	4号機	復水器(B)海側出口水室ラバーエキスパンションフランジ部に漏えい跡ありについて	GⅢ	2011/4/14	その他
1122	4号機	タービン建屋地下2階復水器室の排水口内満水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1123	4号機	復水循環保管ポンプ周辺床面のコンクリ破片ありについて	GⅢ	2011/4/14	その他
1124	4号機	オイルスナッパー(HD配管 HD-14)のナットの緩み 基礎ボルト浮きについて	GⅢ	2011/4/14	その他
1125	4号機	低電導度廃液系サンプピットAの水没について	GⅢ	2011/4/14	その他
1126	4号機	空調ダクトのダクト破損、サポート変形について	GⅢ	2011/4/14	津波
1127	4号機	熱交換器建屋南側ストームドレン系サンプポンプ(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1128	4号機	熱交換器建屋南側ストームドレン系サンプポンプ(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1129	4号機	熱交換器建屋北側ストームドレン系サンプポンプ(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1130	4号機	熱交換器建屋北側ストームドレン系サンプポンプ(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1131	4号機	熱交換器建屋中央ストームドレン系サンプポンプ(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1132	4号機	熱交換器建屋中央ストームドレン系サンプポンプ(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1133	4号機	電解鉄イオン供給ポンプ(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1134	4号機	電解鉄イオン供給ポンプ(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1135	4号機	電解槽の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1136	4号機	熱交換器建屋海水ストレーナA, Bの機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1137	4号機	熱交換器建屋空調ダクトのダクト破損について	GⅢ	2011/4/14	津波
1138	4号機	タービン補機冷却系ポンプ(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1139	4号機	タービン補機冷却系ポンプ(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1140	4号機	タービン補機冷却系ポンプ(C)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1141	4号機	タービン補機冷却系熱交換器(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1142	4号機	タービン補機冷却系熱交換器(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1143	4号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1144	4号機	タービン補機冷却系渦流フィルター(A)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1145	4号機	タービン補機冷却系渦流フィルター(B)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1146	4号機	タービン補機冷却系渦流フィルター(C)の機器全体浸水について	GⅢ	2011/4/14	津波
1147	4号機	熱交換器建屋(A)電気品室給気ファンの機器全体浸水について	GⅢ→ GⅡ*	2011/4/14	津波
1148	4号機	熱交換器建屋(A)電気品室給気処理装置の機器全体浸水について	GⅢ→ GⅡ*	2011/4/14	津波
1149	4号機	熱交換器建屋(B)電気品室給気ファンの機器全体浸水について	GⅢ→ GⅡ*	2011/4/14	津波
1150	4号機	熱交換器建屋(B)電気品室給気処理装置の機器全体浸水について	GⅢ→ GⅡ*	2011/4/14	津波
1151	4号機	南側連絡ダクト北側サンプ(東)の水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1152	4号機	南側連絡ダクト南側サンプ(東)の水没について	GⅢ	2011/4/14	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1153	4号機	北側連絡ダクトサンプ(東)の水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1154	4号機	水素ボンベ室の壁にひびありについて	GⅢ	2011/4/14	その他
1155	4号機	補機冷却海水ポンプAの水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1156	4号機	補機冷却海水ポンプCの水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1157	4号機	補機冷却海水ポンプA電動機冷却水配管(原子炉補機冷却系第2中間ループ)の水没、冷却水配管に曲がり変形について	GⅢ	2011/4/14	津波
1158	4号機	補機冷却海水ポンプC電動機冷却水配管(原子炉補機冷却系第2中間ループ)の水没、冷却水配管に曲がり変形について	GⅢ	2011/4/14	津波
1159	4号機	循環水ポンプAの水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1160	4号機	循環水ポンプBの水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1161	4号機	循環水ポンプCの水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1162	4号機	補機冷却海水ポンプBの水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1163	4号機	補機冷却海水ポンプB吐出弁駆動部の水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1164	4号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系(C)低電導度廃液系(A)タンクよりオーバーフローについて	GⅢ	2011/4/14	地震
1165	4号機	原子炉建屋 低電導度廃液系(A)タンクよりオーバーフローについて	GⅢ	2011/4/14	地震
1166	4号機	活性炭ホールドアップ建屋 高電導度廃液系ピット内に水溜まりあり(深さ2mm程度)について	GⅢ	2011/4/14	地震
1167	4号機	水素注入設備の水素注入設備廻りの地盤沈下について	GⅢ	2011/4/14	地震
1168	4号機	原子炉建屋 地下1階フロアの床面にスラッジありについて	GⅢ	2011/4/14	地震
1169	4号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプBの水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1170	4号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプCの水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1171	4号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプB・C 海側ストレナの水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1172	4号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプB・C 山側ストレナの水没、空気抜き弁(V-055)配管の曲がりありについて	GⅢ	2011/4/14	津波
1173	4号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプAの水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1174	4号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプA 海側ストレナの水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1175	4号機	取水設備スクリーン洗浄水ポンプA 山側ストレナの水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1176	4号機	取水設備トラベリングスクリーンA(減速機/変速機含む)の水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1177	4号機	取水設備トラベリングスクリーンB(減速機/変速機含む)の水没、基礎にヒビありについて	GⅢ	2011/4/14	津波
1178	4号機	取水設備トラベリングスクリーンC(減速機/変速機含む)の水没、基礎にヒビありについて	GⅢ	2011/4/14	津波
1179	4号機	取水設備トラベリングスクリーンD(減速機/変速機含む)の水没、基礎にヒビありについて	GⅢ	2011/4/14	津波
1180	4号機	取水設備トラベリングスクリーンE(減速機/変速機含む)の操作箱窓破損、水没、基礎にヒビありについて	GⅢ	2011/4/14	津波
1181	4号機	取水設備トラベリングスクリーンF(減速機/変速機含む)の操作箱窓破損、水没、基礎にヒビありについて	GⅢ	2011/4/14	津波
1182	4号機	取水設備トラベリングスクリーンG(減速機/変速機含む)の装置覗き窓及び操作箱窓破損、水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1183	4号機	取水設備トラベリングスクリーンH(減速機/変速機含む)の装置覗き窓及び操作箱窓破損、水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1184	4号機	取水設備パー回転式スクリーンA(減速機/変速機含む)の水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1185	4号機	取水設備パー回転式スクリーンB(減速機/変速機含む)の水没について	GⅢ	2011/4/14	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1186	4号機	取水設備バー回転式スクリーンC(減速機/変速機含む)の水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1187	4号機	取水設備バー回転式スクリーンD(減速機/変速機含む)の水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1188	4号機	取水設備バー回転式スクリーンE(減速機/変速機含む)の水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1189	4号機	取水設備バー回転式スクリーンF(減速機/変速機含む)の水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1190	4号機	取水設備バー回転式スクリーンG(減速機/変速機含む)の水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1191	4号機	取水設備バー回転式スクリーンH(減速機/変速機含む)の水没について	GⅢ	2011/4/14	津波
1192	2号機	原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系サンプ(A)吐出流量計(G11-FT-011A)点検依頼について	GⅢ	2011/4/15	その他
1193	4号機	4号機使用済燃料プールダクト排水ラインからの排水不可について	GⅢ	2011/4/15	その他
1194	4号機	第1給水加熱器(B)の基礎ひび割れありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1195	4号機	第2給水加熱器(B)の基礎ひび割れありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1196	4号機	タービン建屋1階蒸気式空気抽出器室冷却器の天井破損片ありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1197	4号機	第6給水加熱器ドレンタンク(A)の基礎ひび割れありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1198	4号機	第6給水加熱器ドレンタンク(B)の基礎ひび割れありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1199	4号機	第6給水加熱器ドレンタンク(C)の基礎ひび割れありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1200	4号機	オイルスナッパの床面に微量の油だまりありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1201	4号機	主蒸気配管の壁貫通部にひび割れありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1202	4号機	主蒸気管Aタービン入口圧力検出1次元弁(B22-PT-015A)のグランド部漏えい跡ありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1203	4号機	主蒸気管Bタービン入口圧力検出1次元弁(B22-PT-015B)のグランド部漏えい跡ありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1204	4号機	主蒸気管Bタービン入口圧力検出2次元弁(B22-PT-015B)のグランド部漏えい跡ありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1205	4号機	低圧タービンA/B/Cの軸受油切とローターの接触痕ありについて	GⅢ	2011/4/15	地震
1206	4号機	ミドルスタンダードのコンクリート表面に割れあり、ズレ跡(2mm程度)ありセンターキーズ跡ありについて	GⅢ	2011/4/15	地震
1207	4号機	グランド蒸気蒸化器の保温変形あり, 支持脚土台ひびあり, 基礎ボルト浮きあり, 支持脚ズレありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1208	4号機	復水ろ過制御盤廻りの壁に剥離ありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1209	4号機	計装用圧縮空気系除湿装置B制御盤の床ひび(幅1mm×長さ100m)ありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1210	4号機	第2給水加熱器ドレンタンク(A)のベース, 壁ひび(幅1mm×長さ500mm)ありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1211	4号機	第2給水加熱器ドレンタンク(B)のベース, 壁ひび(幅1mm×長さ500m)ありについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1212	4号機	壁捨て型枠脱落(ヒーターA北東側)について	GⅢ	2011/4/15	地震
1213	4号機	壁捨て型枠脱落(ヒーターB南西側)について	GⅢ	2011/4/15	地震
1214	4号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ再循環流量調節弁(N21-F314A)南側壁の壁捨て型枠脱落について	GⅢ	2011/4/15	地震
1215	4号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ再循環流量調節弁(N21-F314A)北側壁の壁捨て型枠脱落について	GⅢ	2011/4/15	地震
1216	4号機	排ガス予熱器(B)の基礎ボルト2本緩みについて	GⅢ	2011/4/15	その他
1217	1号機	タービン建屋1階大物搬入口のシャッターボックス点検カバー外れについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1218	1号機	コントロール建屋3階中央制御室の天井ボード落下について	GⅢ	2011/4/18	地震

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1219	1号機	1・2号コントロール建屋3階中央制御室照明器具のカバー脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1220	1号機	1・2号コントロール建屋3階中央制御室空調吹出口の金具脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1221	1号機	1・2号サービス建屋3階通路照明器具のカバー脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1222	1号機	1・2号サービス建屋3階通路空調吹出口の金具脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1223	1号機	サービス建屋3階電算機資料室の天井ボード落下について	GⅢ	2011/4/18	地震
1224	1号機	1・2号サービス建屋3階2号過度現象空調吹出口の金具脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1225	1号機	1・2号サービス建屋3階測定器室空調吹出口の金具脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1226	1号機	1・2号サービス建屋3階No2計器室空調吹出口の金具脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1227	1号機	1・2号サービス建屋3階計算機室空調吹出口の金具脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1228	1号機	1・2号サービス建屋3階放管用静止型無停電電源装置室空調ダクトのガリ脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1229	1号機	1・2号サービス建屋3階放管用静止型無停電電源装置室消防設備の排煙口脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1230	1号機	1・2号サービス建屋2階チェックポイント空調吹出口の金具脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1231	1号機	1・2号サービス建屋2階更衣所排煙口廻り天井ボード落下について	GⅢ	2011/4/18	地震
1232	2号機	原子炉建屋付属棟地下2階低電導度廃液系サンプA電動機の水没について	GⅢ	2011/4/18	津波
1233	2号機	原子炉建屋付属棟OP9500扉の右下部に破損ありについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1234	2号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター) MCC2A-2-4の上部より水の滴下あり(母線0MΩ)について	GⅢ	2011/4/18	地震
1235	2号機	常用・非常用照明分電盤(ELP-2H11)他常用照明分電盤(NLP-2H11)動力用電源(PP-2H11)の水没について	GⅢ	2011/4/18	津波
1236	2号機	東側屋外トレンチサンプ制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/18	津波
1237	2号機	熱交換器建屋換気空調系制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/18	津波
1238	2号機	熱交換器建屋 1階定検用分電盤(D系)の水没について	GⅢ	2011/4/18	津波
1239	2号機	熱交換器建屋雨水排水ポンプ制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/18	津波
1240	2号機	取水設備トラベリングスクリーンA~H, レーキ付バー回転スクリーンA~Hの電動機が水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/18	津波
1241	3号機	3号機原子炉建屋地下1階階北西側所内高圧電源設備配電盤(メタクラ)室壁貫通配管廻りから漏水について	GⅢ	2011/4/18	地震
1242	3号機	タービン建屋 2階 タービン基礎部エキスパンションジョイントの金具変形について	GⅢ	2011/4/18	地震
1243	3号機	タービン建屋2階タービンペダスタル上部壁コンクリート脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1244	3号機	タービン建屋1階西側配管廻りモルタル脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1245	3号機	タービン建屋1階相分離母線冷却装置付近の壁コンクリート脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1246	3号機	タービン建屋1階相分離母線冷却装置付近上部エキスパンション部コンクリート片および緩衝材脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1247	3号機	タービン建屋~コントロール建屋間(1階)エキスパンションジョイントのコンクリート剥落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1248	3号機	タービン建屋エレベーターの乗り場床コンクリート剥離について	GⅢ	2011/4/18	地震
1249	3号機	3・4号コントロール建屋3階中央制御室空調吹出口の金具脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1250	3号機	コントロール建屋3階中央制御室照明器具のカバー脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1251	3号機	3・4号コントロール建屋3階中央制御室の天井・梁取り合い部破損について	GⅢ	2011/4/18	地震

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1252	3号機	3・4号サービス建屋3階操作員ロッカー室照明器具のカバー脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1253	3号機	3・4号サービス建屋～コントロール建屋間エキスパンションジョイントのシール破断について	GⅢ	2011/4/18	地震
1254	3号機	3・4号サービス建屋3階女子トイレ壁タイル割れおよび剥離について	GⅢ	2011/4/18	地震
1255	3号機	3・4号サービス建屋3階電気リレー室照明器具のカバー脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1256	3号機	3・4号サービス建屋3階保安管理室照明器具のカバー脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1257	3号機	3・4号サービス建屋3階No1計器室照明器具のカバー脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1258	3号機	3・4号サービス建屋2階チェックポイント照明器具のカバー脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1259	3号機	3・4号サービス建屋2階更衣所照明器具のカバー脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1260	3号機	3・4号サービス建屋地下1階温水ボイラー室壁貫通配管廻りからの漏水について	GⅢ	2011/4/18	地震
1261	3号機	活性炭ホールドアップ建屋～コントロール建屋間エキスパンションジョイントのコンクリート剥離について	GⅢ	2011/4/18	地震
1262	3号機	活性炭ホールドアップ建屋～コントロール建屋間エキスパンションジョイントのコンクリート割れについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1263	3号機	熱交換器建屋床漏えい検出現場盤の制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/18	津波
1264	4号機	原子炉建屋1階北側ラドウエストエリア給気ファン室空調ダクトのガバリ脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1265	4号機	タービン建屋～コントロール建屋間(2階)エキスパンションジョイントのコンクリート剥落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1266	4号機	タービン建屋1階大物搬入口大物搬入口のシャッターボックス点検カバー外れについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1267	4号機	タービン建屋～コントロール建屋間(1階)エキスパンションジョイントの床クラックについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1268	4号機	タービン建屋1階給水加熱器室(B)の壁コンクリートブロック破片ありについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1269	4号機	タービン建屋1階給水加熱器室付近の上部エキスパンションジョイント部コンクリート片および緩衝材脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1270	4号機	タービン建屋～コントロール建屋間(地下1階)エキスパンションジョイントの床クラックについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1271	4号機	タービン建屋 地下1階給水ポンプ室(B)の柱・梁コンクリート剥落(2箇所)について	GⅢ	2011/4/18	地震
1272	4号機	タービン建屋 地下1階制御盤室の梁コンクリート剥落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1273	4号機	タービン建屋～コントロール建屋間(地下2階)エキスパンションジョイントの壁クラックについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1274	4号機	タービン建屋 地下2階復水器付近の上部エキスパンション部緩衝材脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1275	廃棄物処理設備	放射性廃棄物処理建屋3階中央制御室空調吹出口の金具脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1276	廃棄物処理設備	放射性廃棄物処理建屋 3階中央制御室のアクセスフロア沈みについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1277	廃棄物処理設備	放射性廃棄物処理建屋1階電気品室照明器具の照明用支持金物脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1278	廃棄物処理設備	放射性廃棄物処理建屋3階中央制御室空調吹出口の金具脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1279	その他	木戸川パイプライン 才連川水管橋より漏水あり、水管橋変形、点検橋他流出について	GⅢ	2011/4/18	津波
1280	その他	木戸川パイプライン 才連川下流部電油弁電気設備流出について	GⅢ	2011/4/18	津波
1281	その他	500kV開閉所シャッターの破損(6箇所)について	GⅢ	2011/4/18	地震
1282	その他	500kV開閉所シャッターのシャッターボックスカバー脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1283	その他	500kV開閉所シャッターの開口小口詰めモルタルクラックについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1284	その他	500kV開閉所1階東側のALC板落下について	GⅢ	2011/4/18	地震

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1285	その他	500kV開閉所東側の床クラックについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1286	その他	500kV開閉所南東側の雨漏れについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1287	その他	500kV開閉所南側のパーテーション一部外れについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1288	その他	66kV開閉所のALC板落下について	GⅢ	2011/4/18	地震
1289	その他	66kV開閉所フレキ板破損について	GⅢ	2011/4/18	地震
1290	その他	固体廃棄物貯蔵庫管理棟2階管理事務室空調設備の空調機脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1291	その他	固体廃棄物貯蔵庫管理棟2階管理事務室照明器具の照明器具脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1292	その他	固体廃棄物貯蔵庫管理棟2階管理事務室の天井ボードクラックについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1293	その他	固体廃棄物貯蔵庫管理棟2階OA室空調設備の空調機脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1294	その他	固体廃棄物貯蔵庫管理棟2階OA室照明器具の照明器具脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1295	その他	固体廃棄物貯蔵庫管理棟2階第二検査室空調設備の空調機脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1296	その他	固体廃棄物貯蔵庫管理棟2階会議室空調設備の空調機脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1297	その他	固体廃棄物貯蔵庫管理棟2階会議室照明器具の照明器具脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1298	その他	固体廃棄物貯蔵庫管理棟書庫の換気設備換気扇カバー脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1299	その他	固体廃棄物貯蔵庫管理棟湯沸室の換気設備換気扇カバー脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1300	その他	固体廃棄物貯蔵庫管理棟2階男子便所の天井ボードずれについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1301	その他	固体廃棄物貯蔵庫管理棟2階通路照明器具の脱落について	GⅢ	2011/4/18	地震
1302	その他	固体廃棄物貯蔵庫(1階)搬入口シャッターの開閉不能について	GⅢ	2011/4/18	地震
1303	その他	固体廃棄物貯蔵庫(1階搬入口)のエキスパンションジョイントの変形について	GⅢ	2011/4/18	地震
1304	その他	固体廃棄物貯蔵庫1階北側中央の天井クラックについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1305	その他	固体廃棄物貯蔵庫管理棟～固体廃棄物貯蔵庫間(1階)エキスパンションジョイントの変形および床段差について	GⅢ	2011/4/18	地震
1306	その他	固体廃棄物貯蔵庫1階北側中央の壁クラックについて	GⅢ	2011/4/18	地震
1307	1号機	サービス建屋地下2階加熱蒸気戻り系ポンプAの進入路水没について	GⅢ	2011/4/19	津波
1308	1号機	サービス建屋地下2階加熱蒸気戻り系ポンプBの進入路水没について	GⅢ	2011/4/19	津波
1309	1号機	残留熱除去機器冷却海水系(A)ポンプ他基礎ボルトの軽微な腐食ありについて	GⅢ	2011/4/19	津波
1310	1号機	残留熱除去機器冷却海水系(B)ポンプ他基礎ボルトの軽微な腐食ありについて	GⅢ	2011/4/19	津波
1311	1号機	原子炉補機冷却系(第2中間ループ)ポンプ他基礎ボルトの軽微な腐食ありについて	GⅢ	2011/4/19	津波
1312	1号機	原子炉建屋6階溢水フェンスの転倒について	GⅢ	2011/4/19	地震
1313	1号機	原子炉建屋6階ジブクレーン点検架台の手摺曲がりについて	GⅢ	2011/4/19	地震
1314	1号機	制御棒駆動水圧系運搬用台車の固定治具外れについて	GⅢ	2011/4/19	地震
1315	2号機	東側中央オープントレンチサンプポンプの機器水没について	GⅢ	2011/4/19	津波
1316	2号機	雨水排水ポンプの機器水没について	GⅢ	2011/4/19	津波
1317	2号機	循環水系ポンプ吐出弁Aの機器に水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/19	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1318	2号機	循環水系ポンプ吐出弁Bの機器に水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/19	津波
1319	2号機	循環水系ポンプ吐出弁Cの機器に水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/19	津波
1320	2号機	循環水系ポンプ(A-B)連絡弁の機器に水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/19	津波
1321	2号機	循環水系ポンプ(B-C)連絡弁の機器に水没跡ありについて	GⅢ	2011/4/19	津波
1322	2号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系ラプチャーディスク(破裂板)の破損について	GⅢ	2011/4/19	その他
1323	3号機	原子炉建屋北面・西側(3RP-3)サブドレンポンプ用位置検出スイッチ不良について	GⅢ	2011/4/19	その他
1324	3号機	屋外トレンチサンプAの機器水没について	GⅢ	2011/4/19	津波
1325	3号機	タービン建屋入口壁の壁にひび, 剥離ありについて	GⅢ	2011/4/19	地震
1326	4号機	非常用ガス処理系流量制御弁(T46-M0-F005A)開度計指示不良について	GⅢ	2011/4/19	その他
1327	4号機	復水器(C)基礎部周辺のコンクリ破片ありについて	GⅢ	2011/4/19	その他
1328	4号機	第2給水加熱器ドレン冷却器Aの基礎にひびについて	GⅢ	2011/4/19	その他
1329	4号機	第2給水加熱器ドレン冷却器Bの基礎にひび, 壁にひびあり(2箇所、最大410cm)について	GⅢ	2011/4/19	その他
1330	4号機	逆洗受タンクの基礎部ひびについて	GⅢ	2011/4/19	その他
1331	4号機	コントロール建屋 4号非常用電気品室冷水ポンプ(B)の保温材ひびありについて	GⅢ	2011/4/19	その他
1332	1号機	ドライウェル圧力(T48-PT016)のスパイク状指示発生について	GⅢ	2011/4/20	その他
1333	1号機	原子炉補機冷却系(第2中間ループ)ポンプBの水没について	GⅢ	2011/4/20	津波
1334	1号機	原子炉補機冷却系(第2中間ループ)ポンプAの水没について	GⅢ	2011/4/20	津波
1335	1号機	海水スチームドレン系サンプCの水没について	GⅢ	2011/4/20	津波
1336	1号機	廃棄物処理補機冷却系ポンプAの水没について	GⅢ	2011/4/20	津波
1337	1号機	廃棄物処理補機冷却系ポンプBの水没について	GⅢ	2011/4/20	津波
1338	1号機	作業用電源箱(Hx-103)の水没について	GⅢ	2011/4/20	津波
1339	1号機	非常用ディーゼル発電機1H非常用送風機(A)(B)のフィルター破損について	GⅢ→ GⅠ*	2011/4/20	津波
1340	1号機	非常用ディーゼル発電機1A(1B, 1Hも含む)非常用ディーゼル発電機本体・補機類に被水跡あり, ピット下に水たまりありについて	GⅢ	2011/4/20	津波
1341	1号機	活性炭ホルダアップ建屋地下2階低電導度廃液系サンプポンプ下部の浸水(モーター水没まで500mm程度)について	GⅢ	2011/4/20	津波
1342	1号機	活性炭ホルダアップ建屋地下2階高電導度廃液系サンプポンプ下部の浸水(モーター水没まで500mm程度)について	GⅢ	2011/4/20	津波
1343	1号機	排ガス真空ポンプ(A)(B)のポンプ架台の浸水について	GⅢ	2011/4/20	その他
1344	1号機	排ガス循環水ポンプ(A)(B)のポンプ架台の浸水について	GⅢ	2011/4/20	津波
1345	1号機	排ガスドレンポンプのポンプ架台の浸水について	GⅢ	2011/4/20	津波
1346	1号機	原子炉建屋凝縮水移送ポンプ(A)(B)に水たまり(油分あり)(深さ45cm程度)ありについて	GⅢ	2011/4/20	津波
1347	2号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(B)等51回路の接触器(52)回路チャタリング発生について	GⅢ	2011/4/20	津波
1348	—	欠番	—	—	—
1349	4号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系サンプ(C)流量計不良について	GⅢ	2011/4/20	その他
1350	4号機	A系非常用換気空調系制御盤の警報テストを押して、確認押しボタンを押すと警報が全て発生について	GⅢ	2011/4/20	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1351	4号機	中央制御室通信設備の通話の受信、送信不能について	GⅢ	2011/4/20	地震
1352	1号機	原子炉建屋6階照明器具の架台からの落下(中吊り状態)について	GⅢ	2011/4/21	地震
1353	1号機	タービンペダスタルのエキスパンションジョイントの床塗装剥離について	GⅢ	2011/4/21	地震
1354	1号機	タービン建屋湿分分離器A付近エキスパンションジョイントのコンクリート剥落について	GⅢ	2011/4/21	地震
1355	1号機	発電機水素冷却器付近エキスパンションジョイントの床クラックについて	GⅢ	2011/4/21	地震
1356	1号機	タービン建屋～コントロール建屋間(1階)エキスパンションジョイントの壁クラックについて	GⅢ	2011/4/21	地震
1357	1号機	タービン建屋地下1階復水器付近床コンクリート剥離について	GⅢ	2011/4/21	地震
1358	2号機	タービン建屋2階南側エキスパンションジョイントのコンクリート剥落について	GⅢ	2011/4/21	地震
1359	2号機	タービン建屋1階南側エキスパンションジョイントのコンクリート剥落について	GⅢ	2011/4/21	地震
1360	3号機	タービン建屋地下1階復水ポンプ室の上部エキスパンション部緩衝材脱落について	GⅢ	2011/4/21	地震
1361	4号機	コントロール建屋中央制御室冷凍機(A)の基礎に割れあり及び腐食によるフランジボルトの折損について	GⅢ	2011/4/21	その他
1362	その他	消防隊詰所～消防隊詰所北側受水槽の給水ポンプ故障について	GⅢ→ 対象外*	2011/4/21	その他
1363	1号機	「原子炉ウエルドレン漏えい」警報誤動作について	GⅢ	2011/4/22	その他
1364	1号機	弁グランド部漏えい処理系復水器(A)の架台の浸水について	GⅢ	2011/4/22	津波
1365	1号機	弁グランド部漏えい処理系排風機(A)の架台の浸水について	GⅢ	2011/4/22	津波
1366	1号機	弁グランド部漏えい処理系復水器(B)の架台の浸水について	GⅢ	2011/4/22	津波
1367	1号機	弁グランド部漏えい処理系排風機(B)の架台の浸水について	GⅢ	2011/4/22	津波
1368	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)油ドレン系サンプ(A)(B)のポンプ水没について	GⅢ	2011/4/22	津波
1369	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)ストームドレン系サンプ(A)(B)のポンプ水没について	GⅢ	2011/4/22	津波
1370	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)油ドレン系サンプ(A)(B)のポンプ水没について	GⅢ	2011/4/22	津波
1371	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)ストームドレン系サンプ(A)(B)のポンプ水没について	GⅢ	2011/4/22	津波
1372	1号機	活性炭ホールドアップ建屋地下2階ストームドレン系サンプ(A)(B)の水没(深さ約50cm)について	GⅢ	2011/4/22	津波
1373	1号機	活性炭ホールドアップ建屋地下2階高電導度廃液系サンプ(A)(B)の水没(深さ約50cm)について	GⅢ	2011/4/22	津波
1374	1号機	活性炭ホールドアップ建屋地下2階低電導度廃液系サンプ(A)(B)の水没(深さ約50cm)について	GⅢ	2011/4/22	津波
1375	1号機	活性炭ホールドアップ建屋地下2階油ドレン系サンプの水没(深さ約50cm)について	GⅢ	2011/4/22	津波
1376	1号機	原子炉補機冷却系(第2中間ループ)ポンプ吐出圧力計(P42-PI809)ハンチングについて	GⅢ	2011/4/22	津波
1377	3号機	中央制御室タービン系警報表示装置の中央制御室制御盤タービン系の警報が未反応について	GⅢ	2011/4/22	その他
1378	3号機	中央制御室NSS系警報表示装置の中央制御室制御盤NSS系の警報が発生・クリアの繰り返しについて	GⅢ	2011/4/22	その他
1379	3号機	原子炉スクラムした際、プロコンの警報発生せずについて	GⅢ	2011/4/22	その他
1380	3号機	主タービン電気油圧式制御装置高圧油油面計(N32-LI601)指示不良(ダウンスケール)について	GⅢ	2011/4/22	その他
1381	3号機	給水系N21-SO-F074Aの当該電磁弁より異音(うなり音)の発生について	GⅢ	2011/4/22	その他
1382	3号機	循環水系N71-PI612A, Bの0キロパスカル付近でハンチングについて	GⅢ	2011/4/22	その他
1383	3号機	原子炉建屋サンプ制御盤の当該サンプ位置検出スイッチ回路から漏電について	GⅢ	2011/4/22	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1384	4号機	局部出力領域モニター(B)08-33Cの出力信号が250%指示について	GⅢ	2011/4/22	その他
1385	1号機	取水設備バー回転式スクリーンA(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1386	1号機	取水設備バー回転式スクリーンB(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1387	1号機	取水設備バー回転式スクリーンC(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1388	1号機	取水設備バー回転式スクリーンD(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1389	1号機	取水設備バー回転式スクリーンE(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1390	1号機	取水設備バー回転式スクリーンF(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1391	1号機	取水設備バー回転式スクリーンG(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1392	1号機	取水設備バー回転式スクリーンH(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1393	1号機	取水設備トラベリングスクリーンA(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1394	1号機	取水設備トラベリングスクリーンB(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1395	1号機	取水設備トラベリングスクリーンC(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1396	1号機	取水設備トラベリングスクリーンD(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1397	1号機	取水設備トラベリングスクリーンE(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1398	1号機	取水設備トラベリングスクリーンF(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1399	1号機	取水設備トラベリングスクリーンG(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1400	1号機	取水設備トラベリングスクリーンH(減速機/変速機含む)の破損及び水没について	GⅢ	2011/4/25	津波
1401	1号機	圧力抑制室水温度記録計(T23-TRS601A)No. 5点検調査依頼について	GⅢ	2011/4/25	その他
1402	1号機	活性炭ホールドアップ建屋排気ダクト継ぎ手部の水漏えいについて	GⅢ	2011/4/25	その他
1403	2号機	取水設備トラベリングスクリーンB(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波
1404	2号機	取水設備トラベリングスクリーンC(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波
1405	2号機	取水設備トラベリングスクリーンD(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波
1406	2号機	取水設備トラベリングスクリーンE(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波
1407	2号機	取水設備トラベリングスクリーンF(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波
1408	2号機	取水設備トラベリングスクリーンG(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波
1409	2号機	取水設備トラベリングスクリーンH(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波
1410	2号機	取水設備バー回転式スクリーンA(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波
1411	2号機	取水設備バー回転式スクリーンB(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波
1412	2号機	取水設備バー回転式スクリーンC(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波
1413	2号機	取水設備バー回転式スクリーンD(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波
1414	2号機	取水設備バー回転式スクリーンE(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波
1415	2号機	取水設備バー回転式スクリーンF(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波
1416	2号機	取水設備バー回転式スクリーンG(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1417	2号機	取水設備パー回転式スクリーンH(減速機、変速機、チェーン含む)の水没の形跡及び破損について	GⅢ	2011/4/25	津波
1418	2号機	復水貯蔵タンクの遮へい壁の内壁面に塗装剥離ありについて	GⅢ	2011/4/25	その他
1419	その他	固体廃棄物貯蔵庫1階トラック搬入口外側シャッターの機能不全について	GⅢ	2011/4/25	その他
1420	1号機	計装用空気原子炉格納容器入口圧力(P52-PS019)不良について	GⅢ	2011/4/26	その他
1421	1号機	活性炭ホールドアップ建屋～原子炉建屋間(2階)エキスパンションジョイントのコンクリート剥落について	GⅢ	2011/4/26	地震
1422	1号機	活性炭ホールドアップ建屋～原子炉建屋間(地下1階)エキスパンションジョイントのコンクリート剥落について	GⅢ	2011/4/26	地震
1423	2号機	ボール捕集器ピットサンプポンプ汲み上げ不良について	GⅢ	2011/4/26	その他
1424	2号機	常用・非常用照明分電盤(ELP-2H12)常用照明分電盤(NLP-2H12)の水没について	GⅢ	2011/4/26	津波
1425	2号機	熱交換器建屋 1階定検用分電盤(C系)の水没について	GⅢ	2011/4/26	津波
1426	3号機	取水設備スクリーン制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/26	津波
1427	3号機	取水設備スクリーン洗浄ポンプ用電磁接触器盤の盤水没について	GⅢ	2011/4/26	津波
1428	3号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC3A-2-3の水没について	GⅢ	2011/4/26	津波
1429	3号機	排ガス抽出器制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/26	津波
1430	3号機	凍結防止用ヒータ制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/26	津波
1431	3号機	取水設備電源盤の水没について	GⅢ	2011/4/26	津波
1432	4号機	主発電機励磁器室東側扉の開閉ロック不能について	GⅢ→ 対象外*	2011/4/26	その他
1433	4号機	東側屋外トレンチサンプ制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/26	津波
1434	2号機	原子炉建屋付属棟地下2階高電導度廃液系サンプA電動機の水没について	GⅢ	2011/4/27	地震
1435	4号機	ジャンクションボックスおよび計器ラックの計装用圧縮空気系ミニチュア弁より漏えいについて	GⅢ	2011/4/27	その他
1436	4号機	H22-R182A, Bの計装用圧縮空気系弁より漏えいについて	GⅢ	2011/4/27	その他
1437	4号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機A, B電磁弁箱の計装用圧縮空気系ミニチュア弁より漏えいについて	GⅢ	2011/4/27	その他
1438	その他	開閉所南側オープントレンチ 周辺埋戻部沈下、亀裂ありについて	GⅢ	2011/4/27	地震
1439	1号機	1・2号廃棄物処理建屋地下2階ストームドレン系サンプポンプ(A)(C)のポンプ、室内水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1440	1号機	1・2号廃棄物処理建屋地下2階超音波レベル計変換器盤の計装ラック水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1441	1号機	高電導度廃液系受ポンプ(A)の室内水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1442	1号機	高電導度廃液系受ポンプ(B)の室内水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1443	1号機	高電導度廃液系受ポンプ(C)の室内水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1444	1号機	油ドレン系・ストームドレン系サンプのポンプ及び室内水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1445	1号機	ストームドレン系受タンク(A)の室内水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1446	1号機	ストームドレン系受タンク(B)の室内水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1447	1号機	高電導度廃液系受タンク(A)の室内水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1448	1号機	高電導度廃液系受タンク(B)の室内水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1449	1号機	高電導度廃液系受タンク(C)の室内水没について	GⅢ	2011/4/28	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1450	1号機	高電導度廃液系受タンク(D)の室内水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1451	1号機	1・2号廃棄物処理建屋 廃棄物処理補機冷却系放射線モニター指示ダウンスケールについて	GⅢ	2011/4/28	津波
1452	2号機	廃棄物処理補機冷却海水系ポンプCの保温材一部破損及びモーターカバー破損について	GⅢ	2011/4/28	津波
1453	2号機	廃棄物処理補機冷却系ポンプ(C)の水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1454	2号機	廃棄物処理補機冷却系 熱交換器(C)貝殻除去装置の水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1455	2号機	廃棄物処理補機冷却系計装ラックの水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1456	2号機	液体廃棄物処理系排水放射線モニター津波により水没し、指示不良(ダウンスケール)について	GⅢ	2011/4/28	津波
1457	3号機	廃棄物処理補機冷却系ポンプ(A)(B)の水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1458	3号機	廃棄物処理補機冷却系 熱交換器(A)(B)貝殻除去装置制御盤の水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1459	3号機	復水ろ過装置逆洗受ポンプ(A)(B)の水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1460	3号機	3・4号廃棄物処理建屋地下2階ストームドレン系受ポンプ(A)の室内水あり(深さ3cm)について	GⅢ	2011/4/28	津波
1461	3号機	3・4号廃棄物処理建屋地下2階ストームドレン系受ポンプ(B)の室内水あり(深さ3cm)について	GⅢ	2011/4/28	津波
1462	3号機	3・4号廃棄物処理建屋地下2階除染廃液系受ポンプ(A)の室内水あり(深さ3cm)について	GⅢ	2011/4/28	津波
1463	3号機	3・4号廃棄物処理建屋地下2階除染廃液系受ポンプ(B)の室内水あり(深さ3cm)について	GⅢ	2011/4/28	津波
1464	3号機	3・4号廃棄物処理建屋地下2階高電導度廃液系サンプ(B)室の室内に水溜りありについて	GⅢ	2011/4/28	津波
1465	3号機	3・4号廃棄物処理建屋地下2階低電導度廃液系サンプ(B)の室内に水溜りありについて	GⅢ	2011/4/28	津波
1466	3号機	3・4号廃棄物処理建屋地下2階油ドレン系サンプ(B)室の室内に水溜りありについて	GⅢ	2011/4/28	津波
1467	3号機	3・4号廃棄物処理建屋地下2階低電導度廃液系サンプ(B)の室内に水溜りありについて	GⅢ	2011/4/28	津波
1468	3号機	3・4号廃棄物処理建屋 廃棄物処理補機冷却系放射線モニター指示ダウンスケールについて	GⅢ	2011/4/28	津波
1469	4号機	廃棄物処理補機冷却系ポンプ(C)の水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1470	4号機	廃棄物処理補機冷却海水系ポンプCの水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1471	4号機	廃棄物処理補機冷却系 熱交換器(C)貝殻除去装置制御盤の一時水没について	GⅢ	2011/4/28	津波
1472	その他	シャワー滅菌装置バイパス弁の地震によりフランジ部パッキン不良、水の大量飛散について	GⅢ	2011/4/28	地震
1473	1号機	ストームドレン系受タンクB入口手動弁不良について	GⅢ	2011/5/2	その他
1474	2号機	「復水器ボール捕集器ピット液位高」警報回路点検依頼について	GⅢ	2011/5/2	その他
1475	2号機	計装用圧縮空気系気水分離器A安全弁(IA-F012A)動作について	GⅢ	2011/5/2	その他
1476	2号機	B系原子炉緊急停止系盤バックアップスクラム弁リレーカバーガラス破損について	GⅢ	2011/5/2	その他
1477	3号機	タービン建屋アイソレーションジョイント(IJ)部、集水ピット(B)排水ポンプ移送ライン逆止弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/5/2	その他
1478	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 低電導度廃液系サンプル槽出口弁リミット板変形について	GⅢ	2011/5/2	その他
1479	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 低電導度廃液系サンプルポンプA循環弁リミット板変形について	GⅢ	2011/5/2	その他
1480	廃棄物処理設備	1号高電導度廃液系受タンクA サプレッションサージタンク逃し弁リミット板変形について	GⅢ	2011/5/2	その他
1481	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 補助ボイラB頂部ベント弁不良について	GⅢ	2011/5/2	その他
1482	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 洗濯廃液系濃縮器A加熱缶バイパス弁不良について	GⅢ	2011/5/2	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1483	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 B系ボイラ液位サイトグラス元弁不良について	GⅢ	2011/5/2	その他
1484	1号機	原子炉建屋付属棟 ストームドレン系サンプ(A)ポンプ(A)異音発生について	GⅢ→対象外*	2011/5/6	その他
1485	1号機	制御棒駆動水圧系駆動水流量計(G12-FT011)指示不良について	GⅢ	2011/5/6	その他
1486	1号機	制御棒駆動水圧系冷却水ヘッダ流量計(G12-FT014)指示不良について	GⅢ	2011/5/6	その他
1487	1号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置 A出口流量計(G33-FT020A)指示不良について	GⅢ	2011/5/6	その他
1488	1号機	圧力抑制プール水位計(T48-L/PR621)指示不良について	GⅢ	2011/5/6	その他
1489	2号機	原子炉建屋ジャンクションボックス-2-3ヘッダドレン弁空気漏えいについて	GⅢ	2011/5/6	その他
1490	3号機	非常用ディーゼル発電機(3B)排気管からの発煙について	GⅢ	2011/5/6	その他
1491	3号機	非常用ディーゼル発電機(3H)排気ガス温度No. 8指示不良について	GⅢ	2011/5/6	その他
1492	3号機	燃料プール冷却材浄化系熱交換器(B)原子炉補機冷却系第2中間ループ出入口弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/5/6	その他
1493	4号機	中央制御室換気空調系サージタンク(A)ドレン弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/5/6	その他
1494	廃棄物処理設備	洗濯廃液系・油ドレン系サンプエリア全体の水没について	GⅢ	2011/5/9	津波
1495	廃棄物処理設備	高電導度廃液系サンプ(B)低電導度廃液系サンプ(B)の部屋全体の水没について	GⅢ	2011/5/9	津波
1496	廃棄物処理設備	洗濯廃液系収集ポンプ(A)(B)の部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1497	廃棄物処理設備	補給水ポンプ(A)(B)の基礎部ひびありについて	GⅢ	2011/5/9	その他
1498	廃棄物処理設備	給水タンク(A)(B)の基礎部ひびありについて	GⅢ	2011/5/9	その他
1499	廃棄物処理設備	補助ボイラ(A)本体の給電部碍子に蒸気漏れ跡ありについて	GⅢ	2011/5/9	地震
1500	廃棄物処理設備	補助ボイラ(C)本体の給電部碍子に蒸気漏れ跡ありについて	GⅢ	2011/5/9	地震
1501	廃棄物処理設備	復水ろ過装置デカントポンプ(A)(B)の部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1502	廃棄物処理設備	復水ろ過装置スラッジポンプの部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1503	廃棄物処理設備	洗濯廃液系再使用水ポンプ(A)(B)の部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1504	廃棄物処理設備	使用済樹脂スラッジポンプの部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1505	廃棄物処理設備	使用済樹脂デカントポンプの部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1506	廃棄物処理設備	原子炉冷却材浄化系デカントポンプ(A)(B)の部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1507	廃棄物処理設備	ホットシャワードレン収集ポンプ(A)(B)の部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1508	廃棄物処理設備	ホットシャワードレンサンプ(A)(B)の部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1509	廃棄物処理設備	オイルセパレータ室の部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1510	廃棄物処理設備	中和装置の部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1511	廃棄物処理設備	除染廃液系収集ポンプ(A)(B)の部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1512	廃棄物処理設備	放射線モニター室の部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1513	廃棄物処理設備	ストームドレン系サンプの部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1514	廃棄物処理設備	低電導度廃液系サンプルポンプ(A)(B)の部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1515	廃棄物処理設備	超音波レベル計A, 超音波レベル計B制御盤の盤下部水没について	GⅢ	2011/5/9	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1516	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 放射性ドレン移送系(G11)計装品の津波による冠水・水没について	GⅢ	2011/5/9	津波
1517	廃棄物処理設備	エリア放射線モニター1・2号放射性廃棄物処理建屋入口通路)のケーブルが断線しており、指示ダウンスケールについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1518	廃棄物処理設備	低電導度廃液系サンプ(A)のメンテナンスエリアの水没について	GⅢ	2011/5/9	津波
1519	廃棄物処理設備	高電導度廃液系濃縮器循環ポンプ(B)のバルブ G13-F1352Bより蒸気漏れ跡ありについて	GⅢ	2011/5/9	地震
1520	廃棄物処理設備	固化系電気品室の床面に砂、塩ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1521	廃棄物処理設備	固化系油圧ユニット室の床面に砂、塩ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1522	廃棄物処理設備	ドラム缶搬出入室シャッター付近の浸水および土砂ありについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1523	廃棄物処理設備	固化材貯蔵タンクの配管変形及び保温材破損について	GⅢ	2011/5/9	津波
1524	廃棄物処理設備	固化材受入ポンプの一時水没及び保温材破損について	GⅢ	2011/5/9	津波
1525	廃棄物処理設備	窒素製造装置の水没等について	GⅢ	2011/5/9	津波
1526	廃棄物処理設備	固化材貯蔵タンク液位計の水没によるオーバースケールについて	GⅢ	2011/5/9	津波
1527	廃棄物処理設備	窒素製造装置建屋床面漏えい検出器の海水により水没について	GⅢ	2011/5/9	津波
1528	廃棄物処理設備	油ドレン系サンプの電動機絶縁不良について	GⅢ	2011/5/9	津波
1529	廃棄物処理設備	固化材供給ポンプ電動機固化材受入ポンプ電動機の絶縁抵抗異常について	GⅢ	2011/5/9	津波
1530	1号機	「活性炭ホールドアップ建屋 油ドレン系サンプ液位高/低」警報発生について	GⅢ	2011/5/10	その他
1531	1号機	原子炉建屋地下2階地震計の停止について	GⅢ	2011/5/10	津波
1532	1号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプCポンプ空気作動弁点検依頼について	GⅢ	2011/5/10	津波
1533	1号機	放射性ドレン移送系G11-LS004Aの津波による当該液位スイッチの水没について	GⅢ	2011/5/10	津波
1534	1号機	放射性ドレン移送系G11-LS005Aの津波による当該液位スイッチの水没について	GⅢ	2011/5/10	津波
1535	2号機	計装用圧縮空気系、所内用圧縮空気系室排水口清掃依頼について	GⅢ	2011/5/10	その他
1536	2号機	原子炉建屋2階制御棒駆動機構貯蔵庫引き戸の施錠装置破損およびレールカバー変形について	GⅢ	2011/5/10	地震
1537	2号機	原子炉建屋-タービン建屋間エキスパンションジョイントのコーキング損傷(3箇所)について	GⅢ	2011/5/10	地震
1538	2号機	原子炉建屋大物搬入口のエキスパンションジョイントのコンクリート剥落について	GⅢ	2011/5/10	地震
1539	2号機	原子炉建屋 地下2階北東側低電導度廃液系サンプ室の壁貫通配管廻りモルタル剥離について	GⅢ	2011/5/10	地震
1540	2号機	残留熱除去機器冷却系(A)放射線モニターの冠水について	GⅢ	2011/5/10	津波
1541	2号機	残留熱除去機器冷却系(B)放射線モニターの冠水について	GⅢ	2011/5/10	津波
1542	2号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却系放射線モニターの冠水について	GⅢ	2011/5/10	津波
1543	2号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ放射線モニターの冠水について	GⅢ	2011/5/10	津波
1544	2号機	計装用圧縮空気系ラインの津波による、計装用圧縮空気系ラインの変形について	GⅢ	2011/5/10	津波
1545	3号機	原子炉建屋制御棒駆動機構貯蔵庫引き戸の施錠装置破損について	GⅢ	2011/5/10	地震
1546	3号機	原子炉建屋-タービン建屋間のエキスパンションジョイントのコンクリート剥落について	GⅢ	2011/5/10	地震
1547	3号機	3・4号機サービス建屋(地下1階)ポールタップの固着について	GⅢ	2011/5/10	その他
1548	3号機	復水・給水系N21-LS029Aの復水器A, B, C2次ホットウェル水位低警報発生について	GⅢ	2011/5/10	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1549	3号機	気体廃棄物処理系N62-DPT031の当該計器が現在ダウンスケールについて	GⅢ	2011/5/10	津波
1550	3号機	気体廃棄物処理系圧力検出器N62-PT033の計器指示ダウンスケールについて	GⅢ	2011/5/10	津波
1551	3号機	気体廃棄物処理系流量検出器N62-FT034, 35の津波による水没について	GⅢ	2011/5/10	津波
1552	4号機	原子炉補機冷却系第1中間ループサージタンクドレン弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/5/10	その他
1553	4号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)排気弁封水弁の継手部より漏えいについて	GⅢ	2011/5/10	その他
1554	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋換気系排気筒放射線モニター検出器不良について	GⅢ	2011/5/10	その他
1555	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋空ドラム缶搬入口シャッターの破損について	GⅢ	2011/5/10	津波
1556	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋機器搬入口シャッターの破損について	GⅢ	2011/5/10	津波
1557	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋エレベーター(管理区域側)のかご破損について	GⅢ	2011/5/10	津波
1558	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋トラックロック室シャッターの破損(2箇所)について	GⅢ	2011/5/10	津波
1559	2号機	渦流フィルタ制御盤の一時水没について	GⅢ	2011/5/11	津波
1560	4号機	不活性ガス系 圧力抑制プールバypass弁電磁弁不良について	GⅢ	2011/5/11	その他
1561	4号機	原子炉補機冷却系第1中間ループポンプ(A)吸込圧力計計器ドレン弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/5/11	その他
1562	4号機	原子炉補機冷却系第1中間ループポンプ(A)吐出圧力計計器ドレン弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/5/11	その他
1563	廃棄物処理設備	洗濯廃液系収集タンク(A)(B)の部屋に水ありについて	GⅢ	2011/5/11	津波
1564	廃棄物処理設備	各機器等、サイトバンカーの水漏れ跡発見(2箇所)について	GⅢ	2011/5/11	地震
1565	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 直流125V分電盤3WAの絶縁不良について	GⅢ	2011/5/11	津波
1566	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 直流125V分電盤3WBの絶縁不良について	GⅢ	2011/5/11	津波
1567	その他	水処理 陽イオン樹脂再生塔硫酸希釈槽Aドレン弁不良について	GⅢ	2011/5/11	その他
1568	1号機	原子炉補機冷却系第二ループ冷却水放射線モニターの検出器水没腐食・断線について	GⅢ	2011/5/12	津波
1569	2号機	脱湿塔差圧指示スイッチ(N62-DPIS-041)指示ダウンスケールについて	GⅢ	2011/5/12	その他
1570	3号機	タービン補機冷却系熱交換器(C)チューブ漏えいについて	GⅢ	2011/5/12	その他
1571	3号機	原子炉補機冷却系放射線モニター(二次熱交出口)検出器の津波被害について	GⅢ	2011/5/12	津波
1572	4号機	原子炉補機冷却系放射線モニター(二次熱交出口)の検出器・前置増幅器水没腐食について	GⅢ	2011/5/12	津波
1573	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋4階高電導度廃液系濃縮バルブ室(C)照明器具の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1574	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋4階高電導度廃液系濃縮バルブ室(D)照明器具の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1575	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋4階ランドリードレン系バルブ室(A)照明器具の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1576	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋4階吹抜照明器具の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1577	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋3階スラッジ配管バルブ室照明器具の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1578	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋3階ランドリードレン系乾燥機室照明器具の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1579	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋3階除染廃液系貯蔵タンク室照明器具の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1580	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋3階除染廃液系サンプタンク室(A)照明器具の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1581	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋3階除染廃液系サンプタンク室(B)照明器具の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1582	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋3階階段室照明器具の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1583	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋3階低電導度廃液系脱塩装置バルブ室(A)照明器具の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1584	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋3階高電導度廃液系脱塩装置バルブ室(B)照明器具の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1585	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋3階低電導度廃液系ろ過装置室照明器具の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1586	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋2階照明器具(2F1-Rw-0201)の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1587	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋2階照明器具(2F1-Rw-0202)の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1588	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋2階照明器具(2F1-Rw-0203)の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1589	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋2階照明器具(2F1-Rw-0204)の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1590	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋2階照明器具(2F1-Rw-0205)の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1591	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋2階照明器具(2F1-Rw-0206)の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1592	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋2階照明器具(2F1-Rw-0207)の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1593	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋2階照明器具(2F1-Rw-0208)の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1594	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋地下1階階段室照明器具の不点(2箇所)について	GⅢ	2011/5/12	地震
1595	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 地下1階通路の天井漏水跡・錆汁について	GⅢ	2011/5/12	津波
1596	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋地下2階照明器具(2F1-Rw-B201)の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1597	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋地下2階照明器具(2F1-Rw-B202)の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1598	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋地下2階照明器具(2F1-Rw-B203)の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1599	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋地下2階照明器具(2F1-Rw-B204)の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1600	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋地下2階照明器具(2F1-Rw-B205)の不点について	GⅢ	2011/5/12	地震
1601	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋地下2階梁コンクリートクラック(5箇所)について	GⅢ→対象外*	2011/5/12	その他
1602	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋地下2階天井コンクリート剥離について	GⅢ→対象外*	2011/5/12	その他
1603	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋地下2階扉の開閉不良について	GⅢ	2011/5/12	地震
1604	3号機	廃棄物処理補機冷却海水系貝殻除去装置アドレン弁不良について	GⅢ	2011/5/13	その他
1605	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 高電導度廃液系貯留槽A復水貯蔵タンク側出口弁不良について	GⅢ	2011/5/13	その他
1606	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 固化材貯蔵タンク冷却水配管フランジ部不良について	GⅢ	2011/5/13	その他
1607	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋排気ファンBグラビティダンパ不良について	GⅢ	2011/5/13	地震
1608	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋排気ファンAグラビティダンパ不良について	GⅢ	2011/5/13	地震
1609	廃棄物処理設備	2号機廃棄物処理系アナンシェータ制御盤(H22-P502)アナンユニット-2点検依頼について	GⅢ	2011/5/13	その他
1610	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 焼却設備灰ドラム移送台車 後退スイッチ動作不良について	GⅢ	2011/5/13	その他
1611	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 固化系窒素製造装置空気圧縮機A電動機絶縁不良について	GⅢ	2011/5/13	津波
1612	その他	原子力発電所運転状況(2011年度3月分)などの誤りについて	GⅢ	2011/5/13	その他
1613	1号機	タービン建屋不活性ガス(CO2)消火設備のCO2ガス誤放出について	GⅢ	2011/5/17	津波
1614	1号機	構内の消火器具の水没について	GⅢ	2011/5/17	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1615	1号機	構外の屋外消火栓設備の損傷等について	GⅢ	2011/5/17	津波
1616	1号機	構内の泡消火設備現場操作盤内の腐食等について	GⅢ	2011/5/17	津波
1617	1号機	熱交換器建屋自動火災報知設備の水没による短絡:11箇所(受信機でケーブルリフト中)について	GⅢ	2011/5/17	津波
1618	2号機	廃棄物処理補機冷却系冷却水海水温度記録計(P47-TRS-001)不良について	GⅢ	2011/5/17	その他
1619	2号機	原子炉建屋誘導灯誘導標識の汚染水による破損(11台)について	GⅢ	2011/5/17	津波
1620	2号機	タービン建屋誘導灯・誘導標識の海水による破損について	GⅢ	2011/5/17	津波
1621	2号機	コントロール建屋誘導灯・誘導標識の不点灯について	GⅢ	2011/5/17	津波
1622	2号機	構内消火器具の水没(20型×2本、50型×3本)について	GⅢ	2011/5/17	津波
1623	2号機	構内屋外消火栓設備の基礎沈下及び一部ライン変形について	GⅢ	2011/5/17	津波
1624	2号機	構内泡消火設備の配管基礎沈下のため配管波打ちについて	GⅢ	2011/5/17	津波
1625	2号機	熱交換器建屋自動火災報知設備の水没による短絡(受信機でケーブルリフト中)について	GⅢ	2011/5/17	津波
1626	3号機	情報通信機器PHS通信不良に伴う調査・点検依頼について	GⅢ	2011/5/17	その他
1627	3号機	コントロール建屋中央制御室冷凍機B油冷却器用温度調節弁不良について	GⅢ→GⅠ*	2011/5/17	その他
1628	3号機	タービン建屋消火器具の水没について	GⅢ	2011/5/17	津波
1629	3号機	タービン建屋不活性ガス(CO2)消火設備のタービン駆動原子炉給水ポンプ(B)操作盤水没について	GⅢ	2011/5/17	津波
1630	3号機	3・4号サービス建屋屋内消火栓設備の水没について	GⅢ	2011/5/17	津波
1631	3号機	構内屋外消火栓設備の・熱交換器建屋格納箱電源ライン不良について	GⅢ	2011/5/17	津波
1632	3号機	構内泡消火設備の配管基礎沈下のため配管波打ちありについて	GⅢ	2011/5/17	津波
1633	3号機	熱交換器建屋自動火災報知設備の水没による短絡(受信盤でケーブルリフト中)について	GⅢ	2011/5/17	津波
1634	4号機	雑用水取口弁(U42-F304)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/5/17	その他
1635	4号機	構内屋外消火栓設備の熱交換器建屋格納箱電源ライン不良について	GⅢ	2011/5/17	津波
1636	4号機	構内泡消火設備の配管基礎沈下のため配管波打ちありについて	GⅢ	2011/5/17	津波
1637	4号機	熱交換器建屋自動火災報知設備の水没による短絡(受信盤でケーブルリフト中)について	GⅢ	2011/5/17	津波
1638	廃棄物処理設備	1・2号 ランドリードレン系蒸発缶A液位・密度記録計不良について	GⅢ	2011/5/17	その他
1639	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋自動火災報知設備の水没による短絡(受信盤でケーブルリフト)について	GⅢ	2011/5/17	津波
1640	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋誘導灯・誘導標識の海水飛散の為不点灯等について	GⅢ	2011/5/17	津波
1641	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋消火器具の破損等について	GⅢ	2011/5/17	津波
1642	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋屋内消火栓設備の格納箱水没について	GⅢ	2011/5/17	津波
1643	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋水噴霧消火設備の一斉開放弁箱ユニット及び端子台 海水流入について	GⅢ	2011/5/17	津波
1644	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋消火器具の屋外、大型消火器流出(本体・格納箱・基礎)について	GⅢ	2011/5/17	津波
1645	その他	事務本館自動火災報知設備の総合盤漏水による腐食について	GⅢ	2011/5/17	その他
1646	その他	事務本館誘導灯・誘導標識の1階漏水の為2台故障について	GⅢ	2011/5/17	その他
1647	その他	事務本館屋内消火栓設備のホース2本無しについて	GⅢ	2011/5/17	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1648	その他	事務本館防火設備の防火扉故障(閉まり不良)および区画設置のため閉鎖障害について	GⅢ	2011/5/17	地震
1649	その他	防護本部1階の消火器具水没について	GⅢ	2011/5/17	津波
1650	その他	防護本部待合所1階の消火器具の水没について	GⅢ	2011/5/17	津波
1651	その他	屋外消火栓設備の格納箱2台倒壊等(森林防災)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1652	その他	誘導灯・誘導標識の誘導灯脱落(文書保存庫)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1653	その他	消火器具の消火器(1本)本体破損(文書保存庫)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1654	その他	消火器具(50型蓄圧式2本用)の格納箱基礎沈下(危険物屋内貯蔵庫)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1655	その他	消火器具の格納箱破損・水没(1~4号機予備ボンベ建屋)について	GⅢ	2011/5/17	津波
1656	その他	防火設備のダンパー2階1カ所閉鎖中(総合情報棟)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1657	その他	誘導灯・誘導標識の不点【4灯(ケーブル断線)(総合情報棟)】について	GⅢ	2011/5/17	地震
1658	その他	自動火災報知設備の1階浸水の為、受信機・総合盤故障(消防車車庫)について	GⅢ	2011/5/17	津波
1659	その他	誘導灯故障(消防車車庫)について	GⅢ	2011/5/17	津波
1660	その他	消火器具の水没(消防車車庫)について	GⅢ	2011/5/17	津波
1661	その他	自動火災報知設備の協力棟3階 天井崩落(協力企業センターA)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1662	その他	誘導灯誘導標識の協力棟3階 天井崩落(協力企業センターA)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1663	その他	協力棟屋内消火栓設備の格納箱倒壊(2カ所)(協力企業センターA)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1664	その他	協力棟防火設備の防火扉 3階破損(ラッチ交換要)(協力企業センターA)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1665	その他	自動火災報知設備の協力棟3階 天井崩落(協力企業センターB)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1666	その他	誘導灯・誘導標識の協力棟3階 天井崩落(協力企業センターB)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1667	その他	屋内消火栓設備のホース2本、ノズル1本無(協力企業センターB)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1668	その他	防火設備の防火扉 協力棟3階破損(ラッチ交換要)(協力企業センターB)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1669	その他	自動火災報知設備の協力棟3階 天井崩落(協力企業センターC)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1670	その他	誘導灯・誘導標識協力棟3階 天井崩落(協力企業センターC)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1671	その他	協力棟屋内消火栓設備の格納箱倒壊(2カ所)(協力企業センターC)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1672	その他	防火設備の防火扉 3階破損(ラッチ交換要)(協力企業センターC)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1673	その他	自動火災報知設備の協力棟2階 天井崩落(協力企業センターE)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1674	その他	誘導灯・誘導標識の協力棟2階 天井崩落(協力企業センターE)について	GⅢ	2011/5/17	地震
1675	1号機	タービン建屋冷却水ポンプ吐出ヘッダ圧力(P43-PI614)のハンチングについて	GⅢ	2011/5/18	津波
1676	2号機	純水補給水系(P11-FQ-006)の流量積算計の不良について	GⅢ	2011/5/18	その他
1677	2号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系ポンプ吐出圧力(P49-PS-102)低警報の発生について	GⅢ	2011/5/18	その他
1678	2号機	燃料プール冷却浄化系流量指示スイッチG41-FIS-031の指示オーバースケール固着について	GⅢ	2011/5/18	地震
1679	3号機	各所蒸気漏えい温度(B1チャンネル)「ICカードバッテリーNG」警報発生について	GⅢ	2011/5/18	その他
1680	4号機	原子炉冷却材浄化系ポンプBパージライン入口弁用電磁弁からの漏えいについて	GⅢ	2011/5/18	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1681	1号機	サービス建屋 ホットシャワードレンサンプポンプ(B)くみ上げ不良について	GⅢ	2011/5/19	その他
1682	1号機	サービス建屋 ホットシャワードレンサンプポンプB吐出側逆止弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/5/19	その他
1683	1号機	原子炉建屋 地下2階高電導度廃液系(C)/高電導度廃液系(B)サンプ室の縁アングル発錆について	GⅢ	2011/5/19	津波
1684	1号機	原子炉建屋 地下2階物置場のアウター・インナー境界壁から錆汁発生について	GⅢ	2011/5/19	津波
1685	1号機	原子炉建屋 地下2階 高圧炉心スプレイ系ポンプ室の床から白華現象(エフロ)発生について	GⅢ	2011/5/19	津波
1686	1号機	熱交換器建屋北棟南側給気ルーバーの変形について	GⅢ	2011/5/19	地震
1687	1号機	熱交換器建屋南棟南側の猿梯子の変形について	GⅢ	2011/5/19	津波
1688	1号機	熱交換器建屋北棟西側サブドレンのピット水没および盤故障について	GⅢ	2011/5/19	津波
1689	3号機	計装用圧縮空気系隔離弁(P52-MO-F334)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/5/19	その他
1690	その他	サイドバンカー建屋地下2階共用プールの屋根鉄骨部パッキン損傷について	GⅢ	2011/5/19	地震
1691	4号機	補機冷却海水系配管(650A-SW-4, 600A-SW-9)内面ライニング腐食について	GⅢ	2011/5/23	その他
1692	廃棄物処理設備	補助ボイラー(C)(P62-B032C) 導電体浸透探傷検査時の線状指示模様(割れ)について	GⅢ	2011/5/23	その他
1693	廃棄物処理設備	補助ボイラー(A)(P62-B032A) 碍子破損について	GⅢ	2011/5/23	その他
1694	1号機	低電導度廃液系サンプポンプAの機器浸水について	GⅢ	2011/5/24	津波
1695	1号機	低電導度廃液系サンプポンプCの機器浸水について	GⅢ	2011/5/24	津波
1696	1号機	高電導度廃液系サンプポンプAの機器浸水について	GⅢ	2011/5/24	津波
1697	1号機	高電導度廃液系サンプポンプCの機器浸水について	GⅢ	2011/5/24	津波
1698	1号機	化学廃液系サンプポンプAの機器浸水について	GⅢ	2011/5/24	津波
1699	1号機	化学廃液系サンプポンプBの機器浸水について	GⅢ	2011/5/24	津波
1700	1号機	スチームドレン系サンプポンプAの機器浸水について	GⅢ	2011/5/24	津波
1701	1号機	スチームドレン系サンプポンプCの機器浸水について	GⅢ	2011/5/24	津波
1702	1号機	油ドレン系サンプポンプAの機器浸水について	GⅢ	2011/5/24	津波
1703	1号機	油ドレン系サンプポンプCの機器浸水について	GⅢ	2011/5/24	津波
1704	2号機	コントロール建屋電気品室給気処理装置コンクリート部からの滲みについて	GⅢ	2011/5/24	その他
1705	1号機	原子炉建屋 高電導度廃液系サンプB出口流量(G11-FT106B)指示不良について	GⅢ	2011/5/25	その他
1706	1号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプ(B)軸受け振動値上昇について	GⅢ	2011/5/25	その他
1707	1号機	スチームドレン系(G17)計装品の津波による冠水・水没について	GⅢ	2011/5/25	津波
1708	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋油圧ユニット攪拌機受皿旋回空電リレー空気漏えいについて	GⅢ	2011/5/25	その他
1709	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 放射化学分析室純水補給水安全弁(P11-F693)不良について	GⅢ	2011/5/25	その他
1710	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 高電導度廃液系(G13)計装品の津波による冠水・水没について	GⅢ	2011/5/25	津波
1711	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 現場制御盤、ラックの津波による冠水・水没について	GⅢ	2011/5/25	津波
1712	1号機	低電導度廃液系サンプポンプ(A)/(B)電動機の電線管に一部破損、浸水ありについて	GⅢ	2011/5/26	津波
1713	2号機	燃料交換機履歴印字用プリンタのファン点検依頼について	GⅢ	2011/5/26	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1714	3号機	換気空調補機冷却系 中温用冷水ポンプA, B電動機の水没について	GⅢ	2011/5/26	津波
1715	3号機	換気空調補機冷却系 低温用冷水ポンプA, B電動機の水没について	GⅢ	2011/5/26	津波
1716	3号機	換気空調補機冷却系主冷水ポンプA, B, C, D電動機の水没について	GⅢ	2011/5/26	津波
1717	1号機	環境改善用冷凍機(A) 1段側圧縮機ピニオンシャフト芯振れについて	GⅢ	2011/5/27	その他
1718	1号機	環境改善用冷凍機(A) 低圧起動盤損傷について	GⅢ	2011/5/27	その他
1719	3号機	補機冷却海水系配管内面ライニングのピンホール及びふくれについて	GⅢ	2011/5/27	その他
1720	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 促進剤タンク液位計(G23-LT362)のオーバースケールについて	GⅢ	2011/5/27	津波
1721	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋濃縮廃液タンクC液位計ケーブルの断線による、指示不良について	GⅢ	2011/5/27	地震
1722	4号機	格納容器雰囲気モニター系計装用空気入口弁(D23-SO-F143A)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/5/30	その他
1723	廃棄物処理設備	補助ボイラー(A)(P62-B032A)電極等給電部浸透探傷検査・外観目視検査時の指示模様及び亀裂について	GⅢ	2011/5/30	その他
1724	その他	福島第二原子力発電所における緊急安全対策実施状況報告書の訂正について	GⅢ	2011/5/30	その他
1725	その他	純水タンクNo. 1 & No. 2タンク側面に膨らみあり等について	GⅢ	2011/5/30	地震
1726	1号機	巡視点検中折損固定ボルトによる刺傷について	GⅢ	2011/5/31	その他
1727	3号機	サービス建屋 ホットシャワードレン, 高電導度廃液系サンプ電動機の水没について	GⅢ	2011/5/31	津波
1728	3号機	除染廃液系サンプモータ, 高電導度廃液系サンプ(C)モータ, 低電導度廃液系サンプ(B)モータ, 復水ろ過装置逆洗受ポンプモータの水没について	GⅢ	2011/5/31	津波
1729	3号機	タービン建屋地下2階 高電導度廃液系サンプA, 低電導度廃液系サンプA電動機の水没について	GⅢ	2011/5/31	津波
1730	3号機	タービン建屋地下2階 ストームドレン系サンプB, 油ドレン系サンプB電動機の水没について	GⅢ	2011/5/31	津波
1731	4号機	格納容器雰囲気モニター系(B)昇圧ポンプ異音について	GⅢ	2011/5/31	その他
1732	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 固化材受入ポンプ吐出圧力計不良について	GⅢ	2011/5/31	その他
1733	1号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系防食剤注入ポンプ(A)(B)のポンプに被水跡ありについて	GⅢ	2011/6/1	津波
1734	4号機	コントロール建屋非常用電気品室冷凍機A系トリップについて	GⅢ	2011/6/1	その他
1735	その他	水処理 木戸川サージタンクNo. 1ブローライン水漏れについて	GⅢ	2011/6/1	その他
1736	1号機	低電導度廃液系, 高電導度廃液系, 除染廃液系, ストームドレン系受電動機の水没による水没・絶縁不良について	GⅢ	2011/6/2	津波
1737	1号機	サービス建屋冷凍機計装品の冠水について	GⅢ	2011/6/2	津波
1738	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 固化系冷水ユニットB冷水入口温度スイッチ不良について	GⅢ	2011/6/2	その他
1739	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 ホットシャワードレンろ過器B電動機異音について	GⅢ	2011/6/2	その他
1740	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 固化剤供給ポンプ吐出圧力計(G23-PI314)の指示不良について	GⅢ	2011/6/2	津波
1741	4号機	原子炉隔離時冷却系復水ポンプ出口ドレン隔離弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/6/3	その他
1742	4号機	軽油タンクA雨水排水ライン詰まりについて	GⅢ	2011/6/3	その他
1743	4号機	北側連絡ダクトサンプポンプ(東)の絶縁抵抗測定の結果(OMΩ)について	GⅢ	2011/6/3	津波
1744	4号機	北側連絡ダクトサンプポンプ(西)の絶縁抵抗測定の結果(OMΩ)について	GⅢ	2011/6/3	津波
1745	4号機	熱交換器建屋側放出トレンチサンプポンプの絶縁抵抗測定の結果(OMΩ)について	GⅢ	2011/6/3	津波
1746	4号機	南側連絡ダクト北側サンプポンプ(東)の絶縁抵抗測定の結果(OMΩ)について	GⅢ	2011/6/3	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1747	4号機	南側連絡ダクト北側サンプポンプ(西)の絶縁抵抗測定の結果(OMΩ)について	GⅢ	2011/6/3	津波
1748	4号機	南側連絡ダクト南側サンプポンプ(東)の絶縁抵抗測定の結果(OMΩ)について	GⅢ	2011/6/3	津波
1749	4号機	南側連絡ダクト南側サンプポンプ(西)の絶縁抵抗測定の結果(OMΩ)について	GⅢ	2011/6/3	津波
1750	4号機	東側中央オーブントレンチサンプポンプ(東)の絶縁抵抗測定の結果(OMΩ)について	GⅢ	2011/6/3	津波
1751	1号機	ホットシャワードレン受タンクサンプリングライン詰まりについて	GⅢ	2011/6/6	その他
1752	1号機	タービン建屋地下1階 エレベータホール天井からの漏水について	GⅢ	2011/6/6	その他
1753	1号機	逃し安全弁H(自動減圧系B系)地絡について	GⅢ	2011/6/6	その他
1754	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 弁グランド部漏えい処理系固化設備デミスタドレンライン詰まりについて	GⅢ	2011/6/6	その他
1755	3号機	補機冷却海水系ポンプ(B)吐出圧力検出ライン詰まりについて	GⅢ	2011/6/6	その他
1756	3号機	加熱蒸気および戻り系HSCR-554配管保温材継目部より漏えいについて	GⅢ	2011/6/6	その他
1757	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器出口温度調節計(P42-TIC-106)不良について	GⅢ	2011/6/6	津波
1758	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器出口温度調節弁(P42-TCV-F206A/B)不良について	GⅢ	2011/6/6	津波
1759	1号機	照明用分電盤LP-1T-11のCKT-23, 24, 25トリップ(屋外, 逆洗ピット内, 復水貯蔵タンク, 雨仕舞内)について	GⅢ	2011/6/8	津波
1760	3号機	高電導度廃液系サンプ, 低電導度廃液系サンプ電動機の水没について	GⅢ	2011/6/8	津波
1761	その他	水処理 モノベットポリッシャー(MB-P)硫酸希釈槽A入口ライン閉塞について	GⅢ	2011/6/8	その他
1762	3号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置(A)出口自動コンフロー(SP22A)動作不良について	GⅢ	2011/6/9	その他
1763	3号機	燃料プール冷却材浄化系ろ過脱塩装置制御盤「交流電源喪失」警報発生について	GⅢ	2011/6/9	その他
1764	4号機	主蒸気管ドレン弁用電磁弁からの空気漏えいについて	GⅢ	2011/6/9	その他
1765	2号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器温度調節弁(P42-TCV-F208A/B)不良について	GⅢ	2011/6/10	津波
1766	2号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器出口温度調節計(P42-TIC-107)不良について	GⅢ	2011/6/10	津波
1767	2号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ過流フィルタ差圧計(P41-DPIS-004A/C)の動作不良について	GⅢ	2011/6/10	津波
1768	3号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)冷却水ベント弁接続フランジ漏えいについて	GⅢ	2011/6/10	その他
1769	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(A)の軸受けに海水及び砂の混入について	GⅢ	2011/6/10	津波
1770	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(B)の軸受けに海水及び砂の混入について	GⅢ	2011/6/10	津波
1771	1号機	タービン建屋 海水ストームドレン系サンプポンプ(A)吐出弁(G11-F326A)フランジ部滲み漏えいについて	GⅢ	2011/6/13	その他
1772	3号機	復水器真空破壊弁Bシール水水位調整弁用電磁弁の異音について	GⅢ	2011/6/13	その他
1773	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(A)軸受けに海水及び砂の混入について	GⅢ	2011/6/13	津波
1774	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ(B)軸受けに海水及び砂の混入について	GⅢ	2011/6/13	津波
1775	4号機	ほう酸水注入系ポンプ出口圧力計 G41-PI005 指示不良について	GⅢ	2011/6/13	その他
1776	その他	平成22年度に工事を中断した機器の未点検(電気関係)について	GⅢ	2011/6/13	その他
1777	4号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置(A)再生時の緊急停止について	GⅢ	2011/6/14	その他
1778	1号機	廃棄物処理補機冷却系熱交換器廻り電動弁6台メガーOMΩ, 電動機使用不可について	GⅢ	2011/6/15	津波
1779	1号機	加熱蒸気戻り系ポンプAの水没による錆の影響でハンドターニング不可について	GⅢ	2011/6/15	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1780	1号機	加熱蒸気戻り系ポンプBの水没による錆の影響でハンドターニング不可について	GⅢ	2011/6/15	津波
1781	2号機	動力用電源PP-2T11 CKT19, 26の漏電しゃ断器トリップ(CKT19:OMΩ, CKT26:120MΩ)について	GⅢ	2011/6/15	その他
1782	2号機	動力用電源PP-2T21 CKT19の漏電しゃ断器トリップ(CKT19:OMΩ)について	GⅢ	2011/6/15	その他
1783	廃棄物処理設備	中央制御室のサンプ制御盤、ユーティリティ制御盤絶縁不良について	GⅢ	2011/6/15	津波
1784	2号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ室(B)差圧空気作動ダンパ(U41-AO-F004B)計装用圧縮空気系供給ラインフィルタ空気漏えいについて	GⅢ	2011/6/16	その他
1785	3号機	電気油圧式制御装置貯油タンク循環ポンプ電動機の水没について	GⅢ	2011/6/16	津波
1786	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油ブースタポンプ(B)の電動機水没について	GⅢ	2011/6/16	津波
1787	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)油ブースタポンプの電動機水没について	GⅢ	2011/6/16	津波
1788	3号機	残留熱除去機器冷却系調圧タンクB窒素ガス入口止め弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/6/16	その他
1789	1号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)ボトム側吐出弁カバーセットスクリュー固着について	GⅢ	2011/6/17	その他
1790	1号機	給気ルーバーの変形・脱落について	GⅢ	2011/6/17	津波
1791	1号機	原子炉建屋(1階)南側階段室ダクト下部フラットバー発錆・腐食について	GⅢ	2011/6/17	津波
1792	1号機	原子炉建屋1階東側通路扉のドアノブ変形について	GⅢ	2011/6/17	津波
1793	1号機	原子炉建屋1階空調機械室(A系)の床コンクリート剥離について	GⅢ	2011/6/17	津波
1794	1号機	原子炉建屋1階計器校正室の扉機構固着による開閉困難(2箇所)について	GⅢ	2011/6/17	津波
1795	1号機	原子炉建屋(地下2階)北側高電導度廃液系受タンク室廻り階段室フラットバー発錆について	GⅢ	2011/6/17	津波
1796	1号機	原子炉建屋 地下2階北西側ストームドレン系受タンク室廻り階段室のコンセント発錆・腐食について	GⅢ	2011/6/17	津波
1797	1号機	タービン建屋(地下1階)プリコートタンク室フラットバー発錆について	GⅢ	2011/6/17	津波
1798	1号機	タービン建屋 地下1階タービン建屋サンプ出口流量B計装ラック室の床から錆汁発生について	GⅢ	2011/6/17	津波
1799	1号機	タービン建屋地下2階エレベーターホール天井裏躯体からの漏水について	GⅢ	2011/6/17	津波
1800	1号機	熱交換器建屋南棟南側シャッターの破損について	GⅢ	2011/6/17	津波
1801	1号機	熱交換器建屋(1階)北棟電気品室機器搬入用扉の破損について	GⅢ	2011/6/17	津波
1802	1号機	サービス建屋 地下2階通路のコンセント発錆・腐食について	GⅢ	2011/6/17	津波
1803	1号機	1・2号サービス建屋シャワードレン受けタンク室のタンク基礎塗膜剥離について	GⅢ	2011/6/17	津波
1804	1号機	サービス建屋 地下2階シャワードレン受けタンク室の壁貫通配管廻りから漏水について	GⅢ	2011/6/17	地震
1805	1号機	1・2号サービス建屋地下2階通路扉の塗装剥離について	GⅢ	2011/6/17	津波
1806	1号機	1・2号サービス建屋地下2階温水ボイラー用変圧器室床から白華現象(エフロ)発生について	GⅢ	2011/6/17	津波
1807	1号機	活性炭ホールドアップ建屋 地下2階排ガス放射線モニターサンプルラック室のブロック押え金物発錆について	GⅢ	2011/6/17	津波
1808	2号機	ラドウエストエリア排気ファン(A)出口ダンパ(U41-AO-F023A)計装用圧縮空気系供給ラインフィルタ空気漏えいについて	GⅢ	2011/6/17	その他
1809	2号機	ラドウエストエリア排気ファン(B)出口ダンパ(U41-AO-F023B)計装用圧縮空気系供給ラインフィルタ空気漏えいについて	GⅢ	2011/6/17	その他
1810	2号機	非常用ガス処理系(B)隔離弁(T46-MO-F004B)位置検出スイッチ点検依頼について	GⅢ	2011/6/17	その他
1811	2号機	原子炉建屋4階原子炉冷却材浄化系再生熱交換機室照明器具の脱落について	GⅢ	2011/6/17	地震
1812	2号機	熱交換器建屋(1階)南棟電気品室機器搬入用扉の破損について	GⅢ	2011/6/17	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1813	2号機	熱交換器建屋北棟西側サブドレンの盤故障について	GⅢ	2011/6/17	津波
1814	2号機	熱交換器建屋(1階)北棟電気品機器搬入用扉の破損について	GⅢ	2011/6/17	津波
1815	3号機	タービン建屋地下2階加熱蒸気戻り系凝縮水移送ポンプ室扉の変形について	GⅢ	2011/6/17	津波
1816	3号機	タービン建屋 地下2階加熱蒸気戻り系凝縮水移送ポンプ室の縁アングル発錆について	GⅢ	2011/6/17	津波
1817	3号機	タービン建屋地下2階加熱蒸気戻り系凝縮水移送ポンプ室コンセントの腐食について	GⅢ	2011/6/17	津波
1818	3号機	タービン建屋地下2階復水ろ過装置逆洗受タンク室照明器具の腐食(5箇所)について	GⅢ	2011/6/17	津波
1819	3号機	熱交換器建屋南棟南側シャッターの破損について	GⅢ	2011/6/17	地震
1820	3号機	熱交換器建屋南棟西側サブドレンの盤故障について	GⅢ	2011/6/17	津波
1821	3号機	熱交換器建屋(1階)北棟電気品機器搬入用扉の破損機器搬入用扉の破損について	GⅢ	2011/6/17	津波
1822	4号機	タービン建屋地下2階復水器付近床コンクリート剥離について	GⅢ	2011/6/17	津波
1823	4号機	熱交換器建屋北棟東側シャッターの破損について	GⅢ	2011/6/17	地震
1824	4号機	熱交換器建屋南棟西側の雨水柵の破損について	GⅢ	2011/6/17	津波
1825	4号機	熱交換器建屋南棟西側サブドレンの盤故障について	GⅢ	2011/6/17	津波
1826	4号機	熱交換器建屋(1階)南棟電気品機器搬入用扉の破損について	GⅢ	2011/6/17	津波
1827	4号機	熱交換器建屋北棟西側の雨水柵の破損(4箇所)について	GⅢ	2011/6/17	津波
1828	4号機	熱交換器建屋(1階)北棟電気品機器搬入用扉の破損について	GⅢ	2011/6/17	津波
1829	その他	原子炉建屋付属棟1階段室の壁貫通配管廻りコンクリート剥落について	GⅢ	2011/6/17	地震
1830	1号機	原子炉建屋排気隔離弁Aアキュムレータ安全弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/6/20	その他
1831	2号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター) S-1, 熱交換器建屋凍結防止分電盤の水没について	GⅢ	2011/6/20	津波
1832	3号機	活性炭ホールドアップ建屋活性炭ホールドアップ塔室空調ユニット電動機の絶縁抵抗不良について	GⅢ	2011/6/20	津波
1833	3号機	排ガスドレンポンプ電動機の水没について	GⅢ	2011/6/20	津波
1834	3号機	復水試料採取(SP007A)サンプル流量調節弁、採取弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/6/20	その他
1835	3号機	復水ろ過装置逆洗受ポンプ廻り計装品の津波による冠水・水没について	GⅢ	2011/6/20	津波
1836	3号機	ホットシャワードレン受ポンプ廻り計装品の津波による冠水・水没について	GⅢ	2011/6/20	津波
1837	3号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)3A-2-3の水没について	GⅢ	2011/6/20	津波
1838	4号機	中央制御室換気空調系サージタンク(A)水位調整弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/6/20	その他
1839	4号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター) 3SHx-3, 換気空調系 熱交換器建屋制御盤の水没について	GⅢ	2011/6/20	津波
1840	4号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター) 3SHx-2, 4他4号機熱交換器建屋1階北側電気品室内の分電盤の水没について	GⅢ	2011/6/20	津波
1841	3号機	熱交換器建屋 換気空調系 加熱蒸気系供給ライン温度制御弁用電磁弁動作不良について	GⅢ	2011/6/21	その他
1842	1号機	蒸化器計装ラック(H22-P202)空気フィルター空気漏えいについて	GⅢ	2011/6/22	その他
1843	1号機	電動機駆動原子炉給水ポンプ計装ラック(H22-P215)空気フィルター空気漏えいについて	GⅢ	2011/6/22	その他
1844	1号機	作業用電源箱 R-203に錆・塩付着あり及びヒューズ切れについて	GⅢ	2011/6/22	その他
1845	1号機	作業用電源箱 R-201に錆・塩付着ありについて	GⅢ	2011/6/22	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1846	3号機	換気系排気筒入口放射線モニターサンプリングラック流量検出器(D17-FT126)詰まりについて	GⅢ	2011/6/22	その他
1847	廃棄物処理設備	超音波レベル計A制御盤の盤扉破損について	GⅢ	2011/6/22	津波
1848	廃棄物処理設備	計装用圧縮空気系ジャンクションBOXの盤扉破損について	GⅢ	2011/6/22	津波
1849	その他	地震後の退域サーベイへ向かう途中での転倒負傷について	GⅢ	2011/6/22	その他
1850	その他	前処理ろ過水タンク(B)水位計不良について	GⅢ	2011/6/22	その他
1851	その他	水処理スラッジ移送ポンプ(A)不良について	GⅢ	2011/6/22	その他
1852	その他	水処理スラッジ移送ポンプ(B)不良について	GⅢ	2011/6/22	その他
1853	3号機	スチームドレン系受ポンプ(A)の水没(5cm)について	GⅢ	2011/6/23	その他
1854	3号機	スチームドレン系受ポンプ(B)の水没(5cm)について	GⅢ	2011/6/23	その他
1855	2号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却系熱交換器逃し弁点検依頼について	GⅢ	2011/6/24	その他
1856	4号機	コントロール建屋非常用電気品室冷凍機圧縮機A-1フレア配管接続部の割れについて	GⅢ	2011/6/24	その他
1857	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 サンプポンプ動作記録計3の打点不良について	GⅢ	2011/6/24	地震
1858	1号機	原子炉建屋排気隔離弁用 空気シリンダーの排気弁からの空気漏えいについて	GⅢ	2011/6/27	その他
1859	1号機	タービン建屋送風機(A)軸受振動値上昇について	GⅢ	2011/6/27	その他
1860	1号機	非常用ディーゼル発電機A給気加熱器加熱蒸気供給ライン温度調整弁計装用圧縮空気系ライン空気漏れについて	GⅢ	2011/6/27	その他
1861	1号機	タービン建屋排風機(B)サクシヨンベーンリンク機構外れについて	GⅢ	2011/6/27	その他
1862	3号機	熱交換器建屋トレンチ3号北側の全域水没について	GⅢ	2011/6/27	津波
1863	3号機	熱交換器建屋トレンチ3号南側の一部水没について	GⅢ	2011/6/27	津波
1864	4号機	ラドウエストエリア給気ファン(B)空気作動出口ダンパー(U41-AO-F022B)空気漏えいについて	GⅢ	2011/6/27	その他
1865	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 高電導度廃液系濃縮器A液相温度検出器指示不良について	GⅢ	2011/6/27	地震
1866	2号機	補機冷却海水系配管(900A-SW-5, 125A-SW-17)内面ライニング配管の腐食について	GⅢ	2011/6/29	その他
1867	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A)海水側出口弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/6/30	その他
1868	廃棄物処理設備	1号スチームドレン系受ポンプAブラケットドレンラインユニオン部不良について	GⅢ	2011/7/1	その他
1869	1号機	タービン補機冷却系 A～Cモータ軸受温度検出器の絶縁不良および破損について	GⅢ	2011/7/4	津波
1870	1号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ(P42)計装品不良について	GⅢ	2011/7/4	津波
1871	1号機	主冷凍機(D)圧縮機用電動機 軸受内径許容値寸法超えについて	GⅢ	2011/7/4	その他
1872	1号機	サービス建屋冷凍機電空変換器の腐食について	GⅢ	2011/7/4	津波
1873	1号機	熱交換器建屋他換気設備修理工事における壁面の一部破損について	GⅢ	2011/7/4	その他
1874	2号機	使用済燃料プール内雑固体貯蔵箱の傾きについて	GⅢ	2011/7/4	地震
1875	2号機	局部出力領域モニター 40-25B 高警報発生について	GⅢ	2011/7/4	その他
1876	3号機	使用済燃料プール内雑固体貯蔵箱の傾きについて	GⅢ	2011/7/4	地震
1877	4号機	非放射性ドレン移送系計器収納箱(H22-R1064)水没について	GⅢ	2011/7/4	津波
1878	4号機	熱交建屋床漏えい検出器継電器盤(H22-P487)水没について	GⅢ	2011/7/4	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1879	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 固化系冷水ユニット冷凍機A圧縮機2不良について	GⅢ	2011/7/5	その他
1880	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 照明用分電盤(LP-3W21 CKT23)絶縁不良について	GⅢ	2011/7/5	津波
1881	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 照明用分電盤LP3W41絶縁不良について	GⅢ	2011/7/5	その他
1882	1号機	制御棒駆動水圧系駆動水安定弁出口流量(C12-FI013)指示ダウンスケールについて	GⅢ	2011/7/6	その他
1883	3号機	取水設備パー回転式スクリーン(A)～(C), (E)～(H)電動機の被水について	GⅢ	2011/7/6	津波
1884	3号機	取水設備トラベリングスクリーン(A)～(C), (E)～(H)電動機の被水について	GⅢ	2011/7/6	津波
1885	3号機	取水設備パー回転式, トラベリングスクリーン現場操作箱の被水・損傷について	GⅢ	2011/7/6	津波
1886	3号機	取水設備スクリーン洗浄ポンプA, B, Cの電動機水没について	GⅢ	2011/7/6	津波
1887	3号機	【定事検】3号機第16保全サイクル定期事業者検査において17保全サイクル用で制定済みの検査要領書にて検査実施について	GⅢ	2011/7/6	その他
1888	3号機	補機冷却海水系ポンプA, B, Cの電動機水没について	GⅢ	2011/7/6	津波
1889	3号機	循環水系ポンプA, B, Cの電動機水没について	GⅢ	2011/7/6	津波
1890	3号機	屋外トレンチ高電導度廃液系サンプ電動機(A, B)のポンプ及び周辺機器の水没について	GⅢ	2011/7/6	津波
1891	3号機	屋外トレンチスチームドレン系サンプ(B)電動機B, Eのポンプ及び周辺機器の水没について	GⅢ	2011/7/6	津波
1892	3号機	屋外トレンチスチームドレン系サンプ(C)電動機C, Fのポンプ及び周辺機器の水没について	GⅢ	2011/7/6	津波
1893	3号機	屋外配管用北側ダクトスチームドレン系サンプポンプ及び周辺機器の水没について	GⅢ	2011/7/6	津波
1894	3号機	屋外配管用南側ダクトスチームドレン系サンプポンプ及び周辺機器の水没について	GⅢ	2011/7/6	津波
1895	3号機	海水放水管ダクトスチームドレン系サンプポンプ及び周辺機器の水没について	GⅢ	2011/7/6	津波
1896	1号機	熱交換器建屋1階南棟北側人員用防護扉の開閉不良について	GⅢ	2011/7/7	津波
1897	1号機	熱交換器建屋1階南棟西側縦樋の変形(2箇所)について	GⅢ	2011/7/7	津波
1898	1号機	熱交換器建屋1階北棟南側の人員用防護扉の開閉不良(2箇所)について	GⅢ	2011/7/7	津波
1899	1号機	熱交換器建屋1階北棟西側縦樋の変形について	GⅢ	2011/7/7	津波
1900	1号機	熱交換器建屋1階北棟電気品室機器搬入用扉の開閉不良について	GⅢ	2011/7/7	津波
1901	1号機	熱交換器建屋1階北棟階段室扉の開閉不良について	GⅢ	2011/7/7	津波
1902	1号機	熱交換器建屋地下1階南棟・北棟扉の開閉不良(6箇所)について	GⅢ	2011/7/7	津波
1903	1号機	雨水排水ポンプの配管からの水により進入不可(清掃要)について	GⅢ	2011/7/7	津波
1904	1号機	屋外トレンチスチームドレン系サンプタンクEエリアに水侵入のため清掃要について	GⅢ	2011/7/7	津波
1905	1号機	タービン補機冷却系配管の機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/7/7	津波
1906	1号機	補機冷却海水系配管の機器に浸水の形跡ありについて	GⅢ	2011/7/7	津波
1907	1号機	防護区域屋外エリア東側オープントレンチ内の配管及び機器への浸水形跡ありについて	GⅢ	2011/7/7	津波
1908	1号機	防護区域屋外エリア南側オープントレンチ内の配管及び機器への浸水形跡ありについて	GⅢ	2011/7/7	津波
1909	1号機	防護区域屋外エリア(タービン建屋～熱交換器建屋)北側埋設ダクト内への浸水について	GⅢ	2011/7/7	津波
1910	2号機	熱交換器建屋1階南棟北側人員用防護扉の開閉不良について	GⅢ	2011/7/7	津波
1911	2号機	熱交換器建屋1階南棟西側縦樋の変形(2箇所)について	GⅢ	2011/7/7	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1912	2号機	熱交換器建屋1階北棟南側人員用防護扉の開閉不良について	GⅢ	2011/7/7	津波
1913	2号機	熱交換器建屋1階北棟西側縦樋の変形(2箇所)について	GⅢ	2011/7/7	津波
1914	2号機	熱交換器建屋(1階)北棟電気品室機器搬入用扉の開閉不良について	GⅢ	2011/7/7	津波
1915	2号機	熱交換器建屋地下1階南棟・北棟扉の開閉不良(6箇所)について	GⅢ	2011/7/7	津波
1916	2号機	原子炉建屋6階 常用照明用分電盤NLP-2R62Bの分電盤が被水、また、CKT-6, 10がトリップについて	GⅢ	2011/7/7	地震
1917	2号機	原子炉建屋6階 常用照明用分電盤NLP-2R62A, 常用照明用変圧器NLT-2R62の分電盤が被水、また、CKT-13, 14がトリップについて	GⅢ	2011/7/7	地震
1918	2号機	凝縮水移送ポンプモータA, Bのポンプモータ廻りに水たまりありについて	GⅢ	2011/7/7	津波
1919	2号機	高電導度廃液系サンプポンプ(A)(C), 低電導度廃液系サンプポンプ(A)(C)の低電導度廃液系サンプA電動機浸水について	GⅢ	2011/7/7	津波
1920	2号機	常用照明用分電盤NLP-2TB12 CKT23, 25の漏電表示のみ動作(CKT23:40MΩ, CKT25:80MΩ)について	GⅢ	2011/7/7	その他
1921	2号機	中央制御室制御盤警報装置の消灯について	GⅢ	2011/7/7	その他
1922	2号機	南側連絡ダクトストームドレン系サンプポンプ(北)の冠水した可能性ありについて	GⅢ	2011/7/7	津波
1923	2号機	南側連絡ダクトストームドレン系サンプポンプ(南)の冠水した可能性ありについて	GⅢ	2011/7/7	津波
1924	2号機	熱交換器建屋側放出トレンチサンプポンプの冠水した可能性ありについて	GⅢ	2011/7/7	津波
1925	2号機	北側連絡ダクトストームドレン系サンプポンプの冠水した可能性ありについて	GⅢ	2011/7/7	津波
1926	2号機	東側中央オープントレンチサンプポンプの冠水した可能性ありについて	GⅢ	2011/7/7	津波
1927	2号機	海水ストームドレン系サンプタンク室内の水没について	GⅢ	2011/7/7	津波
1928	3号機	タービン建屋地下2階復水器付近巾木塗装の剥離について	GⅢ	2011/7/7	津波
1929	3号機	熱交換器建屋1階南棟北側人員用防護扉の開閉不良について	GⅢ	2011/7/7	津波
1930	3号機	熱交換器建屋1階南棟西側縦樋の変形(2箇所)について	GⅢ	2011/7/7	津波
1931	3号機	熱交換器建屋1階南棟電気品室扉の開閉不良(3箇所)について	GⅢ	2011/7/7	津波
1932	3号機	熱交換器建屋1階北棟南側の人員用防護扉の開閉不良(2箇所)について	GⅢ	2011/7/7	津波
1933	3号機	熱交換器建屋1階北棟西側縦樋の変形(3箇所)について	GⅢ	2011/7/7	津波
1934	3号機	熱交換器建屋(1階)北棟電気品室機器搬入用扉の開閉不良について	GⅢ	2011/7/7	津波
1935	3号機	熱交換器建屋地下1階南棟・北棟の扉の開閉不良(4箇所)について	GⅢ	2011/7/7	津波
1936	3号機	タービン補機冷却系・原子炉補機冷却系第2中間ループ配管他の浸水による汚泥付着について	GⅢ	2011/7/7	津波
1937	3号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系・残留熱除去系C系配管他の浸水による汚泥付着について	GⅢ	2011/7/7	津波
1938	4号機	熱交換器建屋1階南棟北側人員用防護扉の開閉不良について	GⅢ	2011/7/7	津波
1939	4号機	熱交換器建屋1階南棟電気品室扉の開閉不良について	GⅢ	2011/7/7	津波
1940	4号機	熱交換器建屋1階北棟南側人員用防護扉の開閉不良について	GⅢ	2011/7/7	津波
1941	4号機	熱交換器建屋1階北棟電気品室扉の開閉不良について	GⅢ	2011/7/7	津波
1942	4号機	熱交換器建屋地下1階南棟・北棟扉の開閉不良(6箇所)について	GⅢ	2011/7/7	津波
1943	4号機	電解鉄イオン供給ポンプA/B電動機の被水について	GⅢ	2011/7/7	津波
1944	4号機	熱交換器建屋南側ストームドレン系サンプポンプ電動機A/Bの被水について	GⅢ	2011/7/7	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1945	4号機	熱交換器建屋北側ストームドレン系サンプポンプ電動機A/Bの被水について	GⅢ	2011/7/7	津波
1946	4号機	熱交換器建屋中央ストームドレン系サンプA/B電動機の被水について	GⅢ	2011/7/7	津波
1947	4号機	循環水ポンプA/B/C電動機の被水について	GⅢ	2011/7/7	津波
1948	4号機	取水設備バー回転式スクリーン(A)～(H)電動機の水没について	GⅢ	2011/7/7	津波
1949	4号機	取水設備トラベリングスクリーン(A)～(H)電動機の水没について	GⅢ	2011/7/7	津波
1950	1号機	放射性ドレン移送系レベルスイッチフロート部ワイヤーの解れについて	GⅢ	2011/7/8	その他
1951	3号機	タービン建屋及びサービス建屋サンプポンプベアリング不良について	GⅢ	2011/7/8	津波
1952	3号機	第4給水加熱器Cドレン水位制御水位調整弁用N22-E/P019C 計装用圧縮空気系漏えいについて	GⅢ	2011/7/8	その他
1953	3号機	第3給水加熱器Bドレン水位制御水位調整弁用N22-E/P014B 計装用圧縮空気系漏えいについて	GⅢ	2011/7/8	その他
1954	廃棄物処理設備	サイトバンカー建屋 排気ファンB操作スイッチ動作不良について	GⅢ	2011/7/8	その他
1955	その他	前処理 排泥槽水位計不良について	GⅢ	2011/7/8	その他
1956	1号機	本体置換用窒素ガスボンベカードルNo.5フレキシブルチューブ漏えいについて	GⅢ	2011/7/11	地震
1957	3号機	給水加熱器系(復水器エリア北側ヒータ水位)電気/空気圧変換器減圧弁不良について	GⅢ	2011/7/11	その他
1958	3号機	換気空調補機冷却系系主冷凍機(B)入口圧力制御弁不具合について	GⅢ	2011/7/11	その他
1959	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 5階 機器搬入用ジブクレーン用ホイスト横行限位検出スイッチ感知不良について	GⅢ	2011/7/11	その他
1960	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 放射性ドレン移送系計装品の津波による冠水・水没について	GⅢ	2011/7/12	津波
1961	廃棄物処理設備	3・4号放射性廃棄物処理系焼却設備廃油タンクレベル計の指示不良について	GⅢ	2011/7/12	地震
1962	1号機	タービン補機冷却系ポンプ吐出圧力計の水没による故障について	GⅢ	2011/7/13	津波
1963	4号機	熱交換器建屋計装用空気圧力計(P52-PS-207)不良について	GⅢ	2011/7/13	津波
1964	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 濃縮廃液タンクA第一ドレン弁不良について	GⅢ	2011/7/13	その他
1965	1号機	原子炉補記冷却系第2中間ループRCW-2-451ラインベント(P42-F675)詰まりについて	GⅢ	2011/7/14	津波
1966	1号機	ほう酸水注入系ポンプ吸込弁B(C41-MO-F001B)開度計指示不良について	GⅢ	2011/7/14	その他
1967	2号機	タービン建屋大物搬入ロジブクレーン動作異常について	GⅢ	2011/7/15	その他
1968	2号機	エレメント、金具、樹脂運搬用クレーンB動作不良について	GⅢ	2011/7/15	その他
1969	3号機	計装用圧縮空気系空気除湿装置室入口上部のケーブルトレイ部外れについて	GⅢ	2011/7/15	その他
1970	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 焼却設備1次セラミックフィルターバーナA着火不良について	GⅢ	2011/7/15	その他
1971	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 固化系粉体ホッパ圧力高について	GⅢ	2011/7/15	その他
1972	1号機	タービン建屋 ストームドレン系サンプ(A)からストームドレン系受タンク(RD-328)への配管腐食について	GⅢ	2011/7/19	その他
1973	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)ディタンク室排風機 過負荷トリップについて	GⅢ	2011/7/19	その他
1974	1号機	局部出力領域モニター56-33D(平均出力領域モニターF)ドリフトについて	GⅢ	2011/7/19	その他
1975	1号機	原子炉建屋給気処理装置室排水ライン詰まりについて	GⅢ	2011/7/19	その他
1976	2号機	環境改善用冷却水系冷凍機戻り冷水温度調節弁動作不良について	GⅢ	2011/7/19	その他
1977	2号機	電解鉄イオン供給ポンプストレーナ入口弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/7/19	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
1978	2号機	電解鉄ストレーナ(B)入口弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/7/19	その他
1979	2号機	非常用ガス処理系隔離弁(F001A/B)用圧縮空気逃がし弁動作について	GⅢ	2011/7/19	その他
1980	2号機	原子炉建屋給気処理装置室内排水不良について	GⅢ	2011/7/19	その他
1981	3号機	タービン建屋給気ファン(A)グラビティーダンパーリンク機構ボルト損傷について	GⅢ	2011/7/19	その他
1982	4号機	中央制御室の中央制御室主盤NO.2 CRT不良について	GⅢ	2011/7/19	その他
1983	1号機	原子炉停止時水位計(B22-LI627)指示不良について	GⅢ	2011/7/20	その他
1984	1号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)巻線温度(E12-TRS601:15)指示不良について	GⅢ	2011/7/20	その他
1985	1号機	原子炉建屋排風機A、Bサクシオンベーン開度不足について	GⅢ	2011/7/20	その他
1986	1号機	「プラント表示装置8 情報バス1系通信障害」発生について	GⅢ	2011/7/20	その他
1987	1号機	原子炉冷却材再循環系シールキャビティードレン弁(B35-AO-F022B)地絡について	GⅢ	2011/7/20	その他
1988	2号機	原子炉冷却材浄化系ブローダウン圧力(G33-PS-029)動作不良について	GⅢ	2011/7/20	その他
1989	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)自動用空気貯槽ドレンライン詰まりについて	GⅢ	2011/7/21	その他
1990	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)潤滑油プライミングポンプ用電動機水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
1991	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)清水加熱器ポンプ用電動機水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
1992	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)空気圧縮機1/2用電動機水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
1993	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)動弁注油ポンプ用電動機水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
1994	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)ターニングギヤ用電動機水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
1995	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)潤滑油プライミングポンプ用電動機水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
1996	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)清水加熱器ポンプ用電動機水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
1997	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)空気圧縮機1/2用電動機水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
1998	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)動弁注油ポンプ用電動機水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
1999	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)ターニングギヤ用電動機水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2000	1号機	排ガス真空ポンプ制御盤の制御盤 浸水ありについて	GⅢ	2011/7/21	津波
2001	1号機	電気温水ボイラー設備電源盤の所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)下部水没(20cm)について	GⅢ	2011/7/21	津波
2002	1号機	サービス建屋凝縮水移送ポンプA・Bの電動機水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2003	1号機	換気空調系サービス建屋制御盤H22-P501の盤内水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2004	1号機	海水ストームドレン系サンプB制御盤, 電動機の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2005	1号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器・廃棄物処理補機冷却海水系熱交換器 貝殻除去装置制御盤の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2006	1号機	海水熱交換器電解鉄イオン供給装置制御盤の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2007	1号機	海水供給ポンプB電動機の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2008	1号機	熱交換器建屋電気品室送風機の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2009	1号機	熱交換器建屋凝縮水移送ポンプ電動機の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2010	1号機	熱交換器建屋海水ストームドレン系サンプA電動機, 制御盤の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2011	1号機	熱交換器建屋 A電気品室送風機電動機の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2012	1号機	防食剤注入装置A操作盤の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2013	1号機	防食剤タンクA電動機の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2014	1号機	タービン補機冷却系熱交換器貝殻除去装置制御盤の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2015	1号機	作業用電源箱(Hx-101)の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2016	1号機	タービン補機冷却系ポンプ(A)用電動機の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2017	1号機	タービン補機冷却系ポンプ(B)用電動機の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2018	1号機	タービン補機冷却系ポンプ(C)用電動機の水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2019	1号機	原子炉補機冷却系第2中間ループポンプCの水没について	GⅢ	2011/7/21	津波
2020	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)中性点設置抵抗器・計器用変成器・変流器盤のスペースヒータ・ケーブル不良について	GⅢ	2011/7/21	津波
2021	1号機	サービス建屋電算機室空調機(B)パッケージ内部凍結について	GⅢ	2011/7/25	その他
2022	1号機	格納容器原子炉建屋間差圧(A, B)指示オーバースケールについて	GⅢ	2011/7/25	その他
2023	2号機	原子炉冷却材浄化系ブローライン放射性廃棄物処理系側出口弁(G33-MO-F027)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/7/25	その他
2024	2号機	電解鉄ストレーナ(B)出口弁(P41-F313B)点検依頼について	GⅢ	2011/7/25	その他
2025	2号機	タンクベント電気ヒータA温度(G71-TS-016A)警報発生について	GⅢ	2011/7/26	その他
2026	2号機	主復水器連続洗浄装置系B系ボール捕集器出口弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/7/26	その他
2027	2号機	主復水器連続洗浄装置系C系ボール捕集器出口弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/7/26	その他
2028	4号機	コントロール建屋非常用電気品室圧縮機D2潤滑油圧力低トリップについて	GⅢ	2011/7/26	その他
2029	廃棄物処理設備	H22年度に工事を中断した機器の未点検(環境施設G分)について	GⅢ	2011/7/26	その他
2030	1号機	原子炉建屋誘導灯・誘導標識の不点灯等(分電盤水没の為)について	GⅢ	2011/7/27	津波
2031	1号機	原子炉建屋付属棟誘導灯・誘導標識の不点灯等(分電盤水没の為)について	GⅢ	2011/7/27	津波
2032	1号機	原子炉建屋付属棟消火器具の水没について	GⅢ	2011/7/27	津波
2033	1号機	原子炉建屋付属棟屋内消火栓設備の水没等について	GⅢ	2011/7/27	津波
2034	1号機	原子炉建屋付属棟自動火災報知設備の浸水による短絡(受信盤にてケーブルリフト中)について	GⅢ	2011/7/27	津波
2035	1号機	タービン建屋誘導灯・誘導標識の海水流入(電源上流側にて断)について	GⅢ	2011/7/27	津波
2036	1号機	タービン建屋消火器具の水没について	GⅢ	2011/7/27	津波
2037	1号機	コントロール建屋誘導灯・誘導標識の不点灯について	GⅢ	2011/7/27	津波
2038	1号機	1・2号サービス建屋誘導灯・誘導標識の不点灯について	GⅢ	2011/7/27	津波
2039	1号機	熱交換器建屋誘導灯・誘導標識の水没について	GⅢ	2011/7/27	津波
2040	1号機	熱交換器建屋消火器具の水没について	GⅢ	2011/7/27	津波
2041	1号機	熱交換器建屋屋内消火栓設備の消火栓設備損傷について	GⅢ	2011/7/27	津波
2042	2号機	熱交換器建屋誘導灯・誘導標識の水没について	GⅢ	2011/7/27	津波
2043	2号機	熱交換器建屋消火器具の水没について	GⅢ	2011/7/27	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2044	2号機	熱交換器建屋屋内消火栓設備のホース格納箱水没等について	GⅢ	2011/7/27	津波
2045	3号機	直流125V(3A)漏電警報装置 管理値外れ及び復旧ボタンの不動作について	GⅢ	2011/7/27	その他
2046	3号機	直流125V(3B-1)漏電警報装置 管理値外れ及び復旧ボタンの不動作について	GⅢ	2011/7/27	その他
2047	3号機	燃料取替機 チェッカープレートボルト折損について	GⅢ	2011/7/27	その他
2048	3号機	タービン建屋自動火災報知設備の水没による短絡(受信機でケーブルリフト中)について	GⅢ	2011/7/27	津波
2049	3号機	活性炭ホールドアップ建屋自動火災報知設備の水没による短絡(受信機でケーブルリフト中)について	GⅢ	2011/7/27	津波
2050	3号機	構内消火器具の水没について	GⅢ	2011/7/27	津波
2051	3号機	熱交換器建屋誘導灯・誘導標識の水没について	GⅢ	2011/7/27	津波
2052	3号機	熱交換器建屋消火器具の水没等について	GⅢ	2011/7/27	津波
2053	3号機	熱交換器建屋屋内消火栓設備の格納箱水没等について	GⅢ	2011/7/27	津波
2054	4号機	熱交換器建屋誘導灯・誘導標識の水没について	GⅢ	2011/7/27	津波
2055	4号機	熱交換器建屋消火器具の水没について	GⅢ	2011/7/27	津波
2056	4号機	熱交換器建屋屋内消火栓設備の格納箱水没等について	GⅢ	2011/7/27	津波
2057	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 補助ボイラー棟地下1階放射性廃棄物処理系計装用圧縮空気系空気圧縮機C奥東側壁不良について	GⅢ	2011/7/27	その他
2058	その他	事務本館排煙設備の防排煙設備中継器(1-11-007)伝送不良について	GⅢ	2011/7/27	地震
2059	その他	事務本館屋内消火栓設備のホース無しについて	GⅢ	2011/7/27	その他
2060	その他	事務本館防火設備の防火扉閉まり不良について	GⅢ	2011/7/27	地震
2061	その他	消火器具4本(10型)のキャップ不良【(水没による腐食の為)(地下洞道)】について	GⅢ	2011/7/27	津波
2062	その他	自動火災報知設備の協力棟3階 天井崩落(協力企業センターD)について	GⅢ	2011/7/27	地震
2063	その他	誘導灯・誘導標識協力棟3階 天井崩落(協力企業センターD)について	GⅢ	2011/7/27	地震
2064	その他	防火設備の防火扉 協力棟3階破損(ラッチ交換要)(協力企業センターD)について	GⅢ	2011/7/27	地震
2065	その他	重要免震棟自動火災報知設備の浸水による感知器機能障害について	GⅢ	2011/7/27	津波
2066	その他	重要免震棟誘導灯・誘導標識の海水による損傷について	GⅢ	2011/7/27	津波
2067	その他	重要免震棟1階の消火器具1本水没、1本不明について	GⅢ	2011/7/27	津波
2068	1号機	加熱蒸気戻り系配管(25A-HSCR-626, 50A-HSCR-724)の腐食について	GⅢ	2011/7/28	その他
2069	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)排ガス温度計不具合について	GⅢ	2011/7/28	その他
2070	2号機	高圧炉心スプレィディーゼル発電設備冷却海水系、高圧炉心スプレィディーゼル発電設備冷却系海水熱交換器第二逃し弁点検依頼について	GⅢ	2011/7/28	その他
2071	3号機	加熱蒸気戻り系配管(25A-HSCR-314)の腐食について	GⅢ	2011/7/28	その他
2072	3号機	活性炭ホールドアップ建屋排気ファンB 制御用リレー(K200B-1)点検依頼について	GⅢ	2011/7/28	その他
2073	廃棄物処理設備	1・2号放射性廃棄物処理建屋地下2階南東通路上部開口部配管貫通部より水漏れについて	GⅢ	2011/7/28	その他
2074	1号機	サービス建屋冷凍機電空変換器冠水について	GⅢ	2011/7/29	津波
2075	1号機	サービス建屋ホットラボ排気静圧ポジショナー冠水について	GⅢ	2011/7/29	津波
2076	1号機	補機冷却海水系配管内面ライニングのピンホール及びふくれについて	GⅢ	2011/7/29	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2077	1号機	格納容器雰囲気モニター系(A)ドライウェル切替弁異音について	GⅢ	2011/7/29	その他
2078	1号機	高電導度廃液系サンプ(A)(C)の室内水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2079	1号機	スチームドレン系受ポンプ(A)の室内水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2080	1号機	スチームドレン系受ポンプ(B)の室内水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2081	1号機	高電導度廃液系(B)低電導度廃液系サンプの室内水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2082	1号機	低電導度廃液系受ポンプ(B)の室内水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2083	1号機	純水補復水・給水系・復水補復水・給水系バルブ室に設置される計器の指示ダウンスケールについて	GⅢ	2011/7/29	津波
2084	1号機	廃棄物処理補機冷却系(P47)計装品の津波による冠水・水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2085	1号機	原子炉隔離時冷却系封水ポンプ用電動機の電線管及びベース部の錆について	GⅢ	2011/7/29	その他
2086	1号機	原子炉隔離時冷却系復水ポンプ用電動機のベース部への錆について	GⅢ→ GⅠ*	2011/7/29	その他
2087	1号機	原子炉隔離時冷却系真空ポンプ用電動機のベース部への錆について	GⅢ→ GⅠ*	2011/7/29	その他
2088	1号機	残留熱除去系A低圧炉心スプレイ系封水ポンプ用電動機のベース部に錆、所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)1C-1-2電源無しについて	GⅢ	2011/7/29	その他
2089	1号機	原子炉建屋 高電導度廃液系サンプ(C)のポンプ(F)電動機取外中絶縁抵抗不良について	GⅢ	2011/7/29	津波
2090	1号機	サービス建屋冷凍機制御盤H22-P518の盤内水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2091	1号機	サービス建屋冷水ポンプの電動機水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2092	1号機	屋外スチームドレン系サンプ(E)ポンプE, Lの水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2093	2号機	2号機補機冷却海水系ポンプ(A)スリーブキーNo.A5(グランドスリーブ)腐食について	GⅢ	2011/7/29	その他
2094	2号機	雑用水系配管(100A-DW-1, 100A-DW-12)溶接部のピンホールについて	GⅢ	2011/7/29	その他
2095	2号機	復水ろ過装置逆洗受タンク(A)(B)エリア水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2096	2号機	廃棄物処理補機冷却系 熱交換器(C)の水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2097	2号機	廃棄物処理補機冷却系(P47)計装品の冠水・水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2098	2号機	残留熱除去機器冷却海水系ラプチャーディスク(破裂板)(A)の破損可能性あり(流出跡らしきもの確認)について	GⅢ	2011/7/29	地震
2099	2号機	ドライウェル封入用窒素ガス圧力(T48-PIC-030)の指示計オーバースケール(地震発生前からの可能性あり)について	GⅢ	2011/7/29	その他
2100	2号機	ドライウェル封入用窒素ガス圧力(T48-PI-031)の指示計オーバースケール(地震発生前からの可能性あり)について	GⅢ	2011/7/29	その他
2101	2号機	制御棒駆動水圧系温度監視盤のリレーユニットからのアラーム発生について	GⅢ	2011/7/29	その他
2102	2号機	燃料プール補復水・給水系ポンプA吸込み圧力(P15-PI-001A)のポンプ吸込圧力計の指示が通常より高いについて	GⅢ→ 対象外*	2011/7/29	その他
2103	2号機	海水スチームドレン系サンプピット漏えい検出器及びサンプ位置検出スイッチの水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2104	2号機	復水脱塩装置陰イオン樹脂再生塔混合用空気下部入口弁(G52-AO-F105)電線管のフレキシブルチューブ破損について	GⅢ	2011/7/29	その他
2105	2号機	局部出力領域モニター検出器(40-49A)の局部出力領域モニタ高警報頻発について	GⅢ	2011/7/29	その他
2106	2号機	制御棒駆動水圧系温度監視盤のバッテリーよりアラーム発生について	GⅢ	2011/7/29	地震
2107	3号機	コントロール建屋常用電気品室排気ファン(A)グラビティーダンパー動作不良について	GⅢ	2011/7/29	その他
2108	3号機	タービン建屋～熱交換器建屋オープントレンチへの重機乗り入れによるコンクリート蓋ひび割れについて	GⅢ	2011/7/29	その他
2109	3号機	廃棄物処理補機冷却系 熱交換器(A)(B)の水没について	GⅢ	2011/7/29	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2110	3号機	廃棄物処理補機冷却系 熱交換器(A)(B)貝殻除去装置の水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2111	3号機	復水ろ過装置逆洗受タンク(A)(B)の水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2112	3号機	廃棄物処理系受タンク試料採取ラックの室内水あり(深さ5cm)について	GⅢ	2011/7/29	津波
2113	3号機	廃棄物処理補機冷却海水系ポンプAの水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2114	3号機	廃棄物処理補機冷却海水系ポンプBの水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2115	3号機	廃棄物処理補機冷却系(P47)計装品の津波による冠水・水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2116	3号機	復水ろ過装置逆洗受タンクの海水により水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2117	3号機	復水ろ過装置逆洗受ポンプ(A)(B)の海水により水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2118	3号機	電気油圧式制御装置高圧油ポンプ(A)の浸水により, 点検が必要について	GⅢ	2011/7/29	津波
2119	3号機	電気油圧式制御装置高圧油ポンプ(B)の浸水により, 点検が必要について	GⅢ	2011/7/29	津波
2120	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油ブースターポンプ(A)の浸水により, 点検が必要について	GⅢ	2011/7/29	津波
2121	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン油ブースターポンプ(B)の浸水により, 点検が必要について	GⅢ	2011/7/29	津波
2122	3号機	排ガス冷却器(A)の浸水による腐食ありについて	GⅢ	2011/7/29	津波
2123	3号機	排ガス冷却器(B)の浸水による腐食ありについて	GⅢ	2011/7/29	津波
2124	3号機	除湿冷却器(A)の浸水による腐食ありについて	GⅢ	2011/7/29	津波
2125	3号機	除湿冷却器(B)の浸水による腐食ありについて	GⅢ	2011/7/29	津波
2126	3号機	加熱蒸気戻り系凝縮水移送ポンプの腐食について	GⅢ	2011/7/29	津波
2127	3号機	屋外配管用北側ダクトスチームドレン系サンプポンプの水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2128	3号機	屋外配管用南側ダクトスチームドレン系サンプポンプの水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2129	3号機	主冷水ポンプAへの海水浸入について	GⅢ	2011/7/29	津波
2130	3号機	主冷水ポンプBへの海水浸入について	GⅢ	2011/7/29	津波
2131	3号機	主冷水ポンプCへの海水浸入について	GⅢ	2011/7/29	津波
2132	3号機	主冷水ポンプDへの海水浸入について	GⅢ	2011/7/29	津波
2133	3号機	低温用冷水ポンプAへの海水浸入について	GⅢ	2011/7/29	津波
2134	3号機	低温用冷水ポンプBへの海水浸入及びモーターケーブルに傷ありについて	GⅢ	2011/7/29	津波
2135	3号機	中温用冷水ポンプAへの海水浸入について	GⅢ	2011/7/29	津波
2136	3号機	中温用冷水ポンプBへの海水浸入について	GⅢ	2011/7/29	津波
2137	3号機	高電導度廃液系・低電導度廃液系サンプへの海水浸入について	GⅢ	2011/7/29	津波
2138	3号機	排ガス抽出器循環水ポンプへの海水浸入について	GⅢ	2011/7/29	津波
2139	3号機	活性炭ホールドアップ塔への海水浸入について	GⅢ	2011/7/29	津波
2140	3号機	ケーブルペネトレーションの圧力指示計(R35-X-100B)指示について	GⅢ	2011/7/29	その他
2141	3号機	タービン補機冷却系-電気/空気圧変換器P43-E/P008の計器端子台に浸水について	GⅢ	2011/7/29	津波
2142	4号機	循環水系配管(A~C系取水側)ボール浮上防止板脱落について	GⅢ	2011/7/29	地震

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2143	4号機	廃棄物処理補機冷却系 熱交換器(C)の一時水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2144	4号機	廃棄物処理補機冷却系 熱交換器(C)貝殻除去装置の一時水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2145	4号機	廃棄物処理補機冷却系(P47)計装品の津波による冠水・水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2146	4号機	補助海水系ポンプ電動機(A)～(C)の補助海水系ポンプA電動機上部冷却水配管の屈曲について	GⅢ	2011/7/29	津波
2147	4号機	残留熱除去機器冷却海水系ラプチャーディスク(破裂板)(A)(B)の破損ありについて	GⅢ	2011/7/29	地震
2148	4号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系ラプチャーディスク(破裂板)の破損ありについて	GⅢ	2011/7/29	地震
2149	廃棄物処理設備	放射性廃棄物処理建屋 冷凍機Bの油漏れ及び油にじみありについて	GⅢ	2011/7/29	地震
2150	廃棄物処理設備	高電導度廃液系収集ポンプ室(A)～(D)ベース部の水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2151	廃棄物処理設備	低電導度廃液系収集ポンプ室(A)(B)ベース部の水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2152	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 使用済樹脂系(G21)計装品の津波による冠水・水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2153	廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋圧縮空気系 圧縮機B気水分離器のフランジ部より空気漏えいについて	GⅢ	2011/7/29	地震
2154	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 洗濯物搬出入口シャッターの破損について	GⅢ	2011/7/29	津波
2155	廃棄物処理設備	高電導度廃液系サンプ(A)のサンプピット水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2156	廃棄物処理設備	ホットシャワードレンサンプのサンプピット水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2157	廃棄物処理設備	高電導度廃液系サンプ(C)のサンプピット水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2158	廃棄物処理設備	3号屋外トレンチ高電導度廃液系サンプストームドレン系サンプ(B)(C)のポンプ・周辺機器水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2159	廃棄物処理設備	中央制御室, 放射性廃棄物処理建屋の天井ダクト落下について	GⅢ	2011/7/29	地震
2160	廃棄物処理設備	ホットシャワードレン受タンクの水没について	GⅢ	2011/7/29	津波
2161	廃棄物処理設備	動力用電源PP-1W31, 照明用分電盤LP-1W32, 照明用分電盤LP-1W34, 照明用分電盤LP-1W35, 照明用分電盤LP-1W42の絶縁抵抗不良について	GⅢ	2011/7/29	津波
2162	廃棄物処理設備	直流125V 放射性廃棄物処理建屋分電盤 1WA, 1WBの絶縁抵抗不良について	GⅢ	2011/7/29	津波
2163	廃棄物処理設備	低電導度廃液系サンプポンプ電動機等の絶縁抵抗不良について	GⅢ	2011/7/29	津波
2164	廃棄物処理設備	油ドレン系サンプポンプ電動機A, B等の絶縁抵抗不良について	GⅢ	2011/7/29	津波
2165	廃棄物処理設備	コンベア電動機の津波により絶縁不良について	GⅢ	2011/7/29	津波
2166	その他	前処理 ソーダ灰溶解用昇降階段の脚部損傷について	GⅢ	2011/7/29	地震
2167	その他	水処理 純水タンクB水位計(Y42-LI-221B)指示針の脱落について	GⅢ	2011/7/29	地震
2168	その他	水処理装置前処理 A系モノバルブフィルター(MVF)圧力損失検出配管(LS-008A)の亀裂発生について	GⅢ	2011/7/29	地震
2169	その他	水処理装置前処理 B系モノバルブフィルター(MVF)圧力損失検出配管(LS-008B)の亀裂発生について	GⅢ	2011/7/29	地震
2170	3号機	点検中の取水設備バー回転式スクリーンD(減速機/変速機含む)の流失について	GⅢ	2011/7/29	津波
2171	3号機	主タービン第7軸受温度表示不良について	GⅢ	2011/8/1	その他
2172	3号機	残留熱除去系(B)区域エリアモニター高警報頻発について	GⅢ	2011/8/1	その他
2173	4号機	主排気ダクト部からの空気漏えいについて	GⅢ	2011/8/1	その他
2174	廃棄物処理設備	3・4放射性廃棄物処理系 固化系苛性供給ポンプ注入不良について	GⅢ	2011/8/1	その他
2175	3号機	残留熱除去機器冷却系(A)ポンプフラッシングベント弁(P48-F518A)不具合について	GⅢ	2011/8/2	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2176	1号機	放水口モニター建屋計装用圧縮空気系配管破損について	GⅢ	2011/8/3	津波
2177	1号機	7/31福島県沖地震に伴う1, 2号機サービス建屋地下1階スプリンクラー設備のフロースイッチ誤作動について	GⅢ	2011/8/3	その他
2178	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 ホットシャワードレン・除染廃液系系制御盤内ヒューズ切れについて	GⅢ	2011/8/3	その他
2179	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 復水補復水・給水系温水器B加熱蒸気圧力調節出口ライン逆止弁不良について	GⅢ	2011/8/3	その他
2180	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 固化系温水器(A)加熱蒸気圧力調節出口ライン逆止弁不良について	GⅢ	2011/8/3	その他
2181	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 固化系温水器(B)加熱蒸気圧力調節出口ライン逆止弁不良について	GⅢ	2011/8/3	その他
2182	その他	7/31福島県沖地震に伴う防護本部建屋東側自動ドアの吊り車破損について	GⅢ	2011/8/3	その他
2183	3号機	相分離母線内部 主変圧器上部ノンセグ取合部の油にじみについて	GⅢ	2011/8/4	地震
2184	3号機	「タービン主油タンク油面高/低」警報位置検出スイッチ接点不良について	GⅢ	2011/8/5	その他
2185	その他	水処理 真空装置ドレンポンプB不良について	GⅢ	2011/8/5	その他
2186	4号機	非常用ディーゼル発電機(H)クランク軸ゴムリップパインド線の外れについて	GⅢ	2011/8/8	その他
2187	3号機	換気空調補機冷却系中温用冷水ポンプ出口温度制御不良について	GⅢ	2011/8/9	その他
2188	1号機	原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩装置 B出口流量計(G33-FT020B)指示不良について	GⅢ	2011/8/11	その他
2189	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 4階 ろ過装置エレメント交換装置クレーンレーン連結ノッカー不良について	GⅢ	2011/8/11	その他
2190	その他	モニタリングポスト精密点検における照射試験の誤差範囲(校正目標値)の逸脱について	GⅢ→対象外*	2011/8/11	その他
2191	2号機	コントロール建屋 中央制御室換気空調系冷凍機(B)「コンプレッサB-1吐出圧力高」警報発生原因調査依頼について	GⅢ	2011/8/12	その他
2192	3号機	密封油差圧指示計(N44-DPI007) ダウンスケールについて	GⅢ	2011/8/12	その他
2193	廃棄物処理設備	1～4号廃棄物処理建屋焼却設備移送ライン元弁不良(油ドレン系)について	GⅢ	2011/8/12	その他
2194	廃棄物処理設備	2号廃棄物処理建屋配管ダクト内壁より雨水流入について	GⅢ	2011/8/12	その他
2195	廃棄物処理設備	4号廃棄物処理建屋配管ダクト内建屋継目雨水流入について	GⅢ	2011/8/12	その他
2196	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 焼却設備1次セラミックフィルター逆洗灰ドラム缶移動スイッチ不良について	GⅢ	2011/8/12	その他
2197	廃棄物処理設備	1・2号放射性廃棄物処理建屋 1階ドラム缶搬送設備の故障について	GⅢ	2011/8/12	津波
2198	1号機	原子炉停止時水位(プロコン)指示不良について	GⅢ	2011/8/15	その他
2199	2号機	常用照明分電盤(NLP-2TB13-CKT21) 漏電表示動作について	GⅢ	2011/8/15	津波
2200	2号機	局部出力領域モニター 16-25B点検依頼(レベル高警報発生)について	GⅢ	2011/8/15	その他
2201	3号機	ドライウェル 高電導度廃液系サンプ液位高警報回路地絡について	GⅢ	2011/8/15	その他
2202	3号機	直流250V蓄電池電解液比重(20℃換算値)参考値逸脱について	GⅢ	2011/8/15	その他
2203	2号機	格納容器雰囲気モニター系(B)酸素濃度検出器指示不良について	GⅢ	2011/8/17	その他
2204	1号機	物揚場保管中のフロンポンベ及びドラム缶の海域への流出について	GⅢ	2011/8/18	津波
2205	1号機	軽油タンクB燃料油供給配管ストレーナ入口圧力計元弁破損について	GⅢ	2011/8/18	その他
2206	2号機	循環水配管電気防触装置絶縁不良について	GⅢ	2011/8/18	津波
2207	3号機	復水器真空ポンプ封水ポンプ電動機の水没について	GⅢ	2011/8/18	津波
2208	3号機	復水再回収ポンプ電動機の水没可能性ありについて	GⅢ	2011/8/18	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2209	3号機	復水ろ過装置ブリコートポンプ電動機A, Bの水没について	GⅢ	2011/8/18	津波
2210	3号機	屋外トレンチストームドレンサンブB廻り計装品の冠水・水没について	GⅢ	2011/8/18	津波
2211	4号機	低電導度廃液系サンブポンプAの水没について	GⅢ	2011/8/18	津波
2212	4号機	低電導度廃液系サンブポンプCの水没について	GⅢ	2011/8/18	津波
2213	1号機	換気空調補機冷却系 サービス建屋冷水ポンプ中間軸受振動大について	GⅢ	2011/8/19	津波
2214	1号機	基幹給用起動用開閉所甲母線電圧指示不良について	GⅢ	2011/8/19	その他
2215	1号機	ページング装置(1RH-60)拡声不良について	GⅢ	2011/8/19	その他
2216	2号機	放射性廃棄物処理系サンブ制御盤(H22-P501)制御回路絶縁不良について	GⅢ	2011/8/19	津波
2217	4号機	サプレッションチェンバサンプリング隔離弁リミット不良について	GⅢ	2011/8/19	その他
2218	廃棄物処理設備	1号低電導度廃液系受ポンプA異音について	GⅢ	2011/8/19	その他
2219	1号機	コントロール建屋蒸気発生器地絡について	GⅢ	2011/8/22	その他
2220	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 1階ドラム搬出入用クレーンA 東西操作スイッチ不良について	GⅢ	2011/8/22	その他
2221	廃棄物処理設備	2号 高電導度廃液系受ポンプDメカニカルシール不良について	GⅢ	2011/8/22	その他
2222	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 補助ボイラー凝縮水ドレンヘッダフランジ部不良について	GⅢ	2011/8/22	その他
2223	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 計測用分電盤 3WB CKT-9絶縁抵抗不良について	GⅢ	2011/8/23	その他
2224	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)3WB-2(4F)のサーマルリセットボタン不良について	GⅢ	2011/8/23	その他
2225	1号機	タービン補機冷却系 熱交換器電解鉄注入FI出口&逆止弁(P41-F064, F065)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/8/24	その他
2226	1号機	非常用ガス処理装置B入口風量(T46-FT002B)指示不良について	GⅢ	2011/8/24	その他
2227	3号機	燃料取替機 位置検出スイッチBOX塗装面浮き上がり, 照明器具内の水溜まり, コンセントカバー破損, 漏電遮断器トリップについて	GⅢ	2011/8/24	その他
2228	2号機	熱交換器建屋南側ストームドレンサンブ出口逆止弁(U63-F183)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/8/25	その他
2229	3号機	タービン建屋 ストームドレンサンブB出口流量計指示不良について	GⅢ	2011/8/25	津波
2230	3号機	換気空調補機冷却系主冷凍機(B)出口弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/8/25	その他
2231	その他	水処理 シャワー用水供給ポンプA不良について	GⅢ	2011/8/26	その他
2232	1号機	残留熱除去機器冷却海水系ポンプ(B)吐出圧力低下について	GⅢ→対象外*	2011/8/29	その他
2233	1号機	格納容器内温度(T48-TI611)指示オーバースケールについて	GⅢ	2011/8/29	その他
2234	2号機	復水脱塩装置(J)塔入口流量トランスミッタ(G52-FT-004J)指示不良について	GⅢ	2011/8/29	その他
2235	3号機	タービン天井クレーン(100/25T)主幹盤内端子台の仕切板破損について	GⅢ	2011/8/29	その他
2236	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 高電導度廃液系貯留槽Aからの漏えいについて	GⅢ	2011/8/29	その他
2237	廃棄物処理設備	サプレッションプールサージタンク水処理のための仮設プール移送ポンプからの漏水について	GⅢ	2011/8/29	その他
2238	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 地下1階高電導度廃液系配管腐食について	GⅢ	2011/8/29	その他
2239	1号機	燃料取替機端子箱内の結露跡確認について	GⅢ	2011/8/30	その他
2240	2号機	補機冷却海水系ポンプ(C)吐出ベント弁(P41-F512C)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/8/30	その他
2241	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 ホットシャワードレン収集槽Aシャワー水入口元弁固着について	GⅢ	2011/8/31	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2242	2号機	復水ろ過装置逆洗受タンクレベル上昇に伴う原因調査及び点検依頼について	GⅢ	2011/9/1	その他
2243	2号機	復水脱塩装置(F)塔入口流量トランスミッタ(G52-FT-004F)不良について	GⅢ	2011/9/1	その他
2244	3号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)3C-1-2(5F)ユニット内異音について	GⅢ	2011/9/1	その他
2245	2号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器B出口流量(G33-E/P-020B)ミニチュア弁からの計装用圧縮空気系グラント部漏えいについて	GⅢ	2011/9/5	その他
2246	2号機	直流125V(B)、直流250V蓄電池比重換算値(20°C)の参考値(判定値)逸脱について	GⅢ	2011/9/5	その他
2247	2号機	復水脱塩装置(G)塔入口流量トランスミッタ(G52-FT-004G)指示不良について	GⅢ	2011/9/5	その他
2248	4号機	漏えい検出系ろ紙ガイドローラー連結ベルト破損について	GⅢ	2011/9/5	その他
2249	1号機	主タービン油タンク油面低警報クリアについて	GⅢ	2011/9/6	その他
2250	1号機	サービス建屋ホットラボ給気加熱器温度調節弁錆による開閉不可について	GⅢ	2011/9/6	その他
2251	1号機	燃料プール冷却材浄化系復水補復水・給水系連絡弁(G41-MO-F109)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/9/6	その他
2252	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 補助ボイラB頂部ベント弁動作不良について	GⅢ	2011/9/6	その他
2253	その他	木戸川 工業用水集水柵ドレンライン詰りにについて	GⅢ	2011/9/6	その他
2254	1号機	格納容器非常用ガス処理系側ベント弁(T48-AO-F020)開操作不能について	GⅢ	2011/9/7	その他
2255	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 3階 固化系乾燥機保守クレーンA, B(U31-D601) 走行及び連結ノッカー等動作不良について	GⅢ	2011/9/7	その他
2256	1号機	放水口モニター建屋雑用水系配管破損について	GⅢ	2011/9/8	津波
2257	2号機	制御棒駆動水圧系冷却水ヘッダ流量(C12-FT-014)検出配管点検依頼について	GⅢ	2011/9/8	その他
2258	3号機	主冷凍機(B号機)気密不良について	GⅢ	2011/9/8	その他
2259	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)出入口海水差圧計指示不良について	GⅢ	2011/9/8	その他
2260	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 高電導度廃液系貯留槽A出口配管(HCW-202) 微少漏えいについて	GⅢ	2011/9/8	その他
2261	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 廃棄物処理制御室給気ファンB用空気フィルター破損について	GⅢ	2011/9/8	その他
2262	その他	水処理 脱湿器不良について	GⅢ	2011/9/8	その他
2263	その他	過去における放射線業務18才未満就労の確認について	GⅢ	2011/9/8	その他
2264	4号機	換気空調補機冷却系主冷凍機A起動回数異常警報発生について	GⅢ	2011/9/9	その他
2265	1号機	燃料プール冷却材浄化系ろ過脱塩装置 B差圧(G41-DPT009B)指示不良について	GⅢ	2011/9/12	その他
2266	1号機	第3給水加熱器Cドレン温度(N22-TE021C)指示不良について	GⅢ	2011/9/12	その他
2267	1号機	低電導度廃液系受ポンプA循環弁(G12-F014A)不良について	GⅢ	2011/9/13	その他
2268	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 ランドリードレン系乾燥機復水器液位スイッチ不良について	GⅢ	2011/9/13	その他
2269	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 監視サーバクライアント4不良について	GⅢ	2011/9/13	その他
2270	1号機	凝縮水移送ポンプ(A,B)グラントスリーブ磨耗について	GⅢ	2011/9/14	その他
2271	3号機	タービン天井クレーン(100T/25T)、インバータ(走行1)静特性試験時における電子サーマル動作時間の管理値外れについて	GⅢ	2011/9/14	その他
2272	4号機	補機冷却系 電解槽出口流量計の錆・腐食について	GⅢ	2011/9/14	津波
2273	4号機	燃料プール冷却浄化系空気作動弁銅管スリーブ割れについて	GⅢ	2011/9/14	その他
2274	4号機	残留熱除去機器冷却海水系(B)海水放水弁(P48-MO-F105B)電動弁開度計指示不良について	GⅢ	2011/9/14	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2275	1号機	放射性ドレン移送系配管腐食について	GⅢ	2011/9/15	その他
2276	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(B)貝殻除去装置渦流フィルタ覗き窓ハンドル接続部からの海水滲みについて	GⅢ	2011/9/15	その他
2277	3号機	タービン建屋給気ファン(A)グラビティーダンパーリンク機構ボルト損傷について	GⅢ	2011/9/16	その他
2278	3号機	被水コンセント腐食(サービス建屋)について	GⅢ	2011/9/16	津波
2279	1号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置(A)出口ストレーナ差圧指示不良について	GⅢ	2011/9/20	その他
2280	1号機	コンセント水没の件(原子炉建屋)について	GⅢ	2011/9/20	津波
2281	1号機	コンセント水没の件(原子炉建屋付属棟)について	GⅢ	2011/9/20	津波
2282	1号機	コンセント水没の件(熱交換器建屋)について	GⅢ	2011/9/20	津波
2283	1号機	コンセント水没の件(屋外)について	GⅢ	2011/9/20	津波
2284	1号機	コンセント水没の件(復水貯蔵タンク室)について	GⅢ	2011/9/20	津波
2285	2号機	コンセント水没の件(原子炉建屋)について	GⅢ	2011/9/20	津波
2286	2号機	コンセント水没の件(屋外トレンチ)について	GⅢ	2011/9/20	津波
2287	2号機	コンセント水没の件(タービン建屋)について	GⅢ	2011/9/20	津波
2288	2号機	コンセント水没の件(熱交換器建屋)について	GⅢ	2011/9/20	津波
2289	2号機	コンセント水没の件(復水貯蔵タンク室)について	GⅢ	2011/9/20	津波
2290	3号機	被水コンセント点検依頼(熱交換器建屋)について	GⅢ	2011/9/20	津波
2291	3号機	被水コンセント点検依頼(原子炉建屋付属棟)について	GⅢ	2011/9/20	津波
2292	4号機	補機冷却海水系 差圧指示計浸水について	GⅢ	2011/9/20	津波
2293	4号機	渦流フィルター制御盤 差圧スイッチ浸水について	GⅢ	2011/9/20	津波
2294	4号機	補機冷却海水系 差圧指示スイッチへの海水浸入による発錆腐食について	GⅢ	2011/9/20	津波
2295	4号機	渦流フィルター制御盤 差圧指示計浸水について	GⅢ	2011/9/20	津波
2296	4号機	渦流フィルター制御盤 電気式演算器浸水について	GⅢ	2011/9/20	津波
2297	4号機	渦流フィルター制御盤 旋回弁開度指示計浸水について	GⅢ	2011/9/20	津波
2298	4号機	渦流フィルター制御盤 海水浸入による計装用電源の発錆腐食について	GⅢ	2011/9/20	津波
2299	4号機	津波に伴うコンセント浸水(熱交換器建屋)について	GⅢ	2011/9/20	津波
2300	その他	屋外設備地点の被災状況確認中における右足首捻挫について	GⅢ	2011/9/20	その他
2301	1号機	高電導度廃液系受ポンプ(C)(G13-C001C)シャフトネジ山部のカジリについて	GⅢ	2011/9/21	津波
2302	1号機	低電導度廃液系受ポンプAケーシングドレンライン漏えいについて	GⅢ	2011/9/21	その他
2303	1号機	原子炉建屋 排気ファン(B)サクシオンベーンポジショナー不良について	GⅢ	2011/9/21	その他
2304	4号機	タービン補機冷却系 温度指示計浸水について	GⅢ	2011/9/21	津波
2305	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 換気空調系 排気フィルター ケーシング内 風量調整ダンパー羽根の脱落について	GⅢ	2011/9/21	その他
2306	2号機	主復水器連続洗浄装置系制御盤警報回路地絡について	GⅢ	2011/9/22	その他
2307	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)盤(H13-P612-3)警報発生について	GⅢ	2011/9/22	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2308	4号機	計装用圧縮空気系除湿装置除湿塔(D)排気弁用電磁弁異音について	GⅢ	2011/9/22	その他
2309	1号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプCポンプ高電導度廃液系側吐出弁計装用圧縮空気系フィルター空気漏えいについて	GⅢ	2011/9/26	津波
2310	2号機	気体廃棄物処理系排ガス再循環弁(N62-AO-F033)位置検出スイッチ不良について	GⅢ	2011/9/26	その他
2311	3号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプ(A)吐出圧力計計器元弁スピンドル変形について	GⅢ	2011/9/26	津波
2312	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 低電導度廃液系逆洗水タンクB液位計検出配管詰まりについて	GⅢ	2011/9/26	その他
2313	その他	固体廃棄物貯蔵庫の雨水の流入について	GⅢ	2011/9/26	その他
2314	4号機	計装用圧縮空気系除湿装置除湿塔(B)排気弁用電磁弁異音について	GⅢ	2011/9/27	その他
2315	4号機	4号原子炉建屋天井クレーン電源用所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)Bにおける電動操作機構の不良について	GⅢ	2011/9/27	その他
2316	4号機	循環水系水室出口温度計指示不良について	GⅢ	2011/9/27	その他
2317	3号機	被水コンセント点検依頼(屋外トレンチ)について	GⅢ	2011/9/28	津波
2318	1号機	計装用圧縮空気系気水分離器用ドレントラップ(P52-F1003B)動作不良について	GⅢ	2011/9/29	その他
2319	4号機	タービン補機冷却系熱交出口温度調節弁付属品不良について	GⅢ	2011/9/29	津波
2320	4号機	タービン補機冷却系 圧力伝送器浸水について	GⅢ	2011/9/29	津波
2321	4号機	換気空調系給気制御ダンパー用ミニチュア弁空気漏えいについて	GⅢ	2011/9/29	その他
2322	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 水道水受水槽水漏れについて	GⅢ	2011/9/29	その他
2323	廃棄物処理設備	建屋内溜まり水放射能等除去作業中の体調不良について	GⅢ	2011/9/29	その他
2324	1号機	雑用水系供給弁(U42-F013)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/9/30	その他
2325	4号機	タービン補機冷却系熱交出口温度調節計(P43-TIC-001)不良について	GⅢ	2011/9/30	津波
2326	4号機	非常用ディーゼル発電機(H)空気溜め圧力(自動用)R44-PS-059H動作不良について	GⅢ	2011/9/30	その他
2327	4号機	計装用圧縮空気系ヘッダ圧力計元弁空気漏えいについて	GⅢ	2011/9/30	その他
2328	4号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交C淡水置換水入口弁(P41-F020C)弁棒破損について	GⅢ	2011/10/3	その他
2329	2号機	格納容器雰囲気モニター系(B)ドレン排出不良について	GⅢ	2011/10/4	その他
2330	2号機	局部出力領域モニター08-49A点検依頼について	GⅢ	2011/10/4	その他
2331	1号機	復水貯蔵タンク二重底漏えい水位検出器水没について	GⅢ	2011/10/5	津波
2332	3号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機B出口圧力計元弁グランド部漏えいについて	GⅢ	2011/10/5	その他
2333	3号機	主復水器連続洗浄装置系貝分離器A2貝排出弁グランド部空気漏えいについて	GⅢ	2011/10/5	その他
2334	廃棄物処理設備	サブプレッションプール水サージタンク～放射性廃棄物処理建屋間コンクリートダクト床面より雨水流入について	GⅢ	2011/10/5	地震
2335	1号機	計装用圧縮空気系バックアップ弁用逆止弁(P51-F352)動作不良について	GⅢ	2011/10/6	その他
2336	2号機	コントロール建屋防火ダンパNo. 14動作について	GⅢ	2011/10/6	その他
2337	廃棄物処理設備	1・2号放射性廃棄物処理建屋 高電導度廃液系収集タンクAラボドレン受入ライン詰まりについて	GⅢ	2011/10/6	その他
2338	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)温度指示計の冠水について	GⅢ	2011/10/7	津波
2339	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)温度スイッチの冠水について	GⅢ	2011/10/7	津波
2340	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)超音波レベル計の冠水について	GⅢ	2011/10/7	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2341	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)圧力スイッチの冠水について	GⅢ	2011/10/7	津波
2342	1号機	ほう酸水注入系加圧水元弁(C41-F020)弁棒曲がりについて	GⅢ	2011/10/7	その他
2343	4号機	タービン潤滑油 油移送ポンプ吐出フィルタ差圧計オーバーシュートについて	GⅢ	2011/10/7	その他
2344	4号機	タービン補機冷却系計器収納箱腐食について	GⅢ	2011/10/7	津波
2345	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)圧力指示計の冠水について	GⅢ	2011/10/11	津波
2346	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)超音波レベル計の冠水について	GⅢ	2011/10/11	津波
2347	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)温度スイッチの冠水について	GⅢ	2011/10/11	津波
2348	1号機	計装用圧縮空気系ドライヤー(A)プレフィルタ出口弁(P52-V-5A)弁棒曲がりについて	GⅢ	2011/10/11	その他
2349	1号機	計装用圧縮空気系気水分離器(B)ドレントラップバイパス弁(P52-F1005B)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/10/11	その他
2350	3号機	取水設備スクリーン水位差検出器の津波被害について	GⅢ	2011/10/11	津波
2351	3号機	取水設備スクリーン水位差変換器の津波被害について	GⅢ	2011/10/11	津波
2352	3号機	取水設備スクリーン水位差指示計の津波被害について	GⅢ	2011/10/11	津波
2353	3号機	熱交換器建屋床漏えい検出器(及び制御盤)の津波被害について	GⅢ	2011/10/11	津波
2354	3号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系サンプ(A)位置検出スイッチ地絡について	GⅢ	2011/10/11	その他
2355	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 高電導度廃液系濃縮器Dレベル調整弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/10/11	その他
2356	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 高電導度廃液系貯留槽A(G13-A014A)ライニング不良について	GⅢ	2011/10/11	その他
2357	1号機	パージ系貯槽保圧自動弁元弁(T48-F119)開固着について	GⅢ	2011/10/12	その他
2358	その他	保安規定第98条図98の誤記について	GⅢ	2011/10/12	その他
2359	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)温度指示計の指示不良について	GⅢ	2011/10/13	津波
2360	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)圧力指示計の指示不良について	GⅢ	2011/10/13	津波
2361	3号機	原子炉補機冷却系第二中間ループ冷却水温度計の計測・制御不能について	GⅢ	2011/10/13	津波
2362	3号機	原子炉補機冷却系第二中間ループ冷却水温度調節弁の制御不能について	GⅢ	2011/10/13	津波
2363	4号機	床漏えい検出系 水位検出器の不具合について	GⅢ	2011/10/13	津波
2364	4号機	主排気筒放射線モニターA・Bサンプル温度表示不良について	GⅢ	2011/10/13	その他
2365	その他	淡水化装置配管溶接部からの霧状の漏えい発生について	GⅢ	2011/10/14	その他
2366	1号機	屋外トレンチストームドレンサンプ(E)計装品冠水による動作・指示不良について	GⅢ	2011/10/17	津波
2367	1号機	酸素注入系流量制御弁(P32-FCV-F009)からの計装用圧縮空気漏えいについて	GⅢ	2011/10/17	その他
2368	2号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置(A)2次ベント弁(G33-AO-F043C)表示ランプ両点灯について	GⅢ	2011/10/17	その他
2369	3号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系サンプA移送ライン逆止弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/10/17	その他
2370	4号機	換気系排気筒入口放射線モニターサンプルラック異常について	GⅢ	2011/10/17	その他
2371	廃棄物処理設備	1・2号機廃棄物処理建屋 Bエレベーターにおける当直員閉じこめ事象について	GⅢ	2011/10/17	その他
2372	3号機	原子炉建屋6階ジブクレーン 位置検出スイッチ損傷について	GⅢ	2011/10/18	地震
2373	4号機	原子炉格納容器内 遮へい材サポートに亀裂について	GⅢ	2011/10/18	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2374	3号機	取水設備スクリーン点検用門型クレーンの損傷について	GⅢ	2011/10/19	津波
2375	3号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)3SB-2(5F)ユニット内の回路不良について	GⅢ	2011/10/19	その他
2376	1号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系サンプA漏えい検出リセットボタン破損について	GⅢ	2011/10/20	その他
2377	3号機	3号機ドライウェル内 照明・コンセント回路の絶縁不良について	GⅢ	2011/10/20	その他
2378	4号機	凍結・凝結防止装置 温度スイッチ動作不良について	GⅢ	2011/10/20	津波
2379	4号機	放水口温度検出器 電線管破損について	GⅢ	2011/10/20	津波
2380	4号機	循環水ポンプモータ軸受温度指示スイッチ 動作不良について	GⅢ	2011/10/20	津波
2381	1号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)電動機ベース スライドボルト保持部の損傷について	GⅢ	2011/10/21	その他
2382	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 固化系空ドラム缶移送コンベアAの動作不良について	GⅢ	2011/10/21	その他
2383	1号機	電子通信設備不具合について	GⅢ	2011/10/24	津波
2384	1号機	原子炉建屋 排気ファン(B)サクシオンペーン固着について	GⅢ	2011/10/24	その他
2385	2号機	取水設備スクリーン点検用門型クレーン(丸誠クレーン)の損傷について	GⅢ	2011/10/24	津波
2386	2号機	電子通信設備不具合について	GⅢ	2011/10/24	津波
2387	2号機	原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩装置入口炉水PH指示ハンチングについて	GⅢ	2011/10/24	その他
2388	3号機	津波によるガントリークレーンの損傷について	GⅢ	2011/10/24	津波
2389	3号機	電子通信設備不具合について	GⅢ	2011/10/24	津波
2390	3号機	タービン建屋冷却水ポンプ吐出ヘッダ圧力ハンチングについて	GⅢ	2011/10/24	その他
2391	4号機	補機冷却海水系屋外計装ラック損壊・腐食について	GⅢ	2011/10/24	津波
2392	4号機	循環水系屋外計装ラック損壊・腐食について	GⅢ	2011/10/24	津波
2393	4号機	電子通信設備不具合について	GⅢ	2011/10/24	津波
2394	その他	高圧電源車移動に伴う不適合について	GⅢ	2011/10/24	その他
2395	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)換気空調設備機器破損及び動作不良について	GⅢ→ GⅡ*	2011/10/26	津波
2396	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)換気空調設備機器破損及び動作不良について	GⅢ→ GⅡ*	2011/10/26	津波
2397	4号機	原子炉水サンプリング内側隔離弁(P33-MO-F017)制御回路の絶縁抵抗低下について	GⅢ	2011/10/26	その他
2398	4号機	原子炉圧力容器1次ベント弁(B22-MO-F013)制御回路の絶縁抵抗不良について	GⅢ	2011/10/26	その他
2399	4号機	原子炉冷却材再循環系入口ドレン弁(B35-MO-F502B)制御回路の絶縁抵抗低下について	GⅢ	2011/10/26	その他
2400	4号機	原子炉冷却材再循環系入口ドレン弁(B35-MO-F502D)制御回路の絶縁抵抗不良について	GⅢ	2011/10/26	その他
2401	4号機	原子炉冷却材再循環ポンプ入口弁A(B35-MO-F001A)制御回路の絶縁抵抗低下について	GⅢ	2011/10/26	その他
2402	4号機	原子炉冷却材再循環ポンプ出口弁A(B35-MO-F002A)の制御回路絶縁抵抗低下について	GⅢ	2011/10/26	その他
2403	その他	福島第二原子力発電所 リモートシェルター建屋 空調機No.1の冷媒(H復水ろ過装置C-22)漏えいについて	GⅢ	2011/10/26	その他
2404	4号機	換気空調補機冷却系主冷凍機(C)「凝縮器冷却水断」警報発生によるトリップについて	GⅢ	2011/10/27	その他
2405	その他	湧水対策装置のポンプ停止について	GⅢ	2011/10/27	その他
2406	2号機	原子炉冷却材再循環系ポンプ出口導電率計(P33-CE-101-1)点検依頼について	GⅢ	2011/10/28	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2407	3号機	3号機 補機冷却海水系ポンプ(C)電動機過負荷トリップについて	GⅢ	2011/10/28	その他
2408	3号機	原子炉保護系電動機一発電機セット(A)周波数計指示不良について	GⅢ	2011/10/28	その他
2409	3号機	ログプリンタの印刷不良について	GⅢ	2011/10/28	その他
2410	2号機	タービン建屋給気ファン(A)空調ダクト亀裂について	GⅢ	2011/11/1	その他
2411	1号機	補機冷却海水系圧力指示計他冠水による不良について	GⅢ	2011/11/2	津波
2412	3号機	原子炉建屋排気ファン(B)ポジショナー動作不良について	GⅢ	2011/11/4	その他
2413	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ 熱交換器(A)チューブ漏えいについて	GⅢ	2011/11/4	その他
2414	1号機	サービス建屋 蒸気発生器ヒータ絶縁不良について	GⅢ	2011/11/7	津波
2415	1号機	熱交換器建屋ダクト内部への残土(汚泥)堆積について	GⅢ	2011/11/7	津波
2416	1号機	タービン建屋 海水ストームドレン系サンプポンプ(A)吐出弁(G11-F326A)フランジ部しみ漏えいについて	GⅢ	2011/11/7	その他
2417	2号機	蒸気式空気抽出器駆動蒸気調節弁後弁(N11-AO-F006)用電磁弁動作不良について	GⅢ	2011/11/7	その他
2418	4号機	再循環ポンプA振動/原子炉補機冷却系第1中間ループサージタンク水位記録計不良について	GⅢ	2011/11/7	その他
2419	1号機	原子炉建屋付属棟 ストームドレン(A)機器排水口(RC-0212)詰まりについて	GⅢ	2011/11/8	その他
2420	2号機	「パイロット蓄電池点検(シート1/シート2)」データシート紛失について	GⅢ	2011/11/8	その他
2421	3号機	高起動変圧器の基礎関連部品配置図面の重心位置記載誤りについて	GⅢ	2011/11/8	その他
2422	3号機	非常用ディーゼル発電設備燃料移送A-H間連絡ライン閉塞について	GⅢ	2011/11/8	その他
2423	3号機	屋外ヤードドレンチサンプ用液位スイッチの津波被害について	GⅢ	2011/11/8	津波
2424	3号機	非放射性ドレン移送系サンプ用液位スイッチの津波被害について	GⅢ	2011/11/9	津波
2425	3号機	放射性ドレン移送系(タービン建屋 高電導度廃液系サンプB)空気作動弁の津波被害について	GⅢ	2011/11/9	津波
2426	3号機	放射性ドレン移送系(タービン建屋) サンプ出口流量計の津波被害について	GⅢ	2011/11/9	津波
2427	3号機	復水系(復水・給水系)計装品の津波被害について	GⅢ	2011/11/9	津波
2428	3号機	気体廃棄物処理系(N62)計装品の津波被害について	GⅢ	2011/11/9	津波
2429	3号機	復水ろ過装置(G51)計装品の津波被害について	GⅢ	2011/11/9	津波
2430	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)温度検出器の指示不良について	GⅢ	2011/11/10	津波
2431	2号機	中央制御室監視画面(No:2)停止について	GⅢ	2011/11/10	その他
2432	3号機	復水脱塩装置(G52)計装品の津波被害について	GⅢ	2011/11/10	津波
2433	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 高電導度廃液系貯留槽A廻り壁からの水流出について	GⅢ	2011/11/10	その他
2434	1号機	原子炉建屋 低電導度廃液系サンプ(B)運転時間不良について	GⅢ	2011/11/11	その他
2435	1号機	放射性ドレン移送系系計器冠水による不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2436	1号機	サブプレッションプール水位計(定検時監視用)冠水について	GⅢ	2011/11/11	津波
2437	1号機	非放射性ドレン移送系計器冠水による不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2438	1号機	取水設備系計器冠水による不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2439	1号機	換気空調系計器冠水について	GⅢ	2011/11/11	津波

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2440	1号機	加熱蒸気系計器冠水による不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2441	1号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系圧力計冠水による不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2442	1号機	タービン補機冷却系計器冠水による不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2443	1号機	酸素注入装置系計器冠水について	GⅢ	2011/11/11	津波
2444	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)温度検出器の指示不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2445	1号機	復水器連続洗浄装置計器冠水による不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2446	1号機	循環水系計器冠水による不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2447	1号機	気体廃棄物処理系計器冠水について	GⅢ	2011/11/11	津波
2448	1号機	主発電機系計器冠水について	GⅢ	2011/11/11	津波
2449	1号機	低圧復水ポンプ吐出ヘッダ温度計浸水について	GⅢ	2011/11/11	津波
2450	1号機	現場盤・計装ラック(H22-P198)冠水について	GⅢ	2011/11/11	津波
2451	1号機	補機冷却海水系計器冠水による不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2452	1号機	漏えい検出系計器冠水・流失による不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2453	2号機	酸素ガスボンベ圧力計(P32-PIS-001)冠水による動作および絶縁抵抗値不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2454	2号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器B出口温度計(P42-TI-105B)冠水による指示不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2455	2号機	熱交建屋入口計装用空気圧力計(P52-PS-207)冠水による動作不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2456	2号機	凍結・凝結防止装置の温度スイッチ冠水による動作不良について	GⅢ	2011/11/11	津波
2457	3号機	補助ボイラー系(P61)計装品の津波被害について	GⅢ	2011/11/11	津波
2458	3号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系(P44)計装品の津波被害について	GⅢ	2011/11/11	津波
2459	3号機	タービン補機冷却水系(P43)計装品の津波被害について	GⅢ	2011/11/11	津波
2460	3号機	補機冷却海水系(P41)計装品の津波被害について	GⅢ	2011/11/11	津波
2461	3号機	復水補給水系(P13)タービン建屋 高電導度廃液系サンプポンプシール水圧力計の津波被害について	GⅢ	2011/11/11	津波
2462	3号機	復水浄化ポンプ(B)モータクーラ出入口弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/11/11	その他
2463	3号機	復水ポンプ(B)モータクーラ出入口弁シート部漏えいについて	GⅢ	2011/11/11	その他
2464	3号機	循環水系(N71)計装品の津波被害について	GⅢ	2011/11/11	津波
2465	4号機	コントロール建屋非常用電気品室圧縮機A1潤滑油圧力低トリップについて	GⅢ	2011/11/11	その他
2466	その他	件名工事の検収誤りにについて	GⅢ	2011/11/11	その他
2467	1号機	監視用カメラ(No. 30)映像不良について	GⅢ	2011/11/14	その他
2468	1号機	監視用カメラ(No. 1)映像不良について	GⅢ	2011/11/14	その他
2469	1号機	発電機操作室窒素ガス圧力指示スイッチPIS026(B)前弁(N41-F772C)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/11/14	その他
2470	1号機	発電機本体置換用窒素ガス圧力計テスト弁(N41-F771T)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/11/14	その他
2471	1号機	発電機操作室窒素ガスボンベ出口弁(N41-F772)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/11/14	その他
2472	1号機	非常用ディーゼル発電機(H) 87DGH-S 動作値、87DGH-T 動作値・比率特性 管理値外れについて	GⅢ	2011/11/14	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2473	1号機	原子炉建屋付属棟 地下1階 非常用ディーゼル発電機(A)室前通路に設置してあった消火器破損発見について	GⅢ	2011/11/14	その他
2474	2号機	プロセス放射線モニター系の検出器他冠水による動作不良について	GⅢ	2011/11/14	津波
2475	2号機	取水ロカメラ(E31-CAM-022)冠水による動作不良について	GⅢ	2011/11/14	津波
2476	2号機	補機冷却海水系差圧指示スイッチ他冠水による動作・指示不良について	GⅢ	2011/11/14	津波
2477	2号機	非放射性ドレン移送系の圧力計冠水による指示スティックについて	GⅢ	2011/11/14	津波
2478	2号機	熱交換器建屋・ヤード現場ラックの扉・配管変形について	GⅢ	2011/11/14	津波
2479	2号機	換気空調系の電気式調節計他冠水による動作・表示不良について	GⅢ	2011/11/14	津波
2480	2号機	タービン補機冷却系圧力計他冠水による動作・指示不良について	GⅢ	2011/11/14	津波
2481	2号機	循環水系流量スイッチ他冠水による動作・指示不良について	GⅢ	2011/11/14	津波
2482	2号機	取水設備の圧力指示スイッチ他冠水による動作・表示不良について	GⅢ	2011/11/14	津波
2483	3号機	復水脱塩装置再生系電磁弁盤内空気漏えいについて	GⅢ	2011/11/14	その他
2484	3号機	非常用補機冷却系二次冷却水差圧スイッチ(P44-DPS172A-1)の切断差不良について	GⅢ	2011/11/14	その他
2485	1号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却海水系計器冠水による不良について	GⅢ	2011/11/15	津波
2486	1号機	原子炉隔離時冷却系計器冠水について	GⅢ	2011/11/15	津波
2487	3号機	タービン補機冷却水温度制御弁用減圧弁空気漏えい発生について	GⅢ	2011/11/15	その他
2488	3号機	原子炉建屋5階エレベータ前常設消火器落下・噴出について	GⅢ	2011/11/15	その他
2489	4号機	中央制御室換気空調系サージタンク(B)圧力低下について	GⅢ	2011/11/15	その他
2490	4号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置 プログラムタイマ画面表示不良について	GⅢ	2011/11/15	その他
2491	廃棄物処理設備	1~4W オープントレンチ内4号機側雑用水系ライン漏水について	GⅢ	2011/11/15	その他
2492	2号機	タービン建屋大物搬入ロジブクレーン 旋回装置減速機オイルゲージの油漏れについて	GⅢ	2011/11/17	その他
2493	3号機	復水回収ポンプ吐出圧力計水没について	GⅢ	2011/11/17	その他
2494	2号機	格納容器雰囲気モニター(B)系サンプル昇圧ポンプ異音発生について	GⅢ	2011/11/18	その他
2495	その他	水処理設備 蓄電池不良について	GⅢ	2011/11/18	その他
2496	1号機	タービン天井クレーン(225/50T)横行装置用インバーター出力電流及び出力電圧のアンバランスについて	GⅢ	2011/11/21	その他
2497	1号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプポンプ(C)、(F)部品の腐食について	GⅢ	2011/11/21	その他
2498	2号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置入口導電率計点検依頼について	GⅢ	2011/11/21	その他
2499	3号機	ダスト放射線モニター監視盤表示不良について	GⅢ	2011/11/21	その他
2500	4号機	主タービン位相角検出器損傷について	GⅢ	2011/11/21	地震
2501	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 監視用カメラ8映像不良について	GⅢ	2011/11/21	その他
2502	廃棄物処理設備	サイトバンカー建屋 480V 所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)2FSB(3B)断路位置ランプ点灯不良について	GⅢ	2011/11/21	その他
2503	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 補助ボイラー冷却ユニットC冷却器出口圧力計指示不良について	GⅢ	2011/11/21	その他
2504	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋ボイラー棟地下1階東側通路上部浄化槽配管不良について	GⅢ	2011/11/21	その他
2505	1号機	格納容器雰囲気モニター系(A)記録計(D23-R612A)測定ポイント動作不良について	GⅢ	2011/11/24	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2506	1号機	格納容器雰囲気モニター系(A)除湿器異常について	GⅢ	2011/11/24	その他
2507	2号機	加熱蒸気及び戻り系弁「閉」固着点検依頼について	GⅢ	2011/11/24	その他
2508	4号機	循環水配管電気防食装置警報頻発について	GⅢ	2011/11/25	その他
2509	その他	現場作業に向かう途中における左足首捻挫について	GⅢ	2011/11/25	その他
2510	その他	免震重要棟電源設備の点検周期逸脱について	GⅢ	2011/11/25	その他
2511	2号機	非常用ディーゼル発電機(B)給気フィルタ差圧計指示ハンチングについて	GⅢ	2011/11/28	その他
2512	3号機	トレンチ(Hx-6)内のサンプポンプ水没について	GⅢ	2011/11/28	津波
2513	3号機	トレンチ(Hx-6)内のケーブルトレイ・照明被水、タービン建屋との境界不燃板破壊について	GⅢ	2011/11/28	津波
2514	4号機	スチームドレン排水口(TS-6003)詰まりについて	GⅢ	2011/11/28	その他
2515	1号機	燃料プール冷却材浄化系ろ過脱塩装置(A)出口ストレーナ差圧計指示不良について	GⅢ	2011/11/29	その他
2516	1号機	原子炉水位(アップセット域)指示不良について	GⅢ	2011/11/29	その他
2517	4号機	高周波ボルトヒーター装置作動不良について	GⅢ	2011/11/29	その他
2518	廃棄物処理設備	淡水化装置配管溶接部からの漏えい発生について	GⅢ	2011/11/29	その他
2519	廃棄物処理設備	物揚場所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)及び所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)冠水による使用不可について	GⅢ	2011/11/30	津波
2520	廃棄物処理設備	物揚場オープントレンチ制御盤流失について	GⅢ	2011/11/30	津波
2521	3号機	残留熱除去系ポンプA電動機潤滑油レベルゲージ上昇調査依頼について	GⅢ	2011/12/1	その他
2522	その他	電子式線量計(APD番号:5370)の校正基準の逸脱について	GⅢ	2011/12/1	その他
2523	3号機	液体酸素出口緊急遮断弁(P91-NO-F804)表示灯両点灯について	GⅢ	2011/12/2	その他
2524	3号機	原子炉建屋天井クレーン北側走行レール「せり」発生について	GⅢ	2011/12/2	その他→地震*
2525	1号機	格納容器内温度指示計(T48-TI611)指示オーバースケールについて	GⅢ	2011/12/5	その他
2526	2号機	所内用圧縮空気系 T1C13工事用空気元弁(P51-F297)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/12/5	その他
2527	2号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)廻り冷却水ラインフローグラス清掃依頼について	GⅢ	2011/12/5	その他
2528	2号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)廻り冷却水ラインフローグラス清掃依頼について	GⅢ	2011/12/5	その他
2529	2号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)廻り冷却水ラインフローグラス清掃依頼について	GⅢ	2011/12/5	その他
2530	2号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)廻り冷却水ラインフローグラス清掃依頼について	GⅢ	2011/12/5	その他
2531	2号機	所内用圧縮空気系コンプレッサー(B)圧縮機側プーリー異音について	GⅢ	2011/12/5	その他
2532	2号機	燃料プール冷却材浄化系ポンプ(A)軸受潤滑油レベル計微小漏えいについて	GⅢ	2011/12/5	その他
2533	3号機	エリア放射線モニター(CH3, 4)下限警報発生について	GⅢ	2011/12/5	その他
2534	3号機	サービス建屋スプリンクラー設備圧力低下について	GⅢ	2011/12/5	その他
2535	4号機	建屋内冷房装置用冷水ポンプ出口弁開度計破損について	GⅢ	2011/12/5	その他
2536	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 使用済樹脂槽Bスラッジ液位不良について	GⅢ	2011/12/5	その他
2537	1号機	「タービン建屋 低電導度廃液系サンプB漏えい」警報誤クリアについて	GⅢ	2011/12/6	その他
2538	3号機	事故後サンプリング設備電磁弁動作不良について	GⅢ	2011/12/6	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2539	4号機	主タービン低圧タービン(A)ロータシユラウドリング不具合について	GⅢ	2011/12/6	その他
2540	4号機	事故後サンプリング水分取ラック内ミニチュア弁漏えいについて	GⅢ	2011/12/6	その他
2541	4号機	低圧タービン(A)ロータ動翼不具合について	GⅢ	2011/12/6	地震
2542	1号機	残留熱除去機器冷却系(A)調圧タンク圧力低下について	GⅢ	2011/12/7	その他
2543	1号機	局部出力領域モニター 08-41B(平均出力領域モニター C)ドリフトについて	GⅢ	2011/12/7	その他
2544	3号機	原子炉冷却材再循環系ポンプ(A)振動値変動について	GⅢ	2011/12/7	その他
2545	1号機	残留熱除去機器冷却系ポンプ(A)ドレンライン接続部漏えいについて	GⅢ	2011/12/8	その他
2546	2号機	ドライウェル圧力低下事象に伴う原因調査・点検依頼について	GⅢ	2011/12/8	その他
2547	2号機	制御棒位置指示装置軽故障警報発生に伴う原因調査・点検依頼について	GⅢ	2011/12/8	その他
2548	廃棄物処理設備	3・4号機 放射性廃棄物処理建屋 2階 除染室内の蛍光灯(かさ部)の一部破損について	GⅢ	2011/12/8	その他
2549	その他	固体廃棄物貯蔵庫内換気用空調機の異音発生について	GⅢ	2011/12/8	その他
2550	その他	コンポスト建屋空調ダクト損傷について	GⅢ	2011/12/8	地震
2551	1号機	局部出力領域モニター 24-25B(平均出力領域モニター C)ドリフトについて	GⅢ	2011/12/9	その他
2552	1号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプA攪拌弁(G11-F130A)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/12/9	その他
2553	3号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)3D-2-1(2E)操作ハンドル固着について	GⅢ	2011/12/9	その他
2554	3号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)3B-2-3(3E)異音発生について	GⅢ	2011/12/9	その他
2555	3号機	OFケーブル洞道排水ポンプB過負荷警報発生について	GⅢ	2011/12/9	その他
2556	3号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)吸入弁ダイヤフラムボタンの摩耗について	GⅢ	2011/12/9	その他
2557	3号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機(B)フレーム油抜き配管より油抜き不可能について	GⅢ	2011/12/9	その他
2558	3号機	廃棄物処理補機冷却海水系 廃棄物処理補機冷却系 熱交換器(A)逃し弁不良について	GⅢ	2011/12/9	その他
2559	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 粉体機器冷水移送管出口端ドレンライン閉塞について	GⅢ	2011/12/9	その他
2560	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 粉体機器冷水移送管入口端ドレンライン閉塞について	GⅢ	2011/12/9	その他
2561	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 促進剤移送管上流側冷水トレスライン冷水弁固着について	GⅢ	2011/12/9	その他
2562	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 冷水トレスライン戻り管ドレン弁固着について	GⅢ	2011/12/9	その他
2563	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 促進剤移送管下流側冷水トレスライン冷水弁固着について	GⅢ	2011/12/9	その他
2564	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 空気過冷却水入口弁固着について	GⅢ	2011/12/9	その他
2565	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋 復水補復水・給水系シール水ポンプB不良について	GⅢ	2011/12/9	その他
2566	1号機	原子炉建屋大物搬入口開口部開閉ハッチ用ワイヤーロープ損傷発見について	GⅢ	2011/12/12	その他
2567	2号機	スタッドテンシヨナ固定治具変形について	GⅢ	2011/12/12	地震
2568	2号機	スタッドテンシヨナ架台レベル調整用ライナー変形について	GⅢ	2011/12/12	地震
2569	2号機	スタッドボルト着脱装置(B号機)CPUユニット異常について	GⅢ	2011/12/12	その他
2570	2号機	スタッドテンシヨナ出力ユニット異常について	GⅢ	2011/12/12	その他
2571	3号機	燃料プール冷却材浄化系 ろ過脱塩装置プリコートタンクドレンライン詰まりについて	GⅢ	2011/12/12	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2572	4号機	建屋内冷房装置用冷凍機戻り冷水温度調節弁からの計装用圧縮空気漏えいについて	GⅢ	2011/12/12	その他
2573	1号機	格納容器酸素分析計SP34Bライン流量調整実施不能について	GⅢ	2011/12/13	その他
2574	1号機	原子炉建屋6階搬出入口補助ホイス電源表示灯ケーブル劣化について	GⅢ	2011/12/13	その他
2575	3号機	原子炉冷却材浄化系ブローダウンライン調節弁用位置検出スイッチ不良について	GⅢ	2011/12/13	その他
2576	4号機	主タービン高圧ダイヤフラム噴口不具合について	GⅢ	2011/12/13	その他
2577	4号機	主タービン高圧タービンロータ動翼不具合について	GⅢ	2011/12/13	地震
2578	1号機	ボイラー棟スチームドレンサンプホンプ(A)出口上流側ドレンライン詰まりについて	GⅢ	2011/12/14	その他
2579	1号機	純水補給水系止め弁(P11-F120)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/12/15	その他
2580	2号機	計装用圧縮空気系P52-PI-408テスト弁グラウンド漏えいについて	GⅢ	2011/12/15	その他
2581	3号機	計装用圧縮空気系後部冷却器(B)出口弁(P42-F485B)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/12/15	その他
2582	4号機	燃料プール冷却材浄化系保持ポンプ(B)出入口差圧計(G41-DPI-027B)ダウンスケールについて	GⅢ	2011/12/16	その他
2583	廃棄物処理設備	淡水化装置配管溶接部からの漏えい発生について(2)	GⅢ	2011/12/16	その他
2584	1号機	燃料プール冷却材浄化系ろ過脱塩装置入口導電率計(P33-CE019)セル差込口からの漏えいについて	GⅢ	2011/12/19	その他
2585	1号機	液体窒素貯槽圧力調節弁(T48-PCV-F120)制御空気窒素配管漏えいについて	GⅢ	2011/12/19	その他
2586	1号機	原子炉冷却材再循環ポンプ(B)振動計(X軸振動)指示ハンチングについて	GⅢ	2011/12/19	その他
2587	2号機	コントロール建屋電気品室冷凍機圧縮機D-1トリップについて	GⅢ	2011/12/19	その他
2588	3号機	復水移送ポンプ(C)メカニカルシールの漏えいについて	GⅢ	2011/12/19	その他
2589	3号機	燃料プール冷却材浄化系再生系空気作動弁(G41-AO-F010A)グラウンド漏えい発生について	GⅢ	2011/12/19	その他
2590	3号機	燃料プール冷却材浄化系再生系空気作動弁(G41-AO-F055B)グラウンド漏えい発生について	GⅢ	2011/12/19	その他
2591	3号機	燃料プール冷却材浄化系再生系空気作動弁(G41-AO-F055A)グラウンド漏えい発生について	GⅢ	2011/12/19	その他
2592	4号機	主タービン低圧タービン(A)ロータシュラウドリング不具合について	GⅢ	2011/12/19	その他
2593	廃棄物処理設備	3. 4号廃棄物処理建屋 固化系攪拌機計重部リフタ下限位置検出スイッチ動作不良について	GⅢ	2011/12/19	その他
2594	1号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置 B出口流量計(G33-FT020B)指示不良について	GⅢ	2011/12/20	その他
2595	1号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系(A)サンプテストラン時流量調節弁近傍からの漏えいについて	GⅢ	2011/12/20	その他
2596	2号機	交流120V 原子炉建屋計測用分電盤2 メガー測定時における短絡について	GⅢ	2011/12/20	その他
2597	4号機	主タービン グラウンドパッキン不具合について	GⅢ	2011/12/20	地震
2598	4号機	主タービン油切り不具合について	GⅢ	2011/12/20	地震
2599	1号機	過渡現象記録装置接点信号取合い不一致について	GⅢ	2011/12/21	その他
2600	2号機	漏えい検出系ダスト窒素ガス供給弁(E31-F458)グラウンド漏えいについて	GⅢ	2011/12/21	その他
2601	2号機	計装用圧縮空気系 原子炉建屋 地下1階ドレン弁(P52-F628)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/12/21	その他
2602	2号機	原子炉隔離時冷却系ヘッドスプレイ管非凝縮性ガスベント弁(E51-AO-F100)地絡発生について	GⅢ	2011/12/21	その他
2603	4号機	天井クレーントロリスツパ干渉取り付け不可について	GⅢ	2011/12/21	その他
2604	廃棄物処理設備	水処理設備 排水移送ポンプ出口PH計調整不良について	GⅢ	2011/12/21	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2605	2号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)2A-2地絡過電圧継電器(64A2)ターゲットリセット不可について	GⅢ	2011/12/22	その他
2606	2号機	ドライウェル内計装室素ライン漏えいについて	GⅢ	2011/12/22	その他
2607	1号機	66kv自動オシロ装置1(甲乙母線用)印字日時のずれについて	GⅢ	2011/12/26	その他
2608	2号機	仮設プールからの水漏れについて	GⅢ	2011/12/26	その他
2609	2号機	平均出力領域モニター ch.D自己診断異常警報発生に伴う原因調査・点検依頼について	GⅢ	2011/12/26	その他
2610	3号機	起動変圧器3所内用圧縮空気系, 3SB受電しゃ断器点検周期逸脱について	GⅢ	2011/12/26	その他
2611	4号機	残留熱除去機器冷却系(B)調圧タンクベント弁(P48-F132B)シート部漏えいについて	GⅢ	2011/12/26	その他
2612	4号機	原子炉系照明用分電盤及び変圧器点検時の不適合(分電盤外面に傷及び塗装剥離及び水滴痕、変圧器外面に傷及び塗装剥離)について	GⅢ	2011/12/26	その他
2613	廃棄物処理設備	水処理装置養生からの漏えいについて	GⅢ	2011/12/26	その他
2614	4号機	原子炉圧力容器半自動スタッドテンショナー架台レベル調整用ライナー取付ボルト損傷 等について	GⅢ	2011/12/27	地震
2615	4号機	原子炉圧力容器半自動スタッドテンショナーステーションNo.1旋回動作不良、チェーンブロック昇降動作不良について	GⅢ	2011/12/27	その他
2616	廃棄物処理設備	淡水化装置配管溶接部からの水漏れについて	GⅢ	2011/12/27	その他
2617	4号機	計装用圧縮空気系ジャンクションボックス内ミニチュア弁空気漏れについて	GⅢ	2011/12/28	その他
2618	4号機	原子炉格納容器内温度計用端子ボックス内端子台の錆について	GⅢ	2011/12/28	その他
2619	4号機	移動式炉内計装系インデクサー継手部カバーの変形による外れについて	GⅢ	2011/12/28	その他
2620	廃棄物処理設備	主排気ダクトトレンチ内スチームドレンサンプB入口ハッチ不良について	GⅢ	2011/12/28	その他
2621	2号機	熱交換気建屋地下1階ケーブルトレイの破損発見について	GⅢ	2011/12/28	津波
2622	4号機	原子炉格納容器内高電導度廃液系/低電導度廃液系/油ドレン系サンプ液位スイッチ点検結果の件について	GⅢ	2012/1/4	その他
2623	4号機	主タービンスラスト軸受不具合の件について	GⅢ	2012/1/4	地震
2624	1号機	サプレッションチェンバパーズ流量(T48-FI603)指示不良について	GⅢ	2012/1/4	その他
2625	3号機	プラントバイタル無停電電源装置(A)出力周波数継電器不良について	GⅢ	2012/1/4	その他
2626	1号機	パーソナルエアロック内側圧力平衡位置検出スイッチ接点不良について	GⅢ	2012/1/4	その他
2627	4号機	ホウ酸水注入系貯蔵タンク保温用ヒータ制御回路不良について	GⅢ	2012/1/4	その他
2628	2号機	原子炉格納容器ペネトレーションラバーブーツ破損について	GⅢ	2012/1/4	その他
2629	3号機	タービン天井クレーン点検手入工事における一部未払いについて	GⅢ	2012/1/5	その他
2630	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋補助ボイラー導電率調整薬品注入ポンプD注入不良について	GⅢ	2012/1/5	その他
2631	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋補助ボイラー導電率調整薬品注入ポンプB注入不良について	GⅢ	2012/1/5	その他
2632	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋高電導度廃液系濃縮器A配管内蒸気ドレントラップ本体ピンホールについて	GⅢ	2012/1/5	その他
2633	4号機	原子炉建屋原子炉棟サンプポンプ運転記録計不良について	GⅢ	2012/1/5	その他
2634	1号機	復水脱塩装置オリフィス(G52-RO-D071)フランジ部からの所内用圧縮空気漏えいについて	GⅢ	2012/1/5	その他
2635	3号機	復水移送ポンプAメカニカルシールの漏えいについて	GⅢ	2012/1/5	その他
2636	3号機	タービン建屋高電導度廃液系サンプ(C)攪拌流量調整弁・配管溶接部漏えいについて	GⅢ	2012/1/6	その他
2637	1号機	原子炉再循環系電動機・発電機セット原動機空気冷却器B入口弁(P42-F478B)シート部漏えいについて	GⅢ	2012/1/6	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2638	4号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)4C-1-1(6D)の端子ネジ山不良について	GⅢ	2012/1/10	その他
2639	1号機	漏えい検出系サンプルポンプ2流量低トリップについて	GⅢ	2012/1/10	その他
2640	1号機	サービス建屋ホットラボ給気エアフィルタ差圧計(U41-DPI353)検出配管外れについて	GⅢ	2012/1/10	その他
2641	その他	水処理 温水槽(B)水位計不良について	GⅢ	2012/1/11	その他
2642	その他	水処理 前処理バックアップラインフレキシブルホース破損について	GⅢ	2012/1/11	その他
2643	1号機	原子炉建屋4階 燃料プール冷却材浄化系(B)保持ポンプ室内空調ダクト貫通部からの空気漏れについて	GⅢ	2012/1/11	その他
2644	4号機	残留熱除去系停止時冷却ライン内側隔離弁(E12-MO-F024A)の制御回路絶縁抵抗不良について	GⅢ	2012/1/12	その他
2645	3号機	給水系試料調整ラック(H22-R347) サンプリングポイント17ライン自動コーンフローポテンションメータ断線について	GⅢ	2012/1/12	その他
2646	1号機	原子炉格納容器内水たまり発見について	GⅢ	2012/1/12	その他
2647	3号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)点検でのコネクティングロッド小端メタル亀裂について	GⅢ	2012/1/13	その他
2648	4号機	復水脱塩装置電磁弁盤内空気漏れについて	GⅢ	2012/1/13	その他
2649	2号機	コントロール建屋電気品室(A)冷水コイル破損について	GⅢ	2012/1/13	その他
2650	4号機	ろ過水タンクのレベル低下事象について	GⅢ	2012/1/13	その他
2651	2号機	コントロール建屋電気品室給気処理装置内冷却コイルA系ドレンパン劣化における底部穴あきについて	GⅢ	2012/1/16	その他
2652	2号機	低圧炉心スプレー系ポンプ出口サンプリングライン詰まりについて	GⅢ	2012/1/16	その他
2653	2号機	給水原子炉入口手動弁(B22-F053B)開側位置検出スイッチ地絡について	GⅢ	2012/1/16	その他
2654	4号機	原子炉建屋 地下1階北西「ページング用分岐箱(4RTB-5)」破損について	GⅢ	2012/1/16	その他
2655	2号機	負圧破壊ライン隔離弁(T48-AO-F005B)シート部漏えいについて	GⅢ	2012/1/16	その他
2656	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋タンクベント排気ファンA吐出弁開動作タイマー不良について	GⅢ	2012/1/17	その他
2657	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋サンプポンプ運転記録計インクリボン動作不良について	GⅢ	2012/1/17	その他
2658	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋補助ボイラー導電率調整薬品注入ポンプA不良について	GⅢ	2012/1/17	その他
2659	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋固化系固化材供給ポンプメカニカルシール部不良について	GⅢ	2012/1/17	その他
2660	3号機	計装用圧縮空気系空気貯槽用ストレーナ(P52-D005)フランジからの空気漏れについて	GⅢ	2012/1/17	その他
2661	廃棄物処理設備	淡水化装置配管溶接部からの水漏れについて	GⅢ	2012/1/18	その他
2662	4号機	起動領域モニタ記録計(C51-NR-602B-1)詰まり頻発について	GⅢ	2012/1/18	その他
2663	2号機	換気空調補機冷却系定検用冷凍機制御電源回路(MCB-1)NFB動作不良について	GⅢ	2012/1/18	その他
2664	4号機	制御棒駆動機構自動交換機水没について	GⅢ	2012/1/19	その他
2665	4号機	原子炉冷却材再循環ポンプ(A/B)ボルト錆び付着について	GⅢ	2012/1/19	その他
2666	4号機	圧力抑制室内クレーン滑走部塗装剥離について	GⅢ	2012/1/19	その他
2667	4号機	原子炉格納容器内チェーンブロック錆び付着について	GⅢ	2012/1/19	その他
2668	2号機	原子炉格納容器内圧力低下事象に伴う、格納容器雰囲気モニター系廻り調査・点検依頼について	GⅢ	2012/1/20	その他
2669	1号機	原子炉格納容器内モルタル剥離について	GⅢ	2012/1/23	その他
2670	3号機	原子炉建屋南面・西側(3RP-2)サブドレン用液位スイッチ不良について	GⅢ	2012/1/23	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2671	1号機	固定子巻線水冷却系発電機入口水温度調整弁(N43-TCV-F003)ダイヤフラム継手部からの空気漏れについて	GⅢ	2012/1/23	その他
2672	2号機	サブプレッションチェンバー負圧破壊弁(T48-AO-F004B)開動作不能について	GⅢ	2012/1/23	その他
2673	4号機	原子炉格納容器内外観目視点検結果について	GⅢ	2012/1/24	その他
2674	4号機	原子炉格納容器内外観目視点検結果(主蒸気系)について	GⅢ	2012/1/24	その他
2675	4号機	原子炉格納容器内外観目視点検結果(原子炉再循環系)について	GⅢ	2012/1/24	その他
2676	4号機	原子炉格納容器内外観目視点検結果(原子炉補機冷却系第2中間ループ)について	GⅢ	2012/1/24	その他
2677	廃棄物処理設備	焼却設備 焼却炉中部温度取り合い部不良について	GⅢ	2012/1/24	その他
2678	4号機	格納容器雰囲気モニタ系(B)残留熱除去機器冷却系冷却水入口弁点検依頼について	GⅢ	2012/1/24	その他
2679	1号機	原子炉建屋給排気隔離弁(A, B)動作不良について	GⅢ	2012/1/24	その他
2680	1号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)気水分離器用ストレーナのねじ込みプラグ部腐食について	GⅢ	2012/1/25	その他
2681	1号機	残留熱除去系(A)停止時冷却ライン内側隔離弁(E12-MO-F024A)絶縁抵抗低下について	GⅢ →GⅡ*	2012/1/26	その他
2682	2号機	非常用ディーゼル発電設備B燃料移送ポンプ用電動機 電線管接地線外れについて	GⅢ	2012/1/26	その他
2683	3号機	熱交換器建屋ケーブルトレイ他清掃業務(地震)中に於ける洗浄水の水漏れについて	GⅢ	2012/1/27	その他
2684	廃棄物処理設備	補助ボイラC溶存酸素計指示不良による調査依頼について	GⅢ	2012/1/30	その他
2685	3号機	酸素供給設備遮断弁窒素圧力調節弁(P91-PCV-F983)シート部漏えいについて	GⅢ	2012/1/30	その他
2686	2号機	発電機界磁電流指示計ダウンスケールに伴う原因調査・点検依頼について	GⅢ	2012/1/30	その他
2687	その他	企業センター用消火ポンプ呼水槽減水警報の発生について	GⅢ	2012/1/30	その他
2688	2号機	コントロール建屋電気品室(B)サージタンク液位調整弁(U41-AO-F316B)シート部漏えいについて	GⅢ	2012/1/30	その他
2689	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器具殻除去装置渦流フィルター旋回弁 駆動用電動モーター交換について	GⅢ	2012/1/31	津波
2690	1号機	建設リサイクル法に基づく届出提出の遅れについて(発電所本館建屋水密化工事)	GⅢ	2012/1/31	その他
2691	1号機	モニタリングポスト高レンジモニタMP-3, 4記録計欠測について	GⅢ	2012/1/31	その他
2692	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋高電導度廃液系中和装置恒温槽ラック冷凍機コンプレッサ不良について	GⅢ	2012/2/1	その他
2693	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋電磁弁エキゾースト部からの空気漏れについて	GⅢ	2012/2/1	その他
2694	2号機	原子炉建屋所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC2B-1-1(9A)からの異音について	GⅢ	2012/2/1	その他
2695	3号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)P/C3C-1(4C)、低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC3C-1-5遮断機動作不良について	GⅢ	2012/2/1	その他
2696	1号機	非常用ディーゼル発電設備(B)潤滑油温度計(TS042B)ドリフトについて	GⅢ	2012/2/3	その他
2697	3号機	ホウ酸水注入系貯蔵タンク温度低及びタンクヒータ温度高警報頻発について	GⅢ	2012/2/3	その他
2698	1号機	燃料取替機自動電圧調整装置警報用配線用しゃ断器動作不良について	GⅢ	2012/2/3	その他
2699	3号機	タービン建屋3階給気処理装置室内消火栓バルブからの水漏れについて	GⅢ	2012/2/3	その他
2700	1号機	非常用ディーゼル発電設備(B)燃料移送ポンプ入口配管腐食(錆び)について	GⅢ	2012/2/6	その他
2701	廃棄物処理設備	淡水化装置配管溶接部からの水漏れについて	GⅢ	2012/2/7	その他
2702	3号機	計装用圧縮空気系制御盤(H22-P222)リセット押ボタン破損について	GⅢ	2012/2/8	その他
2703	2号機	計装用圧縮空気系除湿装置(B)準備運転完了ランプカバー破損について	GⅢ	2012/2/8	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2704	1号機	所内高圧電源設備配電盤(メタクラ)1SA-2(7)磁気しゃ断器昇降用モータ動作不能について	GⅢ	2012/2/8	その他
2705	3号機	直流125V充電器盤3B電圧計指示不良について	GⅢ	2012/2/8	その他
2706	3号機	サービス建屋冷凍機膨張水槽補給水弁シート部漏えいについて	GⅢ	2012/2/8	その他
2707	2号機	復水ろ過装置試料採取ラック内弁(P33-F485D, F483D,)シート部漏えいについて	GⅢ	2012/2/9	その他
2708	2号機	残留熱除去機器冷却系中間ループA系流量(P48-FIS-031A)指示不良について	GⅢ	2012/2/10	その他
2709	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋焼却設備操作タッチパネル表示不良について	GⅢ	2012/2/13	その他
2710	2号機	復水貯蔵タンク出口導電率(P33-GE-049)指示不良について	GⅢ	2012/2/13	その他
2711	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理設備 固化系窒素製造装置空気圧縮機Bのシリンダー一部不良について	GⅢ	2012/2/13	その他
2712	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交A注入水止め弁(P41-F049A)シート部漏えいについて	GⅢ	2012/2/13	その他
2713	3号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)3C-1-7(6C)操作ハンドル固着について	GⅢ	2012/2/13	その他
2714	2号機	タービン補機冷却系ポンプ(B)吸込弁(P43-F075B)シート部漏えいについて	GⅢ	2012/2/14	その他
2715	1号機	原子炉建屋高電導度廃液系サンプ(C)運転時、移送配管溶接部近傍からの漏えいについて	GⅢ	2012/2/15	その他
2716	4号機	主タービン主油ポンプケーシング・シールリングストッパーピン損傷について	GⅢ	2012/2/15	その他
2717	2号機	タービン建屋地下1階南東階段室内電線管収納箱からのシール材漏えいについて	GⅢ	2012/2/15	その他
2718	3号機	活性炭ホールドアップ建屋排気ファン(B)軸受異音発生について	GⅢ	2012/2/15	その他
2719	3号機	全制御棒駆動時間測定装置盤故障警報発生について	GⅢ	2012/2/15	その他
2720	4号機	残留熱除去海水系ポンプA潤滑水弁(P48-F403A)被水による機器故障について	GⅢ	2012/2/16	津波
2721	4号機	残留熱除去海水系ポンプC潤滑水弁(P48-F403C)被水による機器故障について	GⅢ	2012/2/16	津波
2722	4号機	残留熱除去海水系ポンプB潤滑水弁(P48-F403B)被水による機器故障について	GⅢ	2012/2/16	津波
2723	4号機	残留熱除去海水系ポンプD潤滑水弁(P48-F403D)被水による機器故障について	GⅢ	2012/2/16	津波
2724	4号機	残留熱除去海水系熱交出口元弁(P48-MO-F105B)被水による機器故障について	GⅢ	2012/2/16	津波
2725	その他	「雑固体廃棄物処理作業報告書」における雑固体ドラム缶詰めの入力誤りについて	GⅢ	2012/2/16	その他
2726	1号機	格納容器真空破壊弁(T48-F025H)のシートガスケット外れについて	GⅢ→ GⅠ*	2012/2/16	その他
2727	1号機	原子炉圧力容器ベントライン電動弁駆動部よりグリス漏れについて	GⅢ	2012/2/17	その他
2728	1号機	原子炉格納容器内チェーンブロックよりグリス漏れについて	GⅢ	2012/2/17	その他
2729	3号機	サービス建屋主冷凍機膨張水槽補給水弁の空気漏れについて	GⅢ	2012/2/17	その他
2730	廃棄物処理設備	1号 廃棄物処理補機冷却海水系熱交換器A海水差圧指示計元弁シート部漏えいについて	GⅢ	2012/2/20	その他
2731	4号機	原子炉格納容器酸素分析装置「サンプル除湿温度高」警報について	GⅢ	2012/2/20	その他
2732	4号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口導電率計指示値と手分析値の誤差について	GⅢ	2012/2/20	その他
2733	1号機	コントロール建屋給気処理装置ケーシング内部の腐食について	GⅢ	2012/2/21	その他
2734	4号機	起動領域モニタ(F)指示低下について	GⅢ	2012/2/21	その他
2735	3号機	タービン建屋低電導度廃液系サンプB移送ライン逆止弁シート部漏えいについて	GⅢ	2012/2/22	その他
2736	3号機	サービス建屋膨張水槽水位計(P24-LS146)スティックについて	GⅢ	2012/2/22	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2737	1号機	原子炉再循環系ポンプA出口弁駆動部よりグリス漏れについて	GⅢ	2012/2/23	その他
2738	その他	水処理 陰イオン樹脂再生塔(B)視窓ガラス部の不良について	GⅢ	2012/2/23	その他
2739	4号機	タービン建屋低電導度廃液系サンプポンプA電動機 内部の発錆について	GⅢ	2012/2/27	その他
2740	その他	水処理 木戸川サージタンクNO. 1オーバーフローライン水漏れについて	GⅢ	2012/2/27	その他
2741	3号機	残留熱除去機器冷却系 熱交換器(D)北側水室ライニング剥離について	GⅢ	2012/2/27	その他
2742	1号機	主蒸気系電動弁の開度計アクリルウインド変形について	GⅢ	2012/2/27	その他
2743	1号機	残留熱除去系電動弁の開度計アクリルウインド変形について	GⅢ	2012/2/27	その他
2744	1号機	原子炉冷却材浄化系電動弁の開度計アクリルウインド変形について	GⅢ	2012/2/27	その他
2745	1号機	原子炉冷却材再循環ポンプ(A/B)のボルト錆について	GⅢ	2012/2/27	その他
2746	その他	屋外放射線監視盤モニタリングポストNo. 6機器異常警報発生について	GⅢ	2012/2/27	その他
2747	3号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器A/B出口流量計チャート紙詰まりについて	GⅢ	2012/2/27	その他
2748	1号機	原子炉格納容器内外観目視点検結果について	GⅢ	2012/2/28	その他
2749	1号機	原子炉格納容器内外観目視点検結果(主蒸気系)について	GⅢ	2012/2/28	その他
2750	4号機	燃料移送ポンプB・H雨水排水ライン詰まりについて	GⅢ	2012/2/28	その他
2751	1号機	原子炉格納容器内外観目視点検結果(制御棒駆動機構系)について	GⅢ	2012/2/28	その他
2752	2号機	残留熱除去機器冷却系調圧タンク(A)廻り弁及びフランジ点検依頼について	GⅢ	2012/2/28	その他
2753	4号機	非常用ガス処理系スペースヒーター用ファンA2過負荷トリップについて	GⅢ	2012/2/29	その他
2754	その他	構内旧ハーブ園駐車場に駐車してあるトラックへの移動時に於ける転倒、左手掌部打撲について	GⅢ	2012/2/29	その他
2755	3号機	主冷凍機A制御盤 試験用ジャンパー線地絡によるヒューズ断について	GⅢ	2012/2/29	その他
2756	1号機	緊急安全対策訓練時に使用した仮設プールからの水漏れについて	GⅢ	2012/2/29	その他
2757	3号機	タービン建屋換気空調設備(給気)Cグラビティダンパーリンク機構ボルト緩みについて	GⅢ	2012/2/29	その他
2758	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋地下2階ドラム缶からの水漏れについて	GⅢ	2012/3/1	その他
2759	1号機	非常用ディーゼル発電設備(B)ストームドレン系サンプピット壁面からの油にじみについて	GⅢ	2012/3/1	その他
2760	3号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)高圧段ピストンとブルリングの間隙値の使用限界値超えについて	GⅢ	2012/3/1	その他
2761	3号機	原子炉冷却材浄化系ポンプAパーズ流量計動作不良について	GⅢ	2012/3/1	その他
2762	3号機	原子炉圧力容器フランジ温度記録計(B22-TR602)の一部記録欠測について	GⅢ	2012/3/1	その他
2763	廃棄物処理設備	1号低電導度廃液系受タンクCサンプ移送水入口弁 開動作不良について	GⅢ	2012/3/2	その他
2764	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋エリア放射線モニタCH42基板不良について	GⅢ	2012/3/2	その他
2765	3号機	廃棄物処理補機冷却系熱交換器B第二ベントライン詰まりについて	GⅢ	2012/3/2	その他
2766	4号機	所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)MCC4C-1-1(11D)配線用しゃ断器一次側仕切板破損の件について	GⅢ	2012/3/2	その他
2767	4号機	廃棄物処理補機冷却系熱交出口流量調節弁(P47-MO-F004)開度表示部破損について	GⅢ	2012/3/2	その他
2768	1号機	1・2号放射性廃棄物処理系濃縮洗濯廃液乾燥機復水器出口配管閉塞について	GⅢ	2012/3/2	その他
2769	その他	水処理 電気品室空調機No. 2Vベルト不良について	GⅢ	2012/3/2	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2770	2号機	原子炉格納容器 高電導度廃液系サンプ フラッシング時の原子炉建屋付属棟高電導度廃液系サンプ(B)ピット漏えいについて	GⅢ	2012/3/2	その他
2771	1号機	発電機防災用窒素ガスボンベ建屋出入口扉鍵破損について	GⅢ	2012/3/2	その他
2772	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理洗濯廃液系乾燥機蒸気出口管第二洗浄弁(G23-F320)シート部漏えいについて	GⅢ	2012/3/5	その他
2773	1号機	サービス建屋 ホットシャワードレン系サンプポンプB吐出側逆止弁シート部漏えいについて	GⅢ	2012/3/5	その他
2774	1号機	残留熱除去系熱交換器(A)冷却水出口圧力接点ドリフトについて	GⅢ	2012/3/6	その他
2775	4号機	燃料取替装置耐震強化における走行レール塗装剥離について	GⅢ	2012/3/8	その他
2776	3号機	炉心監視サーバ2の通信障害について	GⅢ	2012/3/8	その他
2777	3号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)中間冷却器用フローグラスのフラッパー破損について	GⅢ	2012/3/9	その他
2778	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理系固化系粉体ホッパパイプレータA動作不良について	GⅢ	2012/3/9	その他
2779	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理系固化系計量ホッパ出口三方弁(G23-F302)固着について	GⅢ	2012/3/9	その他
2780	その他	電子通信保守業務における港湾事務所分岐箱流出の発見について	GⅢ	2012/3/12	津波
2781	4号機	燃料取替装置ガーター落下防止サポートボルトとドライヤーセパレーターピット内梯子との干渉について	GⅢ	2012/3/13	その他
2782	3号機	残留熱除去機器冷却系熱交B管側出口弁(P48-F307B)シート部漏えいについて	GⅢ	2012/3/13	その他
2783	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理系高電導度廃液系濃縮器(D)液位計計装管詰りについて	GⅢ	2012/3/14	その他
2784	廃棄物処理設備	1・2号廃棄物処理建屋 廃棄物処理補機冷却系サージタンク水位制御弁(P47-AO-F204)シート部漏えいについて	GⅢ	2012/3/14	その他
2785	4号機	所内高圧電源設備配電盤(メタクラ) M/C4Dしゃ断器試験箱内ターミナルボックス絶縁不具合について	GⅢ	2012/3/14	その他
2786	廃棄物処理設備	2号機廃棄物処理建屋監視装置プリンター故障について	GⅢ	2012/3/14	その他
2787	1号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)P/C1C-2チャンネルベース撤去作業における火災報知器誤動作について	GⅢ	2012/3/14	その他
2788	廃棄物処理設備	淡水化装置配管溶接部からの水漏れについて	GⅢ	2012/3/15	その他
2789	3号機	残留熱除去系(B)振動記録計(E12-VBR670B)不良について	GⅢ	2012/3/15	その他
2790	1号機	低電導度廃液系サンプ(B)ポンプB号機カップリング嵌め合い寸法公差外れについて	GⅢ	2012/3/19	その他
2791	3号機	所内用圧縮空気系圧縮機B 警報回路不具合について	GⅢ	2012/3/19	その他
2792	3号機	雑固体廃棄物処理エリアホイスト(B)横行レール傾きによるホイスト作動不良について	GⅢ	2012/3/21	その他
2793	1号機	除染廃液系受ポンプ(A)軸受振動速度値異常について	GⅢ	2012/3/21	その他
2794	3号機	中央制御室換気空調系蒸気発生器 液位指示接点指示不良について	GⅢ	2012/3/21	その他
2795	1号機	高電導度廃液系受ポンプ(D)軸受振動値異常について	GⅢ	2012/3/21	その他
2796	2号機	原子炉格納容器内外観目視点検結果について	GⅢ	2012/3/22	その他
2797	2号機	原子炉冷却材再循環ポンプ(A/B)のボルト錆付着について	GⅢ	2012/3/22	その他
2798	1号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系サンプ(B)ファンネルドレンライン詰まりについて	GⅢ	2012/3/23	その他
2799	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋換気系排気モニタヒータ制御盤不良について	GⅢ	2012/3/26	その他
2800	1号機	原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系サンプ(B)配管ピンホールについて	GⅢ	2012/3/26	その他
2801	3号機	復水、給水導電率計(P33-CRS604)指示不良について	GⅢ	2012/3/26	その他
2802	1号機	コントロール建屋給気処理装置入口扉のパッキン劣化について	GⅢ	2012/3/26	その他

No.	対象号機	不適合件名	グレード	審議日	備考
2803	1号機	タービン建屋高電導度廃液系サンプ(C)ポンプ(F)吐出圧力指示不良について	GⅢ	2012/3/27	その他
2804	1号機	タービン建屋高電導度廃液系サンプ(A)ポンプ(D)汲み上げ不良について	GⅢ	2012/3/27	その他
2805	4号機	熱交換器建屋換気空調設備(排気)B排気ダンパー三方弁の空気漏れについて	GⅢ	2012/3/28	その他
2806	3号機	原子炉補機冷却系第1中間ループ供給温度(P42-TI104)指示不良について	GⅢ	2012/3/28	その他
2807	廃棄物処理設備	3・4号廃棄物処理建屋固化系窒素製造装置吸着塔出口側均圧弁開閉不良について	GⅢ	2012/3/29	その他
2808	1号機	非常用ディーゼル発電設備(A)ディタンク室排風機所内低圧電源設備配電盤(モーターコントロールセンター)アンバーランプ点灯について	GⅢ→対象外*	2012/3/30	その他
2809	4号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)健全性確認依頼について	対象外	2011/3/22	津波
2810	4号機	計装用圧縮空気系圧縮機(B)健全性確認依頼について	対象外	2011/3/22	津波
2811	4号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)健全性確認依頼について	対象外	2011/3/22	津波
2812	4号機	所内用圧縮空気系圧縮機(B)健全性確認依頼について	対象外	2011/3/22	津波
2813	1号機	交流120V 高圧炉心スプレイ系計測用分電盤 配線用遮断器(MCB4) OFF不能について	対象外	2011/6/30	その他
2814	その他	固体廃棄物管理システムデータ受信エラーについて	対象外	2011/8/8	その他
2815	その他	水処理装置 コンプレッサードレンフィルター不良について	対象外	2011/8/8	その他
2816	4号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプC水の塩素濃度高について	対象外	2011/8/8	その他
2817	4号機	コントロール建屋非常用電気品室圧縮機B1潤滑油圧力低トリップについて	対象外	2011/11/14	その他
2818	1号機	タービン建屋屋上照明 自動照明回路不良について	対象外	2011/11/29	その他
2819	4号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)P/C4C(4B)の制御ケーブル端子台ビスつぶれについて	対象外	2012/1/26	その他

* :グレード変更および件名変更

<改訂1>

- H24.6.26 再審議にてグレード変更「GⅡ→GⅢ」 3件(No.121、135、209)
- H24.8.27 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 12件(No.608～611、613～620)
- H24.8.29 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 2件(No.306、408)

<改訂2>

- H24.11.16 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 2件(No.1601、1602)
- H24.11.30 再審議 No.1921と件名重複のため削除 1件(No.1348)
- H24.12.10 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 3件(No.303、310、1119)
- H24.12.13 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 1件(No.308)

<改訂3>

- H24.12.19 再審議にて件名変更 2件(No.998、999)
- H24.12.21 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 1件(No.662)
- H24.12.28 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 1件(No.2190)
- H25.1.15 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 1件(No.840)
- H25.2.12 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 1件(No.2808)、件名変更 2件(No.67、2089)
- H25.2.19 再審議にて件名変更 1件(No.66)
- H25.2.28 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 2件(No.901、903)
- H25.3.8 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 1件(No.1432)
- H25.3.12 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 1件(No.1484)
- H25.3.21 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 3件(No.435、436、1362)
- H25.3.28 再審議にて件名変更 1件(No.894)

<改訂4>

- H25.4.9 再審議にて件名変更 1件(No.5)
- H25.5.9 再審議にて件名変更 1件(No.1340)
- H25.5.20 再審議にてグレード変更「GⅢ→GⅠ」 2件(No.261、1339)
- H25.5.30 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 1件(No.2232)
- H25.5.31 再審議にてグレード変更「GⅠ→対象外」 1件(No.30)、「GⅢ→GⅠ」 1件(No.238)
- H25.6.11 再審議にてグレード変更「GⅢ→GⅡ」 2件(No.2395、2396)
- H25.8.1 再審議にてグレード変更「GⅢ→GⅠ」 1件(No.1627)

<改訂5>

- H25.9.6 再審議にてグレード変更「GⅢ→GⅠ」 3件(No.369、390、2726)

<改訂6>

- H25.10.31 再審議にてグレード変更「GⅢ→GⅡ」 4件(No.1147、1148、1149、1150)

<改訂7>

- H26.4.21 再審議にてグレード変更「GⅢ→GⅡ」 2件(No.843、844)

<改訂8>

- H26.6.11 再審議にてグレード変更「GⅢ→対象外」 1件(No.2102)

<改訂9>

- H26.7.29 再審議にて備考を変更「その他→地震」 1件(No.2524)

<改訂10>

- H27.1.27 再審議にてグレード変更「GⅢ→GⅠ」 4件(No.367、368、371、372)

<改訂11>

- H27.8.17 再審議にて「削除」 1件(No.977)
- H27.10.7 再審議にて「削除」 2件(No.562、563)

<改訂12>

- H28.4.26 再審議にてグレード変更「GⅢ→GⅡ」 1件(No.2681)

<改訂13>

●H29.2.10 再審議にてグレード変更「GⅢ→GⅠ」 2件(No.2086、2087)