

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年4月27日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他 : 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	設備パトロールにおいて、高圧炉心スプレー系低圧炉心スプレー系試料調整ラック純水補給水弁及び純水補給水流量調整弁にシートリークが認められたため、当該弁を点検修理。	GⅢ	
2	2号機	圧力抑制室の目視点検結果、圧力抑制室内のコンクリート部に析出物が認められたため、当該箇所を点検。	GⅢ	