

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年5月17日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他 : 1 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 備考 |
|-----|-----|---|------|-----------------------------------|
| 1 | 3号機 | 換気空調系中央制御室冷凍機(A)において、冷媒不足と判断される性能低下が認められたため、当該冷凍機を点検。 | G I | H25.9.6再審議にてグレード変更 G III → G I |