

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年5月24日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他 : 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1・2号廃棄物 処理設備	1号機除染廃液受ポンプAの点検修理工事において、東日本大震災時の津波によって海水とともに混入した異物(貝殻・草・スラッジ等)がポンプ内部に認められたため、当該異物を回収。	GⅢ	