

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年6月4日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他 : 2件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプA出口流量計において、指示不良が認められたため、当該流量計を点検。	GⅢ	
2	3号機	プロセス計算機カラーハードコピー装置において、故障が認められたため、当該コピー装置を点検・修理。	GⅢ	