

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年6月14日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他 : 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	中央制御室の状態表示画面の印刷において、ハードコピー要求ボタンからの印刷不能が認められたため、当該ボタンを点検・修理。	GⅢ	
2	3・4号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋計装用圧縮空気系空気圧縮機(C)低圧側シリンダ接続部において、冷却水の水漏れ(非放射性)が認められたため、当該機器を点検・修理。	GⅢ	