

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年6月25日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他 : 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	主冷凍機(D)運転中において、「主冷凍機(D)潤滑油異常」警報が発生し、現場確認したところ、当該冷凍機、及び冷水ポンプの自動停止が認められたため、当該冷凍機の調査・点検。	GⅢ	
2	2号機	原子炉格納容器内計装用空気漏えい調査のため弁の全閉操作を実施したところ、弁の固着(閉できない)が認められたため、当該弁を点検。	GⅢ	
3	2号機	原子炉格納容器内計装用空気漏えい調査を実施したところ、当該計装用空気圧力計の指示値に不具合が認められたため、当該計器を点検。	GⅢ	