

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年 8月 7日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	4号機	中央制御室において、「計算機軽故障」警報発生に伴い当該のプロセス計算機を調査したところ、プラント起動・停止操作用の自動化サーバーB系「ハードディスク1」に不具合が認められたため、当該ハードディスクを点検・修理。	GIII	