

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年 8月15日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	正しい値を示していない直流125V充電器盤(B)電圧計(H24. 2. 8不適合委員会審議済)において、テスターにて電圧を測定する際、テスターのプラグ(赤)を電圧測定側に差し込むところ、誤って電流測定側へ差し込んで測定し、当該制御盤のヒューズ切れが発生したため、ヒューズ交換、及び今回の事象を周知徹底。	GIII	