

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年 8月17日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 4 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	気体廃棄物処理系水素分析盤において、盤内バッテリー交換要求信号(表示灯点灯)の発生が認められたため、当該分析盤を点検。	対象外	
2	3号機	過渡現象記録装置サーバー共有ディスクにおいて、「過渡現象記録サーバー共有ディスク一部障害」、「サーバー1ダウン」、及び「ディスクアレイ装置故障」警報の発生が認められたため、当該装置を点検・修理。	GIII	
3	3号機	発生警報印字装置内蔵ファンにおいて、異音(ジャリジャリ音)の発生が認められたため、当該ファンを点検・修理。	GIII	
4	4号機	所内通話装置において、増幅盤故障警報の発生が認められたため、当該増幅盤を点検・修理。	GIII	