

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年 9月 7日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	4号機	換気空調系(A系)中央制御室冷凍機圧縮機(C1)において、冷媒(フロンガス)の漏えいに伴う自動停止発生のため、換気空調系を切替実施(A系→B系)と共に、冷媒漏えいの原因調査後対応検討。	G I	H25.9.6再審議にてグレード変更 GⅢ→G I