

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年10月22日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプAの点検作業準備において、当該ポンプA吐出弁にシート部漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理検討。	GIII	
2	2号機	原子炉冷却材浄化系ポンプAの点検作業において、ポンプAインペラ(羽根)キーとシャフトキー溝に緩みが認められたため、当該ポンプインペラ(羽根)キー取替。	GIII	