

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年10月23日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	中央制御室設置の原子炉水位/圧力記録計において、紙送り機構の不良が認められたため、停止中の原子炉隔離時冷却系吐出流量計の紙送り機構部を代替使用すると共に、当該記録計の紙送り機構部の取替を検討。	GIII	