

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年11月26日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	燃料プール冷却浄化系逆洗受ポンプAシール用水元弁において、当該弁シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理	GIII	
2	3・4号廃棄物処理設備	高電導度廃液系濃縮器A・B加熱蒸気入口流量検出器用ラインの継手部の点検において、継手部(2箇所)のボルト・ナットにカジリが認められたため、当該ボルト・ナットを交換。	GIII	