

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年11月29日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	新設した低電圧ケーブル用中継端子箱内のケーブル導通確認において、充電中であつた当該ケーブルに対する無電圧確認のための検電に際し、誤った測定(手袋着用)による誤判断(電圧なし)並びに当該ケーブル解線による故障警報発生が認められたため、対応策検討。	G II	