

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年12月12日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	起動領域モニターチャンネルAの指示値において、通常の指示値 $40(s^{-1}:毎秒)$ に対して、 $100(s^{-1}:毎秒)$ 程度まで指示上昇し、徐々に復帰が認められるため、当該チャンネルを除外すると共に点検・修理。	GIII	