

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年 2月21日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	コントロール建屋1号中央制御室冷凍機(B)点検において、潤滑油ポンプロータ軸径と軸受の隙間値に基準値超えが認められたため、対応を検討。	GIII	
2	3号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A)冷却管渦流探傷検査において、冷却管(84本)に減肉が認められたため、当該冷却管の交換及び閉止栓を取付。	GIII	