

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年 2月27日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3・4号廃棄物処理設備	3号廃棄物処理補機冷却海水系ポンプA吐出逆止弁において、動作不良(弁固着により閉止しない)が認められたため、当該弁を点検。	GⅢ	
2	3・4号廃棄物処理設備	3号廃棄物処理補機冷却海水系ポンプA吐出ライン第一ベント弁において、弁シート部に海水の漏えい(4秒に1滴)が認められたため、当該弁を点検。	GⅢ	