

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年 3月 8日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	原子炉格納容器圧力抑制室水温度検出器点検において、当該温度検出器(34本)に絶縁抵抗値不良が認められたため、当該検出器を点検。	GIII	
2	3号機	残留熱除去機器冷却系熱交換器A渦流探傷検査において、冷却管1本に減肉が認められたため、当該冷却管を交換。	GIII	