

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年 3月13日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.		不適合件名	グレード	備考
1	2号機	換気空調系原子炉建屋排気ファン(B)の電動機スペースヒータ配線用しゃ断器において、「OFF」にならない事象が認められたため、当該配線用しゃ断器を点検・修理。	GIII	
2	1・2号廃棄物処理設備	換気空調系廃棄物処理建屋サービス区域送風機(B)風量調節ダンパにおいて、経年劣化による腐食により、リンク部の脱落が認められたため、当該ダンパを点検・修理。	GIII	