

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年 3月28日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.		不適合件名	グレード	備考
1	2号機	所内高圧電源設備配電盤(メタクラ)において、不足電圧継電器(27リレー(白相-黒相))の表示札動作(電圧低下はなし)が確認され、復帰操作を実施したが復帰機構がかみ合わず復帰出来ない事象が認められたため、当該継電器の復帰機構を点検・修理。	GIII	