

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年 3月29日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.		不適合件名	グレード	備考
1	1号機	復水ろ過装置逆洗受ポンプAにおいて、移送洗浄運転に伴うポンプ起動操作に際して、当該ポンプが起動しない事象が認められたため、原因を調査。	GIII	
2	1号機	復水ろ過装置逆洗受ポンプBにおいて、移送洗浄運転に伴うポンプ起動操作に際して、当該ポンプが起動しない事象が認められたため、原因を調査。	GIII	
3	2号機	電気防食装置点検用マンホールの蓋において、取っ手(2つの内、1つ)が破損し落下していることが認められたため、当該箇所を点検・修理。	GIII	