

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年 4月 4日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.		不適合件名	グレード	備考
1	1・2号廃棄物 処理設備	濃縮廃液系濃縮洗濯廃液タンク(A)入口弁において、弁シート部漏えいが認められたため、当該弁を点 検・修理。	GIII	