

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年 4月 5日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他 : 2 件

NO.		不適合件名	グレード	備考
1	3・4号廃棄物 処理設備	屋外窒素製造装置空気圧縮機B出口配管エアートラップにおいて、動作不良が認められたため、当該エアートラップを点検・修理。	GⅢ	
2	3・4号廃棄物 処理設備	屋外窒素製造装置空気過冷却器エアートラップにおいて、動作不良が認められたため、当該エアートラップを点検・修理。	GⅢ	