

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年 4月12日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他 : 1 件

NO.		不適合件名	グレード	備考
1	4号機	直流電源設備点検において、コントロール建屋地下1階の直流24Vバッテリー電解液に比重低下(1台)が認められたため、当該バッテリーを点検。	GIII	