

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成25年 4月25日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 1 件

NO.		不適合件名	グレード	備考
1	1号機	タービン建屋2階 主冷凍機室内(管理区域)において、ドラム缶の搬送作業準備を行っていた当社社員がドラム缶とドラム缶の間に右手第二指(ひとさし指)を挟み負傷したため、救急車を要請し、福島労災病院へ搬送(骨折)。対応策検討。	G II	4/25 公表済み

その他: 1 件

NO.		不適合件名	グレード	
1	2号機	所内高圧電源設備配電盤(メタクラ)内の真空しゃ断器の真空バルブ真空度確認試験において、真空バルブの不良による漏れ電流上昇が認められたため、当該真空しゃ断器の真空バルブを予備品と取り替えるとともに対応策検討。	G III	