

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成25年 5月 1日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.		不適合件名	グレード	備考
1	補助ボイラー	運転中の補助ボイラー(C)頂部ベント弁において、弁シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検。	G III	
2	その他	保全サイクル社内自主検査において、検査に係わる書類(検査要領書、検査成績書他)計5件に記載誤りが認められたため、当該社内自主検査の有効性を評価するとともに、対応検討。	G II	