

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成25年 5月24日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	残留熱除去系(A)の原子炉側吸込弁において、シート部漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	
2	3・4号廃棄物処理設備	換気空調系廃棄物処理建屋制御室用冷凍機(B)運転中において、圧縮機2吸込圧力検出スイッチの誤作動(通常圧力時に吸込圧力低を検出)により、冷凍機が自動停止したため、当該圧カスイッチを点検・校正。	GIII	