

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成25年 5月31日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	4号機	換気空調系コントロール建屋非常用電気品室冷凍機Aにおいて、「冷凍機A2潤滑油圧力低」により自動停止が認められたため、自動停止の原因を調査するとともに、対応検討。	対象外	H25.9.30再審議にてグレード変更GⅢ→対象外