

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成25年 7月18日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	換気空調系主冷凍機B起動時、吸込容量制御装置付近の異音および「主冷凍機B潤滑油異常」警報が発生し、当該冷凍機Bが自動停止(翌日、再現性確認を実施し、「主冷凍機B凝縮圧力高」警報発生)したことから、原因調査および対応検討。	GIII	