

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成25年 7月19日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	3号機	換気空調系原子炉建屋排気ファン(A)の停止において、逆流防止ダンパーが自動で全閉しない事象が認められたため、当該ダンパーを点検・修理。なお、当該ダンパーは手動にて助勢し全閉。	GIII	
2	その他	スクリーン点検用門型クレーンにおいて、動作不良(北側への走行不能)が認められたため、原因調査および点検・修理。	GIII	