

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成25年 8月 7日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	2号機	燃料プール冷却浄化系燃料つかみ装置ピット排水弁において、弁シート部に漏えい(ファンネルの壁をつたう程度)が認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、上流側弁の全閉により漏えいは停止。	GIII	